



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/1 тел. 8(861) 225-34-04

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ДИНСКОГО РАЙОНА

(наименование органа государственного пожарного надзора)

353200, Краснодарский край, ст. Динская, ул. Гоголя, 102, тел: (8262) 6-43-12

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 59/1/9

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Бюджетному общеобразовательному учреждению Муниципального

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

образования Динской район «Средняя общеобразовательная школа № 53

**Объекты защиты – здание основного корпуса, вспомогательные помещения (категория
высокого риска).**

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и
т.п.)

во исполнение распоряжения отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Динского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю
№ 59 от «26» апреля 2019 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

(наименование органа ГПН)

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. 06 мая 2019 г. по 14 ч. 00
мин. «24» мая 2019 г. проведена проверка - старшим инспектором ОНД и ПР Динского
района – государственным инспектором Динского района по пожарному надзору майором
внутренней службы Джемом Мелько Райсовичем – БОУ МО Динской район «СОШ № 53»,
здание основного корпуса, вспомогательные помещения, расположенные по адресу:
Краснодарский край, Динской район, п. Найдорф, ул. Школьная, д. 9, совместно с
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)
директором БОУ МО Динской район «СОШ № 53» Греком Ольгой Григорьевной.

по пожарному надзору, п оводившего (-их) проверку наименование объекта надзора и его адрес)

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Ширина эвакуационных выходов из помещения столовой выполнены менее 1,2 метра	(ст. 4 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).	07.08.2019г.	

2.	оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах	регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).	07.08.2019г.	
3.	Не обеспечено устройство выхода на чердак через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6х0,8 метра по закреплённым стальным стремянкам	(ст. 4 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.8.4* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).	07.08.2019г.	
4.	При эксплуатации эвакуационных путей на втором этаже здания школы, допускается применение горючих материалов для покрытий пола в общем коридоре с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2, Д3, Т2 (пол отделан паркетом)	(ст. 4 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.25*, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).	07.08.2019г.	
5.	Ширина эвакуационного выхода из кабинета английского языка выполнена менее 0,8 метра	(ст. 4 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).	07.08.2019г.	
6.	При эксплуатации эвакуационных путей, допускается применение горючих материалов для покрытий пола в лестничных клетках с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, РП2, Д2, Т2	(марши лестниц окрашены масляной краской) (ст. 4 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.25*, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).	07.08.2019г.	
7.	Ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки правого крыла здания наружу, выполнена менее 1,2 метра	(ст. 4 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).	07.08.2019г.	
8.	Кабельные линии систем противопожарной защиты (АПС и СОУЭ) не выполнены огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR), система эксплуатируется более 10 лет	(ст. 4, ст. 54, ст. 82 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1 СП 6.13130.2009, п.3.4 СП 3.13130.2009, п. 4.2.4.3 ГОСТ Р 53325-2012).	07.08.2019г.	
9.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено в полном объеме соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности в части наличия на	(ст. 4 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,	07.08.2019г.	

требованиями Федерального "Технический требованиях безопасности"	статьи закона регламент о пожарной	84 о пожарной	25.04.2012 противопожарном режиме»).	года «О		
--	--	---------------------	---	------------	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР Динского района –
государственный инспектор
Динского района по пожарному надзору
Джемо М.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)
«24» 05 2019 г.


(подпись)
М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

✓ 
(подпись)
«24» 05 2019 г.


(должность, фамилия, инициалы)