

	или деятельность организациях, программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности".	служебную В по
--	---	----------------------

Настоящая декларация разработана

Заведующий МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД
ВАСИЛЁК» С. ДОБРОЕ»
Аппазова Н.С.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))



" 25 " 08 20 23 г.

М.П. (при наличии)

		проектирования п. 6.1.4 СП 10.13130. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования	Выполняется ПК – 4 шт.
4.8	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития.	п.п. 3.3, 3.5 ч.3, п. 5.3 ч. 5 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности; Ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).	Не выполняется. Не выполняется Выполняется
4.9	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п.п. 2, 3, 4, 11 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479). п.п. 2, 3, 7, 8, 9, 10, 22, 24 приложения № 1 Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую	Выполняется Выполняется

4.5	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п.п. 16а, 16б, 16е, 16к, 27б, 27в, 27г, 27д, 28 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).	Выполняется
4.6	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ч. 1 п. 1 ст. 90 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 72 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).	Выполняется Выполняется
4.7	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ч.1, ч.2 Ст. 54 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ч.3, ч.4, ч.5 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. Табл. А1 СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила	Не выполняется Не выполняется Не выполняется

4.1	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"	Выполняется
4.2	Наружное противопожарное водоснабжение	ч.1; п.2 68Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Не выполняется
4.3	Проезды и подъезды для пожарной техники	ч. 1 п. 1 ст. 90 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.п. 71, 72 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).	Выполняется Выполняется
4.4	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ч. 7 ст. 134 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).	Выполняется Выполняется

район, с. Доброе, ул. Комсомольская 16; vasilek-detskiysad@mail.ru;
+7(978)7810876; +7(978)7699694; +7(978)2966498

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

дата введения в эксплуатацию 01.09.1979 г.; изменения класса функциональной пожарной опасности не проводилось; реконструкция, капитальный ремонт не проводился

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1	Степень огнестойкости	II
1.2	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1
1.4	Высота здания, м	8
1.5	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, м ²	1699,6
1.7	Объем здания, м ³	3121,5
1.8	Количество этажей	2
1.9	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	отсутствуют
1.10.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный	ПК – 4 шт.

Зарегистрирована

Отдел надзорной деятельности
по Симферопольскому району Управления
надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по
Республике Крым

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

" 25 " 08 20 23 г.

Регистрационный № 35647413 - ГО. 00101

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Функциональное назначение Ф1.1

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Василек» с. Доброе» Симферопольского района
Республики Крым (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ВАСИЛЕК» с.
ДОБРОЕ»)**

(Функциональное назначение; (полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**Администрация Симферопольского района Республики Крым.
Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 13.09.2019 г.**

(Указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица
индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на
праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом
или договором)

Основной государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации юридического лица:

1159102024070

Идентификационный номер налогоплательщика:

9109009801

Место нахождения объекта защиты:

**297571, Республика Крым, Симферопольский район, с. Доброе, ул.
Комсомольская 1Б**

(Указывается адрес объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического
(физического) лица (при наличии), которому принадлежит объект
защиты:

Российская Федерация, 297571, Республика Крым, Симферопольский