

ПАСПОРТ
Общественное здание
1. Информация об объекте
Наименование Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 1 г. Белореченска муниципального образования Белореченский район
Тип объекта и другие объекты физической культуры и спорта
Место нахождения (адрес) Белореченский р-н г. Белореченск Интернациональная 2а
Форма собственности объекта Муниципальная
(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте ИНН 230305900, 8(86155)3-37-4, количество зданий 1, этажность 2,
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом право оперативного управления
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

Плановая дата обследования: 09.2024
Фактическая дата обследования: 12.09.2024
Организация: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 1 г. Белореченска муниципального образования Белореченский район
Должность лица: Директор
ФИО: Макарьян Смбат Самвелович

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов				
Участки в территории / функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Вход на территорию				
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Бордюрный павилье и (или) искусственная неровность при высоте порога или перешагиве	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.5 СП 59.13330.2020
Путь к входу в здание				
Указатели направления движения	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.3 СП 59.13330.2020
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Продольный уклон пути движения	К	не более 50 %	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Вход				

1 Требования СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"

2 К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Дверь, входная наружная			
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Соответствует п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных пологов дверей (на уровне 0,9 - 1,0 м)	С	наличие	Не требуется п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полов дверей (на уровне 1,3 - 1,4 м)	С	наличие	Не требуется п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Путь движения (для доступа в зону оказания услуги)			
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,8 м.	Соответствует п. 6.2.1 СП 59.13330.2020
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Соответствует п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порогов или перепада высот	К	не более 1,4 см.	Соответствует п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	Соответствует п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	Соответствует п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)			
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	Наличие п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	Отсутствует п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Поручни на высоте	О, С	90 см.	Не соответствует п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
центральные разнесенные двусторонние поручни (при ширине лестницы 4,0 м и более)	О, С	наличие	Не требуется п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см.	Отсутствует п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Рельефные обозначения этажей на поручнях лестниц	С	наличие	Не требуется п. 6.2.12 СП 59.13330.2020
Противоскользящая тактильная полоса перед ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша	С	наличие	Отсутствует п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Высота подступа ступеней	О, С	15 см	Соответствует п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Ширина ступеней	О, С	30 см	Соответствует п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8 - 10 см на проступях краевых ступеней лестничных маршей	О, С	наличие	Отсутствует п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий внутренний лестницу (в зону оказания услуги)			
Бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	Отсутствует п. 6.2.10 СП 59.13330.2020
Уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	Не соответствует п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
горизонтальные площадки размером не менее 1,5 м через каждые 0,5 м подступа пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	Не соответствует п. 6.2.9 СП

Поручни вдоль обёих сторон пандуса	К, О	наличие	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обёих сторон пандуса (на высоте 0,7 м)	К	0,7 м.	Не соответствует	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обёих сторон пандуса (на высоте 0,9 м)	О	0,9 м.	Не соответствует	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обёих сторон пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	Не соответствует	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обёих сторон пандуса (горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с нестраивающимся окном)	К, О, С	не менее 30 см.	Не соответствует	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м	Не соответствует	п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
Зона оказания услуги				
Места обслуживания маломобильных групп населения в общественных зданиях и сооружениях				
Места для инвалидов в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения	К, О, С, Г	не менее 5 %, но не менее одного места	Соответствует	п. 8.1.4 СП 59.13330.2020
Размещение технологического и иного оборудования (при расположении обок)	К	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Размещение технологического и иного оборудования (при фронтальном подходе)	К	не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,8 - 0,85 м	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Санитарно-гигиеническое помещение	К, О, С	5 % (но не менее 1)	Не соответствует	п. 6.3.2 СП 59.13330.2020
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К, О, С, Г	наличие	Не соответствует	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-гравитационным и рельефно-точечным способом), размещение со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери	К, О, С, Г	не менее 1,65 / 2,2 м	Не соответствует	п. 6.3.7 СП 59.13330.2020
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Ширина двери кабины	К	не менее 0,8 м	Не соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	диаметр не менее 1,4 м.	Не соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	К	наличие	Отсутствие	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Отделные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	Отсутствие	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	Отсутствие	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Средства информации				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, О, С, Г	наличие	Отсутствие	п. 6.5.1 СП 59.13330.2020
Информационные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублированием рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	Наличие (инф. О наименовании и режиме работы учреждения)	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020
Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию	С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.2 СП 59.13330.2020

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности				
	К	О	С	Г	
Участки и территории	+	#	#	#	#
Вход	+	#	#	#	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	-	+	+	+
Зона оказания услуги	-	-	-	-	-
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	-	-	-
Средства информации	-	-	-	-	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Объект доступа	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов				
		К	О	С	Г	
Объект доступен						
Объект недоступен	X	X	X	X	X	X

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации				
Участки и территории	Доступен				
Вход	Доступен				
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать поручнями с обеих сторон и по всей длине ограждения марша лестницы на высоте 0,9 м.				
	На лестнице внутренних (в зону оказания услуги) установить непрерывные по всей длине поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.				
	На лестнице внутренних (в зону оказания услуги) обеспечить горизонтальное завершение поручней вверх и вниз с нетравмирующим окончанием, выступающее за границы лестничных маршей на 30 см.				
	Нанести предупреждающую тактильную полосу перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша внутренней лестницы (в зону оказания услуги).				
	Нанести противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8 – 10 см на проступях краевых ступеней внутренней лестницы (в зону оказания услуги).				
	Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги), оборудовать бортиками по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см.				
	Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, оборудовать с уклоном марша пандуса не более 1/20 (5%).				
	При наличии пандуса, дублирующего внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги) предусмотреть горизонтальные площадки размером не менее 1,5 м через каждые 0,5 м пандуса пандуса.				
	Установить непрерывные по всей длине поручни вдоль обеих сторон марша пандуса, дублирующего внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги).				
	Поручни пандуса, дублирующей внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги), установить вдоль обеих сторон на высоте 0,7 м.				
	Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, оборудовать поручнями на высоте 0,9 м.				

	Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, оборудовать поручнями на расстоянии между линиями в пределах 0,9 – 1,0 м. Поручни пандуса, дублирующего внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, оборудовать завершающими горизонтальными завершивками длиннее марша пандуса на 0,3 м.
Зона оказания услуги	Доступен
	Оборудовать 5% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных
	Установить информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери
	Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения не менее 1,65 / 2,2 м
	Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения с шириной двери не менее 0,9 м.
Санитарно-гигиеническое помещение	В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,8 м.;
	Установить опорные поручни, штанги
	Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом
Средства информации	Обустроить специальными символами доступных элементов здания и указателями направления движения

«12» Сентября 2024г.
Дата составления Паспорта
Старший специалист
Должность лица, составившего Паспорт

Выдано Д.П.
Ф.И.О.

