Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«10» ноября 2023 г., 232300061000203623418

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ





Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны. чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Отрадненского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

«<u>30</u>» <u>ноября 2023</u> г., <u>16</u> час. <u>00</u> мин. № <u>2311/037-23/77-П/АВП</u>

(дата и время составления акта)

Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Передовая, ул. Ленина, д. 1 А

Акт выездной проверки

плановой

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от « 10 » ноября 2023 г., № 2311/037-23/77-П/РВП, учетный номер проверки <u>232300061000203623418</u>.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный исмероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

жание вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым ресстром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1. Бухлов Евгений Андреевич - старший инспектор ОНД и ПР Отрадненского района (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

2. Кириленко Виктор Александрович – старший дознаватель ОНД и ПР Отрадненского района (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

(укатываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замен инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

- 4. К проведению выездной проверки были привлечены:
- специалисты:
 - 1. Хахалев Кирилл Юрьевич Старший инженер исследовательских и испытательных работ
 - 2. Тесленко Сергей Владимирович Старший инженер исследовательских и испытательных работ

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в ресстре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка, 6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. край Краснодарский, р-н Отрадненский, ст-ца Передовая, ул Ленина, Дом 1 А

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ **УЧРЕЖДЕНИЕ** СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "КРАЕВОЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ "МЕДУНИЦА" ИНН 2372022551, адрес регистрации юридического лица: 352275, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, ОТРАДНЕНСКИЙ, СТАНИЦА ПЕРЕДОВАЯ, ЛЕНИНА УЛИЦА, ДОМ 1, ЛИТЕР А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (се филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездняя проверка)

	с « <u>23</u> » <u>ноября 2023 года, 10</u> час. <u>00</u> мин. по « <u>30</u> » <u>ноября 2023 года, 16</u> час. <u>00</u> мин.
	(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс) ПРОВЕДЕНИЕ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ ПРИОСТАНАВЛИВАЛОСЬ В СВЯЗИ С
	с" " час. мин.
X Marie	ПО " Г., Час. МИН. (указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)
-	Срок непосредственного взаимодеиствия с контролируемым лицом составил: 03 час 00 минут (часы, минуты)
	(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица) 9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действиз 1) отбор проб (образцов)
	(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиз; 10) эксперимент) В СЛЕДУЮЩИЕ СРОКИ:
	с «23» ноября 2023 года, 10 час. 00 мин.
	по «23» ноября 2023 года, 11 час. 00 мин.
	по месту: край Краснодарский, р-н Отрадненский, ст-ца Передовая, ул Ленина, Дом 1, А (указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)
	по результатам которого составлен: протокол отбора проб (образцов) от 23.11.2023 №б/н 2) испытание
	2) истыт анис (указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) экспертиза;
	в следующие сроки:
	с «23» ноября 2023 года, 11 час. 00 мин. по «23» ноября 2023 года, 12 час. 00 мин.
	по месту: край Краснодарский, р-н Отралненский, ст-на Передовая ул Ленина Пом 1 Литер Б. край
	Краснодарский, р-н Отрадненский, ст-ца Передовая, ул Ленина, Дом 1, А (указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)
	по результатам которого составлен: протокол испытания от 27.12.2023 №1890-20-2-23
	3) ОСМОТР (указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение писыменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7)
	виструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) экспертиза; 1
	с «23» ноября 2023 года, 10 час. 00 мин.
	по «23» ноября 2023 года, 12 час. 00 мин. по месту: край Краснодарский, р-н Отрадненский ст-на Передорая, уд Ленина. Пом 1. д
	по месту: край Краснодарский, р-н Отрадненский, ст-ца Передовая, ул Ленина, Дом 1, А (указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий) по результатам которого составлен:
	протокол осмотра от 23.11.2023 №Б\Н
	4) ПОЛУЧЕНИЕ ПИСЬМЕННЫХ Объяснений (указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действис: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7)
	В Следующие сроки;
	с «30» ноября 2023 года, 15 час. 00 мин. по «30» ноября 2023 года, 15 час. 15 мин.
,	по месту: край Краснодарский, р-н Отрадненский, ст-ца Передовая, ул Ленина, Дом 1, А
	по результатам которого составлен:
	Протокол получения письменных объяснений от 30.11.2023 №6/н (укалываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)
	то три проведении выезднои проверки оыли рассмотрены следующие документы и сведения.
	1. • конию устава предприятия (организации); • оанковские реквизиты предприятия (организации). •
	правоустанавливающие документы: договора аренды, субаренды со всеми дополнениями и соглашениями, включая приложения (документы, устанавливающие права и собственность зданий, помещений, сооружений,
	территории и т.д.); • проектную документацию на строительство злания (сооружения). • колико
	исполнительной документации по вводу объекта защиты в эксплуатацию; • копию исполнительной документации по вводу в эксплуатацию систем противопожарной защиты здания (помещения) (автоматической
	пожарной сигнализации, системы пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией полей при
	пожаре, системы противодымной защиты (проект систем противопожарной защиты), системы внутреннего противопожарного водопровода); • акты о наличии и исправности наружного противопожарного
	водоснабжения предназначенного для целей наружного пожаротушения; • акты проверки работоспособности
	систем пожарной безопасности; • копии документов проведения на объекте независимой оценки пожарного
	противопожарных дверей, преград, ворот и т.д • протоколы проверки испытаний наружных пестниц и
	ограждения кровли; • огнезащитная обработка чердачного помещения деревянных дибо металлических
	обслуживание и ремонт систем противопожарной зашиты здания (помещений): • копию журнада эксплуатации
	систем противопожарной защиты; • колию журнала проведения противопожарного инструктажа с персоналом:
	• копию приказа о назначении на должность действующего руководителя организации, документ, подтверждающий полномочия законного представителя юридического (физического) лица (доверенность
	т-по-токи (физического) лица (доверенность

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

законного представителя); • копию документа, удостоверяющего личность гражданина, представляющего интересы в органах надзорной деятельности (паспорт); • копию инструкции на случай возникновения пожара; • копию удостоверения прохождения обучения пожарно-техническому минимуму; • копию приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность; • копии паспортов: руководителя организации и лица ответственного за пожарную безопасность.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоражении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. При проведении выездной проверки установлено:

(ЛИТЕР Б) При включении световых и звуковых оповещателей системы оповещения, после срабатывания пожарных извещателей происходит частичное включение светового и звукового оповещения, (ст. 5, 6, 54, 83, 84, 91, ФЗ № 123 от 22.07.2008г.; Постановление Правительства от 16.09.2020 № 1479 п. 54.; п. 6.1.1.СП 484.1311500.2020.)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт: 54. Постановление Правительства РФ 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

1.

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2. (ЛИТЕР Б) Уровень звука системы оповещения управления эвакуации людей при пожаре не соответствует нормируемому значению, (ст. 5, 6, 54, 83, 84, 91, ФЗ № 123 от 22.07.2008г.; Постановление Правительства от 16.09.2020 № 1479 п. 54.; СП 3.13130.2009 п. 4.1, 4.2, Постановление Правительства от 01.09. 2021 г. N 1464 п. 12.).

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица: Пункт: 54. Постановление Правительства РФ 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3. (ЛИТЕР Е) При включении световых и звуковых оповещателей системы оповещения, после срабатывания пожарных извещателей происходит частичное включение светового и звукового оповещения, ст. 5, 6, 54, 83, 84, 91, ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.; Постановление Правительства от 16.09.2020 № 1479 п. 54.; п. 6.1.1.СП 484.1311500.2020.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт: 54. Постановление Правительства РФ 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы,

установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

4. (ЛИТЕР Е) Уровень звука системы оповещения управления эвакуации людей при пожаре не соответствует нормируемому значению, (ст. 5, 6, 54, 83, 84, 91, ФЗ № 123 от 22.07.2008г.; Постановление Правительства от 16.09.2020 № 1479 п. 54.; СП 3.13130.2009 п. 4.1, 4.2, Постановление Правительства от 01.09. 2021 г. N 1464 п. 12.).

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт: 54. Постановление Правительства РФ 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

5. (ЛИТЕР И) Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения не соответствует требованиям контроля качества, (ст. 5, 6, ФЗ № 123 от 22.07.2008г., Постановление Правительства от 16.09.2020 № 1479 п. 54, п 6.4.3.4 ГОСТ Р 5329-2009.)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 3. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности

6. (общее замечание) В месте установки приемно-контрольного прибора и приборов управления отмечена совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации с силовым кабелем системы, (ст. 5, 6, 54, 83, 84, 91, ФЗ № 123 от 22.07.2008г., Постановление Правительства от 16.09.2020 № 1479 п. 54; п. 6.6 СП 6.13130.2021.).

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт: 54. Постановление Правительства РФ 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении гребований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выстаной проверки; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований, (с указанием обязательных требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательное требования, предметы, предметом выстания предметом обязательного требования, о несоблюдении (предагивации) требований документов, с суказанием реквизитов разрешительных документов, с пособлюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о непсолнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 3) сведения офикте устранения нарушений, указанных в лункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1. протокол отбора проб (образцов) от 23.11.2023 №6/н
- 2. протокол испытания от 27.11.2023 №1894-20-2-23
- 3. протокол испытания от 27.12.2023 №1890-20-2-23
- 4. протокол осмотра от 23.11.2023 №Б\Н
- 5. протокол получения письменных объяснений от 30.11.2023 №б/н
- 6. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах всех классов функциональной пожарной опасности (Приложение № 1 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (край Краснодарский, р-н Отрадненский, ст-ца Передовая, ул Ленина, Дом 1 А)
- 7. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах проживания людей (Приложение № 2 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (край Краснодарский, р-н Отрадненский, ст-ца Передовая, ул Ленина, Дом 1 А)

(ухатываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (обращов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Старший инспектор ОНД и ПР Отрадненского района (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Бухлов Евгений Андреевич



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7EB0CBDAFE175980B7C685A41B434A21 Владелец: Бухлов Евгений Андресвич Действителен с 03.11.2022 по 27.01.2024

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

подписы

Бухлов Евгений Андреевич - Старший инспектор ОНД и ПР Отрадненского района (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)), телефон: 89182718352, e-mail:

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода

BA

30.11.23