


Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Ф.1 ДП ОИ-03.11

Аттестат аккредитации № RA.RU.710012 от 22.04.2015г.

УТВЕРЖДАЮ



## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 0270/25 «05» августа 2019 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

зданий, строений, сооружений, помещений, используемых Государственное автономное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Краевой комплексный центр реабилитации инвалидов «Медуница»: (352275, Российская Федерация, Краснодарский край, Отрадненский район, станица Передовая, улица Ленина 1а, нежилые помещения: Литер Б (№№ 3, 6, 13, 19, 20, 36, 37, 41, 43-45, 53, 56), Литер В (№№ 6-8, 9, 11, 12-15, 17-19, 21, 22; № 30), Литер Д (№№ 2, 5, 7-19, 22, 29-38, 42), Литер Е (№№ 54, 55, 69) для осуществления медицинской деятельности.

1. Основание: Заявление № 648/244 от 27.02.2019 г.

2. Заявитель: ГАУСОКК «ГАУСОКК «Краевой комплексный центр реабилитации инвалидов «Медуница»

ИНН 2372022551 ОГРН 1182375007957

Юридический адрес: 352275, Российская Федерация, Краснодарский край, Отрадненский район, станица Передовая, ул. Ленина 1а.

Фактический адрес: 352275, Российская Федерация, Краснодарский край, Отрадненский район, станица Передовая, ул. Ленина 1а.

3. Разработчик: отсутствует

Юридический адрес – нет

Фактический адрес - нет

4. Цель экспертизы: на соответствие требований СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

5. Перечень рассмотренных материалов: Заявление № 648/244 от 27.02.2019 г., зарегистрированное в установленном порядке, устав ГАУСОКК «Краевой КЦРИ «Медуница», Свидетельство ОГРН 1182375007957 от 06.02.2018 г., договор № 1 от 04.07.2018 безвозмездного пользования имуществом, выписки из ЕГРН сведения об основных характеристиках объектов недвижимости, Заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе

Продолжение  
Страницы №

1/18

А. В. Руднев



требованиям энергетической эффективности требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета и используемых энергетических ресурсов от 08.06.2018г. утвержденное приказом заместителя руководителя департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края номер дела 37-294; графический материал (копия технического паспорта № 24406 от 02.10.2017, 14.11.2017, с экспликацией площадей к поэтажному плану), паспорт на локальные очистные сооружения сточных вод «ЛОСК -50» ООО «Промстройводэнерго», протоколы лабораторных исследований и испытаний АИЛЦ Армавирского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»: протокол измерений уровней освещенности № 23073/ 274/2-276/2 от 25.10.2018г., протокол измерений параметров микроклимата № № 23073/ 274/2-276/2 от 25.10.2018г., протокол исследования питьевой воды по санитарно- химическим и микробиологическим показателям № 22905/В/ 02/05 от 25.10.2018г.; протокол исследования минеральной воды по микробиологическим показателям № 1130/Б/02 от 26.01.2019г.

#### 6. Санитарно-эпидемиологическая оценка:

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Краевой КЦРИ «Медуница» размещено в северной окраине ст. Передовой по адресу: 352275, Российская Федерация, Краснодарский край, Отрадненский район, станция Передовая, ул. Ленина 1а, рассчитано на 44 места для круглосуточного пребывания и проведения мероприятий по укреплению здоровья, физической активности граждан пожилого возраста (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет), инвалидов (старше 18 лет), признанных нуждающимися в социальном обслуживании, сохранивших способность к самообслуживанию и активному передвижению. В учреждении планируется выполнение следующих видов работ (услуг) по:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико – санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

- лечебной физкультуре;
- медицинскому массажу;
- сестринскому делу;
- физиотерапии;

2) при оказании первичной врачебной медико – санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

- терапии;

4) при оказании первичной специализированной медико – санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

- неврологии;
- физиотерапии;

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

- медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

Здание Государственного автономного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Отрадненский социально - оздоровительный центр» 2-хэтажное кирпичное построено в 2017г по проекту, размещено на земельном участке площадью 30000 кв.м, площадь застройки 4467 кв.м., площадь замощения 6757 кв.м. Территория учреждения благоустроена, замощена тротуарной плиткой, озеленена, ограждена по периметру, имеется освещение в ночное время.

Инженерное обеспечение: водоснабжение (холодное) централизованное от станичного коммунального водопровода по дополнительному соглашению к договору на №1 от 13.09.2018г на питьевое водоснабжение с ООО ПВХ с внутренней разводкой во все

*Е.А. Сидорова* филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»



корпуса. Согласно ТУ на питьевое водоснабжение лимит водопотребления составляет 20 м. куб в сутки. Для запаса питьевой воды на территории учреждения имеется 2 водонапорные типовые башни объемом по 25 куб. м каждая. Согласно представленных расчетов фактическое водопотребление питьевой воды составляет до 18 м.куб. сут. Горячее водоснабжение от собственной котельной на газовом топливе с внутренней разводкой ко всем раковинам, моечным ваннам и душевым. Протокол исследования питьевой воды № 22905/ В / 02/05 от 25.10. 2018г. качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Для бальнеологических целей, согласно договора № 02 от 09.01.2019г. с ООО « АК «Аметист», из скважины № 1461 месторождения «Медуница» с помощью насосной станции по подземному минералопроводу( протяженностью 1440,7 м) транспортируется минеральная вода в резервуары накопители (специальные ПЭТ емкости общим объемом 9,6 куб. м), установленные в здании отпуска минеральной воды. ООО «АК «Аметист» является недропользователем в соответствии с лицензией КРД05225-МЭ, выданной на срок до 20.01.2041г. На скважину №1461 разработан проект зон санитарной охраны (ЗСО), получено экспертное заключение АФФГУЗ «ЦГ и ЭВКК» № 1/08-0140 от 15.06.2016г и санитарно - эпидемиологическое заключение по проекту ЗСО № 23.КК.19.000.Т.003145.12.16 от 06.12.2016г ТО Роспотребнадзора в г. Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах о соответствии проекта требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 « Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения», ТРТС 021/201 « О безопасности пищевой продукции». Разработана программа производственного контроля за качеством минеральной воды. Согласно протокола испытаний минеральной воды № 0381 от 23.10.2018г « ИЛ в г. Ессентуки» - филиала ФБУ «Пятигорский ЦСМ» и бальнеологического заключения ФГБУ « Пятигорского государственного научно- исследовательского института курортологии Федерального медико – биологического агентства» о химическом составе и бальнеологической ценности минеральной воды скважины № 1461 месторождения «Медуница» от 31.10.2017г, протокола лабораторных исследований и испытаний АИЛЦ Армавирского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»( бактериологические исследования) № 1130 /Б/02 от 26.01.2019г санитарно-химические и бактериологические показатели минеральной воды соответствуют основным требованиям ГОСТР 54316-2011 « Воды минеральные природные питьевые. Общие технические условия», исследуемая вода является лечебной и может использоваться в курортной практике, прежде всего, для бальнеологических целей.

Водоотведение осуществляется на локальные очистные сооружения канализации с полной биологической очисткой хозяйственно – бытовых сточных вод заводской комплектации производительностью 50м.куб/сут. (ЛОСК-50), изготовитель ООО «Промстройводэнерго»(г. Новороссийск) с последующим вывозом по договору № 83/2019- от 13.09.2018г специализированным предприятием ИП Антонян. Согласно представленным расчетам и пояснительной записке производительность ЛОСК-50 составляет по ванному отделению 32 куб. м. в сутки, по хозяйственно-бытовым сточным водам составляет до 18 м.куб. сут.

Имеются отдельные внутренние санитарные узлы и душевые для персонала и пациентов в т.ч. для инвалидов, оборудованные санитарно-техническими приборами.

Отопление центральное от собственной котельной на газовом топливе. Протокол измерений микроклимата №23073/274/1-276/1от 25.10.2018г. Параметры микроклимата соответствует гигиеническим нормативам.



Освещение естественное за счет оконных проемов, искусственное с помощью люминесцентных и светодиодных ламп, закрытых пылевлагозащитными плафонами. Уровни освещенности соответствуют гигиеническим требованиям. Протокол измерений уровней освещенности №23073/274/2-276/2 от 25.10.2018г.

В здании бальнеологического комплекса установлена приточно – вытяжная вентиляция с механическим побуждением, кондиционирование воздуха осуществляется посредством установки в помещениях фанкойлов, включение и выключение которых осуществляется с помощью настенного термостата, установленного в обслуживаемом помещении. Температура воздуха в помещении поддерживается автоматически, с помощью термостата управления и за счет охлаждения наружного воздуха в приточных установках.

В кабинетах и коридорах установлены компактные моноблочные приточные установки для систем вентиляции с водяным нагревателем. Во внутренних санитарных узлах для персонала и проживающих, в душевых оборудована вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Естественная вентиляция за счет открывающихся окон и дверей.

Перечень используемых помещений:

1. Литер Б (административный корпус) высота помещений 3,5 м.:

- регистратура – помещение № 6 площадью 9,6 кв.м.

- кабинет невролога - 13,3 кв.м. - помещение № 20;

- кабинет физиотерапевта - 13,1 кв.м. - помещение № 19;

- 2 кабинета для проведения медицинского массажа помещения № 36, 37 площадью 17,6 кв.м, 21,3 кв.м. с раздевальной для пациентов - помещение № 41 площадью 10,9 кв.м, душевой на 4 сетки - помещение № 44 площадью 17,7 кв.м и сауной – помещение № 45 площадью 9,8 кв.м.;

- санитарно - бытовые помещения для медперсонала площадью 16,8 кв.м., 18,5 кв.м – помещения № № 43, 56 с внутренними санитарными узлами - помещения № 53, 313 площадью 1,4 кв.м, 1,7 кв.м, 1,5 кв.м

2. Литер В (лечебное отделение) высота помещений - 2,65 м:

- кабинеты электропроцедур - помещения № 8, 15 площадью 16,9 кв.м и 60,5 кв.м с «кухней- моечной» помещения - № № 9, 12, площадью 6,8 кв.м, 12,1 кв.м;

- кабинет лечения электросном - помещение № 13 площадью 16,6 кв.м, с шлюзом - 2,4 кв.м. (помещение № 14);

- кабинет ингаляционной терапии - 25,3 кв.м – помещение № 6 с кухней - моечной № 7 (12,1 кв.м) и ожидальной – 7,7 кв.м. помещение № 11;

- тренажерный зал – помещение № 30 площадью 61,9 кв. м. с кладовой для хранения спортивного инвентаря – помещение № 18 площадью 3,6 кв.м и душевыми для пациентов - помещения № № 21, 22 – площадью 7,6 кв.м, 10,1 кв.м;

- санитарно- бытовое помещение для медперсонала площадью 10,1 кв.м., – помещение № 17;

- помещение № 19 площадью 5,2 кв.м. для временного хранения медицинских отходов класса Б, Г;

3. Литер Д (ванно-отделение для проведения бальнеологических процедур) высота помещений - 2,75 м

- ванные помещения (всего 8) каждое площадью 8,2 - 8,4 кв.м. помещения № № 9, 12, 15, 18, 29, 31, 36, 39 (в том числе ванная для инвалидов – помещение № 29);

- раздевальные при ванных - помещения № № 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38 площадью по 2,8 кв.м каждая и для инвалидов площадью 6,0 кв.м;

- Кафедра водолечебная - помещение № 22 площадью 40,8 кв.м с душевыми и ванной для гидромассажа;

- кабинет медицинской сестры для проведения предрейсового медицинского осмотра - помещение № 5 площадью 12,4 кв.м

*А.И. В. В. В.*

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»



- лаборатория забора биоматериала для проведения предрейсового медицинского осмотра – помещение №2 площадью 15,4 кв.м с санитарным узлом помещение №19 площадью 1,7 кв.м.;
  - санитарно- бытовое помещение для медицинского персонала 3,42 площадью 5,8 кв.м
4. Литер Е высота помещений 2,65 м:
- кабинет терапевта с рабочим местом для медицинской сестры- помещение №69 площадью 19,2 кв.м;

Внутренняя отделка всех помещений позволяет проводить влажную уборку и дезинфекционную обработку. Стены и потолки в кабинетах и коридорах окрашены водоэмульсионной краской, полы покрыты линолеумом или керамической плиткой. В помещениях с влажным режимом работы и в санитарных узлах, ваннах, душевых стены и полы облицованы керамической плиткой, потолки окрашены масляной краской. В тренажерном зале стены окрашены водоэмульсионной краской, полы покрыты линолеумом, потолки подвесные.

Медицинские кабинеты невролога (№20 площадью-13,3 кв.м.), физиотерапевта(№ 19 площадью- 13,1 кв), кабинет терапевта с рабочим местом медицинской сестры( №69 площадью- 19,2 кв.м) оснащены необходимой мебелью. В каждом кабинете имеются рабочие столы, стулья, медицинская кушетка, шкаф для раздельного хранения медицинской одежды и верхней одежды персонала, шкафы для хранения медицинской документации раковина для мытья рук с проточной холодной и горячей водой, оборудованная смесителем, промаркированная емкость с вложенным одноразовым пакетом для сбора медицинских отходов класса «А». Из оборудования имеются термометры электронные медицинские 6 шт, аппараты для измерения артериального давления 3шт, шпатели одноразового применения 100 шт.

Кабинеты для проведения массажа (№№36,37 площадью 17,6 кв.м, 21,3 кв.м.) оборудованы каждый 2-мя медицинскими кушетками с моющим покрытием, раковинами оснащенными смесителями для мытья рук с проточной холодной и горячей водой, шкафами для раздельного хранения верхней и медицинской одежды персонала, медицинским шкафом, рабочим столом и стулом.

В лечебном отделении (Литер В) кабинеты электропроцедур (помещения № 8,15 площадью 16,9 кв.м и 60,5 кв.м) оснащены специальной аппаратурой, рабочим столом и стулом для медицинской сестры, 2 обеззараживателя-очистителя воздуха «Тион А». Помещение № 15 площадью 60,5 кв. м. разделено капитальными кирпичными полуперегородками на 5 кабинетов, оснащенных медицинскими кушетками, в которых размещено следующее портативное оборудование: аппарат гальванизации «Поток»-1, аппарат дорсанваля ЭЛАД-«Мед Теко», аппарат для гальванизации и электрофореза «Элфор- проф», аппарат для лечения ультразвуком «УЗТ -1», аппарат для местной дорсанвализации ламповый «Искра-1», аппарат для низкочастотной магнитотерапии «Полимаг-02», аппарат «Амплипульс – 2 ИНТ», аппарат «Алмаг-01», аппарат УВЧ-30, аппарат Ультротон «АМП- 2 ИНТ». Для мытья и обработки используемого оборудования имеется кухня-моечная (помещение №12 площадью 12,1 кв.м), оснащенная 2-мя моечными ваннами и раковиной для мытья рук персонала с проточной холодной и горячей водой и смесителями, 3 медицинских шкафа для оборудования, вытяжной шкаф, стиральная машина «Электролюкс» на 3 кг, рабочий стол, промаркированные емкости с крышками для обеззараживания инструментария, 2 электрических стерилизатора для стерилизации инструментария, дистиллятор для приготовления дистиллированной воды. Представлены паспорта и сертификаты на используемую аппаратуру.

В кабинете для проведения электропроцедур- помещение №8 площадью 16,9 кв.м. установлены аппараты для лечения диадинамическим токами «Тонус-Бр», аппарат для СМВ-терапии импульсный «СМВи – 200- Мед ТеКо», рабочий стол, стул, раковина для

*А. С. Сест* филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»



мытья рук персонала с проточной холодной и горячей водой и смесителем. Медицинский шкаф - 2 кушетки, разделенные медицинской ширмой. Для мытья и обработки используемого оборудования имеется кухня-моечная (помещение № 9 площадью 6.8 кв.м), оснащенная 2-мя моечными ваннами и раковиной для мытья рук персонала с проточной холодной и горячей водой и смесителями, рабочий стол, промаркированные емкости с крышками для обеззараживания инструментария. Представлены паспорта и сертификаты на используемую аппаратуру.

Кабинет лечения электросном - помещение №13 площадью 16,6 кв.м, с шлюзом, оборудованным двумя входными дверями - 2,4 кв.м. (помещение № 14). Кабинет оснащен 2-мя аппаратами электросон «ЭС -10-5» - 2 шт, двумя медицинскими кушетками, разделенными медицинской ширмой, рабочим столом и стулом для медицинской сестры, шкафом медицинским.

В кабинете ингаляционной терапии - 25,3 кв.м - помещение № 6 установлены 2 ингалятора для ароматерапии «Муссон-2» и 6 ультразвуковых ингаляторов «ОМРОН НЕ-У 17», 8 рабочих столов, 8 стульев, 2 медицинских шкафа, обеззараживатель - очиститель воздуха «Тион А». Для мытья и обработки используемого оборудования имеется кухня-моечная (помещение № 7 площадью 12,1 кв.м), оснащенная 2-мя моечными ваннами и раковиной для мытья рук персонала с проточной холодной и горячей водой и смесителями, рабочим столом, промаркированными емкостями с крышками для обеззараживания инструментария, кислородным концентратором, аппаратом для приготовления настоев чаев и отваров, 2-мя медицинскими шкафами.

Тренажерный зал для проведения ЛФК - помещение № 30 площадью 61,9 кв.м. оснащен 2-мя обеззараживателями - очистителями воздуха «Тион А», ростомером, медицинскими весами, 5-ю «шведскими стенками КВ Спорт и Сосна - бук», имеются тренажеры: магнитный велотренажер «Carbon», гребной тренажер, коврик гимнастический «Кросс Плюс», корзина для бросания мяча, гантели разновесные, магнитный степпер «SPORTOR», массажеры роликовые «Спринтер», тренажер для тренировки хопьбы «Траст-М», электрическая беговая дорожка АМФ, эспандеры для рук и кистей «Спринтер», 6 матов спортивных напольных, силовая скамья, 8 мячей для ЛФК, гимнастические булавы. Хранение оборудования организовано в кладовой помещении №18 площадью 3,6 кв.м, оснащенной стеллажами. Для пациентов, занимающихся в тренажерном зале имеются 2 душевые - помещения №№21,22 - площадью 7,6 кв.м, 10,1 кв.м, и внутренние санитарные узлы помещения № 24,25 площадью по 2,7 кв.м. оснащенные санитарно-техническим оборудованием и приборами, дозаторами с жидким мылом и держателями с одноразовыми полотенцами.

- Ванное отделение для проведения бальнеологических процедур оборудовано 8-ю ванными помещениями каждое площадью 8,2- 8,4 кв.м. помещения №№9,12,15, 18, 29, 31,36, 39 (в том числе ванная для инвалидов - помещение № 29);

- Каждая ванная обеспечена 2-мя раздевальными - помещения №№7,8,10,11,13,14,16,17, 30,32,33,34,35,37,38 площадью по 2,8 кв.м и для инвалидов площадью 6,0 кв.м; раздеральные оборудованы настенными вешалками для одежды, стульями.

- Кафедра водолечебная «ВУОКСА - Оптима» помещение №22 площадью 40,8 кв.м с ванной для гидромассажа и оборудованием для проведения процедур: душ «Шарко», «спиральный душ», «восходящий душ», «тропический душ». В помещении душевой кафедры оборудовано рабочее место медицинской сестры, оснащенное рабочим столом и стулом, для посетителей выделена раздевальная, оснащенная вешалкой для одежды и стулом;

- Кабинет медицинского работника для проведения предрейсового медицинского осмотра - помещение №5 площадью 12,4 кв.м. имеет медицинское оснащение: 2 прибора для измерения артериального давления «Амрон», 100 шт. шпателей одноразового применения, 3 медицинских термометра, рабочий стол, 2 стула, медицинскую кушетку, 2

*А. С. Сидорова*

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»



алкотестера, набор полосок для выявления наркотических средств (10 шт). Кабинет оснащен раковиной для мытья рук персонала с проточной горячей и холодной водой и смесителем с локтевым управлением, шкафом для раздельного хранения медицинской и личной одежды, медицинским шкафом, сейфом.

-Кабинет для забора и исследования биологических проб Литер Д -помещение №2 площадью 15.4 кв.м оборудован манипуляционным столом, шкафом для хранения медикаментов по неотложной помощи, раковиной с проточной холодной и горячей водой, оснащенной смесителем с локтевым управлением, обеззараживателем-очистителем воздуха «Тион А», двумя промаркированными емкостями для медицинских отходов класса «А» и отходов класса «Б» с одноразовыми полиэтиленовыми пакетами, медицинская кушетка. Для сбора мочи имеется достаточное количество одноразовой посуды, санитарный узел - помещение № 19 площадью 1.7 кв. м оснащен санитарно-техническими приборами. После использования медицинский инструментарий, тесты и полоски совместно с тарой для сбора мочи подвергаются дезинфекционной обработке в 3% растворе «Самаровки» путем полного погружения в дезинфицирующий раствор на 1 час. Далее временно хранятся в промаркированной емкости с крышкой с вложенным внутрь одноразовым пакетом для отходов класса «Б», в изолированном помещении (Литер В помещение № 19 площадью 5.2 кв.м), утилизируются по договору специализированным предприятием. Для временного хранения ТБО в хозяйственной зоне на территории предприятия на оборудованной площадке размещены 8 металлических контейнеров с крышками, утилизация по договору специализированным предприятием.

В каждом корпусе учреждения оборудованы санитарно - бытовые помещения для медицинского персонала (Литер Б помещение № 56- 18.5 кв.м., Литер Д помещения №№23, 42 площадью 9.3 кв.м, 5.8 кв.м, Литер Е помещение № 75 площадью 16.9 кв.м, Литер В помещение №17 площадью 10.1 кв.м.), оснащенные столом, стульями, шкафом для раздельного хранения медицинской одежды и личных вещей персонала, раковиной для мытья рук с проточной холодной и горячей водой и смесителями, микроволновой печью, бытовым холодильником, шкафом для посуды. Для персонала выделены сан узлы: Литер Б помещения №№3, 13, 53 площадью 1.7 кв.м, 1.5 кв.м, 1.4 кв.м, Литер Д помещения №№ 19,40 площадью 1.7 кв.м, 1.9 кв.м., оснащенные санитарно-техническими приборами, дозаторами с жидким мылом и держателями с одноразовыми полотенцами, педальными емкостями с вложенными внутрь полиэтиленовыми пакетами.

Для пациентов выделены санитарные узлы: Литер Б помещение № 40, площадью 2.1. кв.м., Литер Д помещение № 4 площадью 3.7.кв.м ( для инвалидов), Литер В помещение № 4 площадью 6.2 кв.м ( для инвалидов), помещения №№ 24,25 площадью по 2,7 кв.м., оснащенные санитарно-техническими приборами, дозаторами с жидким мылом и держателями с одноразовыми полотенцами, педальными емкостями с вложенными внутрь полиэтиленовыми пакетами.

В учреждении организовано хранение промаркированного уборочного инвентаря в отдельных инвентарных комнатах (Литер Б №№11, 15, 55 площадью 4.3 кв.м., 2.7 кв.м., Литер Д №№ 27, 41 площадь 3.0 кв.м, 1.9 кв.м.) оборудованных стеллажами, для инвентаря, поддоном, техническим краном, раковиной для мытья рук. Уборочный инвентарь промаркирован по назначению.

Персонал обеспечен медицинской одеждой в достаточном количестве стирка организована в собственной прачечной.

Организация питания: в учреждении имеется пищеблок с обеденным залом, размещенные в отдельном здании, соединенном с основным корпусом галереей (Литер К, помещения №№1-27). Пищеблок работает на сырье имеется полный набор производственных помещений, включающих в себя следующие помещения:

*Краснодарский край*

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»



укомплектован технологическим и холодильным оборудованием. Стр. 8  
Столовая рассчитана на 50 посадочных мест. как экспертному заключению


Согласно договора № 4607 от 20.09.2018г утилизацию отходов класса «Б» и «Г» осуществляет специализированное предприятие ООО Агентство «Ртутная безопасность». Временное хранение отходов класса «Б», «Г» организовано в отдельном помещении (литер В помещение № 19 площадью – 5.2 кв.м), разделенном медицинской ширмой в котором имеется раковина с проточной холодной и горячей водой и смесителем для мытья рук. Для сбора и временного хранения отходов класса «А» на прилегающей территории оборудована площадка с водонепроницаемым покрытием, огороженная с 3-х сторон, на которой установлено 8 типовых контейнеров с крышками, утилизация по договору с ИП Антонян С.О.

7. Вывод: здания, строения, сооружения, помещения, используемые Государственное автономное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Медуница»: (352275, Российская Федерация, Краснодарский край, Отрадненский район, станица Передовая, улица Ленина 1а, нежилые помещения: Литер Б( № №3, 6, 13,19,20,36,37,41,43-45,53,56), Литер В( №№ 6-8,9,11, 12-15,17- 19,21,22;№ 30), Литер Д(№№ 2,5, 7-19,22, 29- 38, 42 ), Литер Е( №№ 54,55,69) для осуществления медицинской деятельности соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Зав.сан.эпид.отделом  
врач по общей гигиене



Е.В. Романов



филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»