

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю
350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/1, тел.: 8 (861) 225-34-04
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Динского района
353200, Краснодарский край, ст. Динская, ул. Гоголя, 102 тел. 8(861-62) 6-43-12

ст. Динская

(место составления акта)

« 04 » июня 20 21 г.

(дата составления акта)

15 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 43

По адресу/адресам: 353220, Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская,
ул. Краснознаменная, 36 "А"

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Динского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю № 43 от
13.04.2021 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена проверка плановая, выездная **в отношении:**

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования Динской
район "Детский сад № 37", основной корпус, вспомогательные помещения (категория
чрезвычайно высокого риска).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с 11 ч. 30 мин «30» апреля 2021 года до 15 ч. 00 мин. «04» июня 2021 года.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней


(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Динского
района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)



23.04.2021 г. 10 часов 20 минут

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Лутай Георгий Сергеевич – инспектор

ОНД и ПР Динского района – государственный инспектор Динского района по пожарному
надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая Горбенко Ирина Робертовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности (указываются выявленные в ходе мероприятия по надзору нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретных мест нарушений и пунктов нормативных актов, требования которых нарушены)	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3
1.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. (п. 30 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации");	Юридическое лицо – БДОУ МО Динской район «ДС № 37»; должностное лицо – заведующий БДОУ МО Динской район «ДС № 37».
2.	На объекте отсутствует аварийное эвакуационное освещение. (п. 37 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации");	Юридическое лицо – БДОУ МО Динской район «ДС № 37»; должностное лицо – заведующий БДОУ МО Динской район «ДС № 37».
3.	Запоры (замки) на двери эвакуационного выхода из помещения пищеблока непосредственно наружу не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. (п. 26 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации");	Юридическое лицо – БДОУ МО Динской район «ДС № 37»; должностное лицо – заведующий БДОУ МО Динской район «ДС № 37».
4.	На объекте не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений. (п. 43 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации");	Юридическое лицо – БДОУ МО Динской район «ДС № 37»; должностное лицо – заведующий БДОУ

		МО Динской район «ДС № 37».
5.	На объекте не проводятся не реже 1 раза в год работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта. (п. 43 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации");	Юридическое лицо – БДОУ МО Динской район «ДС № 37»; должностное лицо – заведующий БДОУ МО Динской район «ДС № 37».
6.	На объекте не обеспечено наличие механизмов для самозакрывания противопожарных дверей (дверь в пищеблок из помещения группы 6). (п. 14, 24, 29 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации");	Юридическое лицо – БДОУ МО Динской район «ДС № 37»; должностное лицо – заведующий БДОУ МО Динской район «ДС № 37».

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): Не проверялось

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): Не проверялось

нарушений не выявлено: Выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: 1) Предписание от 04.06.2021 года № 43/1/6 на _____ листах (_____ страниц); протоколы № 36/_____ на _____ листах (_____ страниц); № 36/_____ на _____ листах (_____ страниц)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Динского района
УНДиПР Главного управления МЧС России по
Краснодарскому краю – государственный
инспектор Динского района по пожарному надзору
Лутай Г.С.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

« 04 » июня 2021 г.



М.Л.П.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

✓ (подпись)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 04 » июня 2021 г.

(подпись уполномоченного должностного
лица(лиц) проводившего проверку)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

Телефон доверия:

ЮРЦ г. Ростов 8(863)240-66-10

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 8(861)268-64-40