

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

### 1. Информация об объекте

Наименование МКУК «Новошербиновская сельская библиотека»

Место нахождения (адрес) Краснодарский край, Щербиновский район, ст. Новошербиновская, ул. Калинина, 81

Форма собственности объекта муниципальная собственность Новошербиновского сельского поселения  
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте МКУК «Новошербиновская сельская библиотека»  
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1

### 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>2.1. Участки и территории</b>				
<b>Вход на территорию:</b>				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	_____	п. 4.1.7; 5.1.4
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	_____	п. 4.1.8; 5.1.4
<b>Лестница на входе на территорию:</b>				
- высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	_____	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	_____	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	_____	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	_____	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8-0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	_____	п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	_____	п. 4.1.12

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»  
<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:<sup>3</sup></b>				
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	_____	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	_____	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем оконечании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	_____	п. 4.1.15
<b>Поручни пандуса:</b>				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	_____	п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	_____	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	_____	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	_____	п. 4.1.15
<b>Автостоянка</b>				
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)	_____	п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%	_____	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	_____	п. 4.2.2
<b>Обозначение места специальным знаком:</b>				
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие	_____	п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие	_____	п. 4.2.1; рис. Д.6
<b>Съезд/заезд с тротуара на парковку:</b>				
- ширина	К	не менее 1,0 м.	_____	рис. Д.5
- уклон	К	не более 10%	_____	п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.	_____	п. 4.1.8
<b>Путь к входу в здание:</b>				

<sup>3</sup> При наличии пандуса, выполненного с учетом норм действующего СНиП, считать его доступным для инвалидов.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> /
				Замечания по несоответствию
- указатели направления движения	К	наличие	_____	п. 4.1.3
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	_____	п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	_____	п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	_____	п. 4.1.8
<b>Открытая лестница:</b>				
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	_____	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	_____	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	_____	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	_____	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	_____	п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	_____	п. 4.1.12
<b>Пандус, дублирующий открытую лестницу:<sup>3</sup></b>	К	наличие	_____	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	_____	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	_____	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	_____	п. 4.1.15
<b>Поручни пандуса:</b>				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	_____	п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	_____	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	_____	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	_____	п. 4.1.15
<b>2.2. Вход</b>				
<b>Лестница на входе наружная:</b>				

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> /
				Замечания по несоответствию
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	имеется	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- поручни на высоте	О, С	90 см.	соответствует	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	соответствует	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	соответствует	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	имеется	п. 4.1.12
<b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:<sup>3</sup></b>	К	наличие	имеется	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	соответствует	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	соответствует	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	соответствует	п. 4.1.15
<b>Поручни пандуса:</b>				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	имеется	п. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	имеется	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	К	0,7 м.	соответствует	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	соответствует	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	соответствует	п. 4.1.15
<b>Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)</b>	К	наличие	отсутствует	п. 4.1.14; п. 5.2.13 нет подъемника, не нужен
<b>Входная площадка</b>				
<b>Размер входной площадки:</b>				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м.	соответствует	п. 5.1.3
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	соответствует	п. 5.1.3
Нескользякое покрытие	К, О, С	наличие	соответствует	п. 5.1.3

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>Дверь входная наружная:</b>				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	отсутствует	п. 5.1.5
<b>Тамбур</b> (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	отсутствует	п. 5.1.7; рис. Д. 10
<b>Дверь входная внутренняя:</b>				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	_____	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	_____	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	_____	п. 5.1.5
<b>2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж <u>  1  </u></b>				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	соответствует	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
- на стенах	С	не более 10 см.	_____	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	_____	п. 5.2.7
<b>Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)</b>				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	_____	п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	_____	п. 5.2.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Поручни на высоте	О, С	90 см.	_____	п. 5.2.15
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	_____	п. 5.2.10
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	_____	п. 5.2.16
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	С	наличие	_____	п. 5.2.10
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	_____	п. 5.2.12
<b>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу<sup>3</sup> (в зону оказания услуги):</b>				
- высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.	_____	п. 5.2.13
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	_____	п. 5.2.13
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	_____	п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	_____	п. 5.2.13
<b>Поручни вдоль обеих сторон пандуса:</b>				
- на высоте	К	0,7 м.	_____	п. 5.2.15
- на высоте	О	0,9 м.	_____	п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	_____	п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.	_____	п. 5.2.15
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие	_____	п. 5.2.14
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	_____	п. 5.2.13
<b>Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):</b>				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	_____	п. 5.1.5
<b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:</b>				
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.	_____	п. 5.2.18
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.	_____	п. 5.2.18
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие	_____	п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие	_____	п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие	_____	п. 5.2.20
<b>2.4. Зона оказания услуги<sup>4</sup> – этаж _1</b>				
<b>Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.</b>				
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	Не соответствует	п. 7.1.7
Размер места для инвалида-колясочника:				
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.	Не соответствует	п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.	Не соответствует	п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	Не соответствует	п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	Соответствует	п. 7.1.9
<b>Предприятия торговли</b>				
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	_____	п. 7.4.1
Глубина полок	К	не более 0,5 м.	_____	п. 7.4.1
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1	_____	п. 7.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.	_____	п. 7.4.2

<sup>4</sup> При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>Предприятия питания</b>				
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	_____	п. 7.4.7
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	_____	п. 7.4.7
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие	_____	п. 7.4.7
<b>Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.</b>				
Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0	_____	п. 7.1.9
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%	_____	п. 6.3.1
Входная дверь в номер:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	_____	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	_____	п. 5.1.4
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.	_____	п. 6.3.1
Туалет в номере (на этаже):				
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.	_____	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	_____	п. 5.1.4
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	_____	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	_____	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	_____	п. 5.3.3; рис. Д. 11
<b>Обслуживание в кабинете:</b>				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	_____	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	_____	п. 5.1.4
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	_____	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	_____	п. 7.1.9

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	_____	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	_____	п. 5.2.2
<b>2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж __1__ отсутствует</b>				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	_____	п. 5.3.2
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	_____	п. 5.3.6
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	_____	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	_____	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	_____	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	_____	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	_____	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	_____	п. 5.3.6
<b>2.6. Средства информации – этаж __1__</b>				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	отсутствует	п. 5.5.1
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г	наличие	отсутствует	п. 5.5.8
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	отсутствует	п. 5.5.4; 5.5.6 не нужны
Речевые информаторы	С	наличие	отсутствует	п. 5.5.3; 5.5.4 не нужны
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	отсутствует	п. 5.5.3; 5.5.4 не нужны

Наименование **Новошербиновская детская библиотека филиал МКУК «Новошербиновская сельская библиотека»** \_\_\_\_\_

Место нахождения (адрес) **ст. Новошербиновская, ул. Калинина, 83** \_\_\_\_\_

Количество этажей здания **2** \_\_\_\_\_, этаж расположения объекта **1** \_\_\_\_\_.

**2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>5</sup>**

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>6</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>2.1. Участки и территории</b>				
<b>Вход на территорию:</b>				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	_____	п. 4.1.7; 5.1.4
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	_____	п. 4.1.8; 5.1.4
<b>Лестница на входе на территорию:</b>				
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	_____	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	_____	п. 4.1.12
- ступенчатая геометрия ступеней	О, С	наличие	_____	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	_____	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3–0,5 м.	С	наличие	_____	п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	_____	п. 4.1.12
<b>Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:<sup>7</sup></b>				
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	_____	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	_____	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	_____	п. 4.1.15

<sup>5</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»  
<sup>6</sup> К – инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.  
<sup>7</sup> При наличии пандуса, выполненного с учетом норм действующего СНиП, считать его доступным для инвалидов.



Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>6</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Поручни пандуса: - вдоль обеих сторон	К, О	наличие	_____	п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	_____	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	_____	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	_____	п. 4.1.15
<b>Автостоянка</b>				
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)	_____	п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 х 3,6 м.	К	5%	_____	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	_____	п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком: - на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие	_____	п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие	_____	п. 4.2.1; рис. Д.6
Съезд/заезд с тротуара на парковку: - ширина	К	не менее 1,0 м.	_____	рис. Д.5
- уклон	К	не более 10%	_____	п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.	_____	п. 4.1.8
<b>Путь к входу в здание:</b>				
- указатели направления движения	К	наличие	_____	п. 4.1.3
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	_____	п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	_____	п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	_____	п. 4.1.8
<b>Открытая лестница:</b> - высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	_____	п. 4.1.12

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>6</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	_____	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	_____	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	_____	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8-0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	_____	п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	_____	п. 4.1.12
<b>Пандус, дублирующий открытую лестницу:<sup>3</sup></b>	К	наличие	_____	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	_____	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	_____	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	_____	п. 4.1.15
Поручни пандуса: - вдоль обеих сторон	К, О	наличие	_____	п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	_____	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	_____	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	_____	п. 4.1.15
<b>2.2. Вход</b>				
<b>Лестница на входе наружная:</b>				<b>Помещение, занимаемое детской библиотекой, принадлежит администрации Новошербиновского с/п</b>
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	имеется	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- поручни на высоте	О, С	90 см.	соответствует	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	соответствует	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	соответствует	п. 4.1.12

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>6</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- единая зона геометрия ступеней	О, С	наличие	имеется	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий наружную лестницу на вход; <sup>3</sup>	К	наличие	имеется	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	соответствует	п. 4.1.14
- Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	соответствует	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем оконечных пандусах	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	соответствует	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	имеется	п. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	имеется	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	К	0,7 м.	соответствует	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	соответствует	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	соответствует	п. 4.1.15
Полупандус, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	отсутствует	п. 4.1.14; п. 5.2.13 нет подъемника, не нужен
Выходная площадка				
Размер выходной площадки:				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м.	соответствует	п. 5.1.3
- при падении пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	соответствует	п. 5.1.3
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	соответствует	п. 5.1.3
Двери, створки наружная:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	отсутствует	п. 5.1.5
Габариты (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	отсутствует	п. 5.1.7; рис. Д. 10

13

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>6</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Двери, створки внутренняя:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	_____	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	_____	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	_____	п. 5.1.5
<b>2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж <u>  1  </u></b>				
Ширина путей движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	соответствует	п. 5.2.1
Габариты ручек в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.1
Ширина верхних и открытых проемов в стене, выходящих в коридоры и помещений на лестничные клетки	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.2.4
Контрастные элементы и устройства на путях движения:				
- на высоте	С	не более 10 см.	_____	п. 5.2.7
- на высоте	С	не более 30 см.	_____	п. 5.2.7
Двери, створки внутренняя (в зону оказания услуги)				
- ширина створки с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	_____	п. 5.2.9
- ширина створки с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	_____	п. 5.2.15
- высота	О, С	90 см.	_____	п. 5.2.15
Габариты окончание поручня вверх и вниз с шероховатым окончанием	С, О	не менее 30 см.	_____	п. 5.2.10
Габариты захватители на поручнях лестниц	С	наличие	_____	п. 5.2.16
Направление и минимальный указатель за 60 см. перед ступенями	С	наличие	_____	п. 5.2.10
Габариты ступеней и площадок перед ступенями	С	наличие	_____	п. 5.2.12

14

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>6</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу<sup>3</sup> (в зону оказания услуги):</b> - высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.	_____	п. 5.2.13
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	_____	п. 5.2.13
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	_____	п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	_____	п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие	_____	п. 5.2.15
- на высоте	К	0,7 м.	_____	п. 5.2.15
- на высоте	О	0,9 м.	_____	п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	_____	п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.	_____	п. 5.2.15
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие	_____	п. 5.2.14
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	_____	п. 5.2.13
<b>Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):</b>				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	_____	п. 5.1.5
<b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:</b>				
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.	_____	п. 5.2.18
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.	_____	п. 5.2.18
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие	_____	п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие	_____	п. 5.2.20

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>6</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- напротив выхода из лифта шифрованное контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие	_____	п. 5.2.20
<b>2.4. Зона оказания услуги<sup>8</sup> – этаж _1</b>				
<b>Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.</b> Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	Не соответствует	п. 7.1.7
Размер места для инвалида-колясочника:				
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.	Не соответствует	п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.	Не соответствует	п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	Не соответствует	п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	Соответствует	п. 7.1.9
<b>Предприятия торговли</b>				
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	_____	п. 7.4.1
Глубина полок	К	не более 0,5 м.	_____	п. 7.4.1
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1	_____	п. 7.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.	_____	п. 7.4.2
<b>Предприятия питания</b>				
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	_____	п. 7.4.7
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	_____	п. 7.4.7
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие	_____	п. 7.4.7
<b>Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.</b>				
Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0	_____	п. 7.1.9

<sup>8</sup> При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).



Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>6</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Коэффициент промеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%	_____	п. 6.3.1
Входная дверь в номер:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	_____	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	_____	п. 5.1.4
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.	_____	п. 6.3.1
Туалет в номере (на этаже):				
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.	_____	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	_____	п. 5.1.4
- пространства для размещения кресла-коляски рядом с туалетом	К	не менее 0,75 м.	_____	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- пространства для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	_____	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	_____	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Область размещения кабинета:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	_____	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	_____	п. 5.1.4
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	_____	п. 5.2.2
- стол, высота рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	_____	п. 7.1.9
- ширина выноса проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	_____	п. 7.1.9
- пространства для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	_____	п. 5.2.2
<b>2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж _1_ отсутствует</b>				
Доля помещений кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	_____	п. 5.3.2
Наличие кабин для инвалидов	К	наличие	_____	п. 5.3.6
Размер кабин (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	_____	п. 5.3.3; рис. Д. 11

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>6</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Ширина для кабин	К	не менее 0,9 м.	_____	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с туалетом	К	не менее 0,75 м.	_____	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	_____	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	_____	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Система звуковой сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	_____	п. 5.3.6 *
<b>2.6. Средства информации – этаж _1_</b>				
Объекты, обозначенные специальными символами доступности, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	отсутствует	п. 5.5.1
Информация о назначении помещения внутри здания, выходящая наружу со стороны дверной ручки, высота от 1,3 до 1,4 м. с дублированием текста на брайлях	К, С, Г	наличие	отсутствует	п. 5.5.8
Знаки, указывающие в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	отсутствует	п. 5.5.4; 5.5.6 не нужны
Речевые табло индикаторы	С	наличие	отсутствует	п. 5.5.3; 5.5.4 не нужны
Светофорные табло для вывода оператором информации	Г	наличие	отсутствует	п. 5.5.3; 5.5.4 не нужны

**3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов**

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	Отсут.	Отсут.	Отсут.	Отсут.
Здания и территории				
Зоны движения	+	+	+	+
Зоны оказания услуги	+	+	-	+
Санитарно-гигиеническое помещение	-	+	+	+
Средства информации	Отсут.	Отсут.	Отсут.	Отсут.
	-	+	-	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужно отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен					
Объект недоступен	Не доступен	X	X	X	X

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	
Пути движения	
Зона оказания услуги	В обеих библиотеках: - привести в соответствие высоту стола-кафедры для выдачи книг - выделить места для инвалидов-колясочников, не менее 1% .
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	В обеих библиотеках: - указатели направления движения - установить информационные таблички о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками.

« 31 » 07 2018 г.  
Дата составления Паспорта

Начальник отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения УСЗН в Щербиновском районе



Н.В. Самохвалова