

ПАСПОРТ
Общественное здание
1. Информация об объекте

Наименование Дом культуры
Место нахождения (адрес) Павловский р-н ст-ца. Новопластуновская ул. Кооперативная 23
Форма собственности объекта Муниципальная
(федеральная, городская, муниципальная, государственная)
Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Оперативное управление, Муниципальное бюджетное учреждение «Социально-культурный центр муниципального образования Новопластуновское сельское поселение Павловского района» ОГРН 1062346000199, ИНН 2346014219, т.ф.: 8(86191) 5-85-32, 2346014219, 8(86191) 5-85-32

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории				
Вход на территорию				
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
бордюрный пандус и	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.5 СП 59.13330.2020

¹ Требования СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

(или) искусственная неровность при высоте порога или перепаде высот у калитки не более 20 см					
Путь к входу в здание					
Указатели направления движения	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.3 СП 59.13330.2020	
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020	
Продольный уклон пути движения	К	не более 50 ‰	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020	
Вход					
Лестница на входе наружная					
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020	
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020	
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Наличие	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020	
Тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы,	С	наличие	Наличие	п. 5.1.10 СП 59.13330.2020	

разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша				
Поручни на высоте 90 см	О, С	наличие	Соответствует	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон	О, С	наличие	Наличие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, О, С	наличие	Наличие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)	О, С	наличие	Наличие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020

Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при перепаде высот до 3,0 м)	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при перепаде высот более 3,0 м)	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе				
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15,0 м.	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном	К	не более 6 м	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020

уклоне от 61 до 80 % (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)					
Уклон пандуса	К		не более 80 ‰	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К		не менее 1,5 X 1,5 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О		наличие	Наличие	п.5.1.16 СП. 59.13330.2020
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О		наличие	Наличие	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (на высоте 0,7 м)	К		0,7 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (на высоте 0,9 м)	О		0,9 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К		0,9 - 1,0 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Входная площадка					
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К		не менее 2,2 x 2,2 м.	Соответствует	п. 6.1.4 СП 59.13330.2020
Дверь входная наружная					
Ширина проема одной створки двери в свету	К		не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
Высота порога двери	К		не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020

Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 - 1,0 м)	С	наличие	Наличие	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 – 1,4 м)	С	наличие	Наличие	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Тамбур (глубина х ширина)				
Тамбур (глубина х ширина)	К	не менее 2,45 х 1,6 м	Не соответствует	п. 6.1.8 СП 59.13330.2020 Реализованы меры, обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ)
Дверь входная внутренняя				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020 Реализованы меры, обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ)
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 Реализованы меры, обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ)
Контрастная маркировка	С	наличие		п. 6.1.6 СП 59.13330.2020

прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 – 1,0 м)					
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 – 1,4 м)	С	наличие	Наличие	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)					
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,8 м.	Соответствует	п. 6.2.1 СП 59.13330.2020	
Ширина прохода в помещениях с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020	
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Не требуется	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	Не требуется	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020	
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Не требуется	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	

Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельной опоре)	С	не более 30 см.	Не требуется	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 Реализованы меры, обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ)
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 Реализованы меры, обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ)
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей на уровне 0,9 – 1,0 м	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей на уровне 1,3 – 1,4 м	С	наличие	Наличие	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка	С	наличие	Наличие	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020

прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 – 1,0 м и на уровне 1,3 – 1,4 м					
Зона оказания услуги					
Места обслуживания маломобильных групп населения в общественных зданиях и сооружениях					
Места для инвалида в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения	К, О, С, Г	не менее 5 %, но не менее одного места	Соответствует	п. 8.1.4 СП 59.13330.2020	
Размещение технологического и иного оборудования:(при расположении сбоку)	К	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020	
Размещение технологического и иного оборудования (при фронтальном подходе)	К	не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020	
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,8 – 0,85 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020	

Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Обслуживание в кабине				
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 Реализованы меры, обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ)
Высота порога	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 Реализованы меры, обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ)
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,5 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Санитарно-гигиеническое помещение				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К, О, С	5 % (но не менее 1)	Соответствует	п. 6.3.2 СП 59.13330.2020

Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери	С, К, О, Г	наличие	Соответствует	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Размер кабины (ширина x глубина)	К, О, С, Г	не менее 1,65 / 2,2 м	Соответствует	п. 6.3.7 СП 59.13330.2020
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Стационарные и откидные опорные поручни	О, К	наличие	Наличие	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	О, С, К	наличие	Наличие	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Средства информации				

Обозначение знаками доступности для МГН элементов здания, размещение указателей направления, указывающих путь к ближайшим доступным элементам	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.1 СП 59.13330.2020
Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020
Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию	С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.2 СП 59.13330.2020

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)				
	К	О	С	Г	#
Участки и территории	+	#	#		#

Вход	-	+	Не рассчитана	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	-	#	+	#
Зона оказания услуги	-	+	+	+
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	+	+
Средства информации	+	+	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов				
		К	О	С	Г	
Объект доступен	X*	X*	X	X	X	
Объект недоступен						
X* Доступен с условием обеспечения минимальных требований						

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации	
Участки и территории		
Вход пути движения (для доступа в	Обеспечить размер тамбура на входной площадке в здание не менее 2,45x1,6 м	
	Обустроить входную дверь (внутреннюю) с шириной проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м.	
	Устранить порог внутренней входной двери, превышающий 1,4 см.	
	Ширину проема одной створки в свету двери входной внутренней (в зону оказания услуги), предусмотреть не менее 0,9 м	

услуги)	Высоту порога двери входной внутренней (в зону оказания услуги), предусмотреть не более 1,4 см
Зона оказания услуги	Обеспечить проем двери шириной не менее 0,9 м. Обеспечить высоту порога не более 1,4 см.
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	

« 27 » мая 2025 г.

Дата составления Паспорта

Старший специалист ГКУ КК - УСЗН в Павловском районе

Должность лица, составившего Паспорт

В.Н. Грицай

подпись

Ф.И.О.