

ПАСПОРТ

Общественное здание
1. Информация об объекте

Наименование Дом культуры

Тип объекта Дома культуры

Место нахождения (адрес) Павловский р-н х. Упорный ул. Ленина 30

Форма собственности объекта Муниципальная
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Оперативное управление, Муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры муниципального образования Упорненского сельского поселения» Павловского района, ИНН 2346014226, 8-86191-3-61-23
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Собственность
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2346014226

Телефон: 8-86191-3-61-23

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта 1

Комментарий: здание построено в 1963 г., общая площадь – 511,2 кв.м., капремонт не производился

Плановая дата обследования: 10.2021

Фактическая дата обследования: 27.10.2021

Организация: Дом культуры Упорненского сельского поселения

Должность лица: Директор

ФИО: Ляшенко Алексей Михайлович

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов ² | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания ¹ / Замечания по несоответствию |
|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|
| Участки и территории | | | | |
| Вход на территорию | | | | |
| Ширина пути движения | К | не менее 1,2 м | Соответствует | п. 5.1.7 СП 59.13330.2020 |
| Бордюрный пандус и (или) искусственная неровность при высоте порога или перепаде высот у калитки 20 см и более | К | наличие | Соответствует | п. 5.1.5 СП 59.13330.2020 |
| Автостоянка | | | | |
| Количество мест для транспорта инвалидов | К, О, С, Г | не менее 10% (но не менее 1) | Соответствует | п. 5.2.1 СП 59.13330.2020 |
| В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 х 3,6 м. | К | 5% (но не менее 1) | Соответствует | п. 5.2.1; п. 5.2.4 СП 59.13330.2020 |
| Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание | К, О | не более 50 м. | Соответствует | п. 5.2.2 СП 59.13330.2020 |
| Обозначение места дорожной разметкой | К, О, С, Г | наличие | Наличие | п. 5.2.1 СП 59.13330.2020 |
| Обозначение места дорожным знаком на вертикальной поверхности (стене, стойке и | К, О, С, Г | наличие | Наличие | п. 5.2.1 СП 59.13330.2020 |

1
01-2001"

Требования СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-

2

К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

| | | | | |
|--|---------|-----------------|---------------|----------------------------|
| т.п.) на высоте не менее 1,5 м | | | | |
| Съезд/заезд с тротуара на парковку с уклоном | К | не более 50 ‰ | Соответствует | п. 5.1.8 СП 59.13330.2020 |
| Путь к входу в здание | | | | |
| Указатели направления движения | К | наличие | Не требуется | п. 5.1.3 СП 59.13330.2020 |
| Ширина пути движения | К | не менее 1,2 м. | Соответствует | п. 5.1.7 СП 59.13330.2020 |
| Продольный уклон пути движения | К | не более 50% | Соответствует | п. 5.1.7 СП 59.13330.2020 |
| Вход | | | | |
| Лестница на входе наружная | | | | |
| Поручни на высоте 90 см | О, С | 90 см. | Соответствует | п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 |
| Дополнительные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более) | О, С | наличие | Не требуется | п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 |
| Высота подъема ступеней | О, С | 12 - 15 см. | Соответствует | п. 5.1.12 СП 59.13330.2020 |
| Ширина ступеней | О, С | 35 - 40 см. | Соответствует | п. 5.1.12 СП 59.13330.2020 |
| Единообразная геометрия ступеней | О, С | наличие | Наличие | п. 5.1.12 СП 59.13330.2020 |
| Горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с не-травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см | К, О, С | наличие | Наличие | п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 |
| Непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон | О, С | наличие | Наличие | п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 |

| № п/п | № п/п | № п/п | № п/п | № п/п |
|--|-------|-----------------------|---------------|----------------------------|
| Тактильно-контрастные наземные указатели перед лест-ницей | С | наличие | Наличие | п. 5.1.10 СП 59.13330.2020 |
| Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе | | | | |
| Длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно) | К | не более 15,0 м. | Не требуется | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 |
| Уклон пандуса | К | не более 80% | Не требуется | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 |
| Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса | К | не менее 1,5 X 1,5 м. | Соответствует | п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 |
| Поручни пандуса (вдоль обеих сторон) | К, О | наличие | Наличие | п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 |
| Поручни пандуса (на высоте 0,7 м) | К | 0,7 м. | Соответствует | п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 |
| Поручни пандуса (на высоте 0,9 м) | О | 0,9 м. | Соответствует | п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 |
| Поручни пандуса (расстояние между поручнями) | К | 0,9 - 1,0 м. | Соответствует | п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 |
| Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема до 3,0 м.) | К | наличие | Не требуется | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 |
| Длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно) | К | не более 12 м | Соответствует | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 |
| Длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно) | К | не более 9 м | Не требуется | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 |
| Длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) | К | не более 6 м | Не требуется | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 |

| | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------|----------------------------|
| (включительно) | | | | |
| Бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см | О | наличие | Наличие | п.5.1.16 СП 59.13330.2020 |
| Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при расчетном перепаде высот более 3,0 м) | К | наличие | Не требуется | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 |
| Входная площадка | | | | |
| Размер входной площадки (при наличии пандуса) | К | не менее 2,2 x 2,2 м. | Соответствует | п. 6.1.4 СП 59.13330.2020 |
| Дверь входная наружная | | | | |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 – 1,4 м) | С | наличие | Не требуется | п. 6.1.6 СП 59.13330.2020 |
| Ширина проема одной створки двери в свету | К | не менее 0,9 см. | Соответствует | п. 6.1.5 СП 59.13330.2020 |
| Высота порога двери | К | не более 1,4 см. | Соответствует | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 - 1,0 м) | С | наличие | Не требуется | п. 6.1.6 СП 59.13330.2020 |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | | | | |
| Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п. | К | не менее 1,8 м. | Соответствует | п. 6.2.1 СП 59.13330.2020 |
| Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью | К | не менее 1,2 м. | Соответствует | п. 6.2.2 СП 59.13330.2020 |
| Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку | К | не менее 0,9 м. | Не требуется | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 |
| Высота порогов или перепад высот | К | не более 1,4 см. | Не требуется | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 |
| Конструктивные элементы и устройства на | С | не более 10 см. | Не требуется | п. 6.2.6 СП |

| Критерий соответствия требованиям и ссылочные на них документы | С | не более 10 см | не требуется | п. 6.2.9 СП 59.13330.2020 |
|---|---------|-----------------------|---------------|----------------------------|
| Критерий соответствия требованиям и ссылочные на них документы | С | не более 10 см | не требуется | п. 6.2.9 СП 59.13330.2020 |
| пути движения, выступ (на стенах) | | | | 59.13330.2020 |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре) | С | не более 30 см. | Не требуется | п. 6.2.6 СП 59.13330.2020 |
| Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги) | | | | |
| Лифт, дублирующий внутреннюю лестницу | К | наличие | Не требуется | п. 6.2.13 СП 59.13330.2020 |
| Бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см | О | наличие | Наличие | п.6.2.10 СП 59.13330.2020 |
| Высота одного подъема | К, О | не более 0,45 м | Не требуется | п. 6.2.9 СП 59.13330.2016 |
| Уклон (отношение высота / длина) | К, О | не более 1/20 (5%) | Соответствует | п. 6.2.9 СП 59.13330.2020 |
| Горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса | К | не менее 1,5 x 1,5 м. | Соответствует | п. 6.2.9 СП 59.13330.2020 |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса | К, О | наличие | Наличие | п. 6.2.11 СП 59.13330.2020 |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте 0,7 м) | К | 0,7 м. | Соответствует | п. 6.2.11 СП 59.13330.2020 |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте 0,9 м) | О | 0,9 м. | Соответствует | п. 6.2.11 СП 59.13330.2020 |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса (расстояние между поручнями) | К | 0,9 - 1,0 м. | Соответствует | п. 6.2.11 СП 59.13330.2020 |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса (горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием) | К, О, С | не менее 30 см. | Соответствует | п. 6.2.11 СП 59.13330.2020 |
| Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот до 3,0 м. | К, О | наличие | Не требуется | п. 6.2.8 СП 59.13330.2020 |

| Зона оказания услуги | | | | |
|---|------------|--|---------------|---------------------------|
| Места обслуживания маломобильных групп населения в общественных зданиях и сооружениях | | | | |
| Места для инвалида в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения | К, О, С, Г | не менее 5 %, но не менее одного места | Соответствует | п. 8.1.4 СП 59.13330.2020 |
| Размещение технологического и иного оборудования:(при расположении сбоку) | К | не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола | Соответствует | п. 8.1.7 СП 59.13330.2020 |
| Размещение технологического и иного оборудования (при фронтальном подходе) | К | не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола | Соответствует | п. 8.1.7 СП 59.13330.2020 |
| Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п. | К | не более 0,8 – 0,85 м | Соответствует | п. 8.1.7 СП 59.13330.2020 |
| Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги | К | не менее 1,0 м. | Соответствует | п. 8.1.7 СП 59.13330.2020 |
| Обслуживание в кабинете | | | | |
| Ширина проема двери | К | не менее 0,9 м. | Соответствует | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 |
| Высота порога | К | не более 1,4 см. | Соответствует | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 |
| Ширина прохода | К | не менее 1,2 м. | Соответствует | п. 6.2.2 СП 59.13330.2020 |
| Стол с высотой рабочей поверхности | К | не более 0,85 м. | Соответствует | п. 8.1.7 СП 59.13330.2020 |
| Ширина и высота проема стола для ног | К | не менее 0,75 х 0,5 м | Соответствует | п. 8.1.7 СП 59.13330.2020 |
| Пространство для разворота кресла-коляски | К | диаметр не | Соответствует | п. 6.2.2 СП |

| Критерий | Классификатор | Требование | Состояние | Ссылка на СП |
|--|---------------|-------------------------|---------------|---------------------------|
| | | менее 1,4 м. | | 59.13330.2020 |
| Санитарно-гигиеническое помещение | | | | |
| Доля доступных кабин уборных от общего количества | К, О, С | 5 % (но не менее 1) | Соответствует | п. 6.3.2 СП 59.13330.2020 |
| Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери | К, О, С, Г | наличие | Соответствует | п. 6.3.6 СП 59.13330.2020 |
| Размер кабины (ширина x глубина) | О, С, Г, К | не менее 1,65 / 2,2 м | Соответствует | п. 6.3.7 СП 59.13330.2020 |
| Ширина двери кабины | К | не менее 0,9 м. | Соответствует | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 |
| Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом | К | не менее 0,8 м | Соответствует | п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 |
| Пространство для разворота кресла-коляски | К | диаметр не менее 1,4 м. | Соответствует | п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 |
| Откидные опорные поручни, штанги | К, О | наличие | Наличие | п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 |
| Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом | К | наличие | Наличие | п. 6.3.6 СП 59.13330.2020 |
| Средства информации | | | | |
| Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения | К, О, С, Г | наличие | Соответствует | п. 6.5.1 СП 59.13330.2020 |
| Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублированием рельефными знаками | С, К, О, Г | наличие | Наличие | п. 6.5.9 СП 59.13330.2020 |

| | | | | |
|---|------|---------|--------------|---------------------------|
| Технические средства информации, обеспечивающие ви-зуальную, звуковую и тактильную информацию | С, Г | наличие | Не требуется | п. 6.5.2 СП 59.13330.2020 |
|---|------|---------|--------------|---------------------------|

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

| Наименование функциональных зон объекта | Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#») | | | |
|--|--|---|---|---|
| | К | О | С | Г |
| Участки и территории | + | + | + | + |
| Вход | + | + | + | # |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | + | + | + | # |
| Зона оказания услуги | + | + | + | + |
| Санитарно-гигиеническое помещение | + | + | + | + |
| Средства информации | + | + | + | + |

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

| | Степень доступности объекта | Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов | | | |
|-------------------|-----------------------------|---|----|----|----|
| | | К | О | С | Г |
| Объект доступен | X* | X* | X* | X* | X* |
| Объект недоступен | | | | | |

X* Доступен с условием обеспечения минимальных требований

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Функциональные зоны объекта | Основные мероприятия по адаптации |
|-----------------------------|-----------------------------------|

| | |
|--|---|
| Участки и территории | Разметку на поверхности покрытия стоянки оборудовать в соответствии с требованиями п. 4.2.1 и рис. Д.6 СП 59.13330.2012 |
| Вход | Лестницу на входе наружную: - обустроить с обеих сторон и по всей длине ограждения марша входной лестницы; (поручни с одной стороны. Согласование с ВОИ) |
| | Лестницу на входе наружную: - обустроить ступени шириной 35 - 40 см. (ширина ступеней 29-30 см. Согласование с ВОИ) Обустроить входную дверь (наружную) с шириной проема одной створки в свету не менее 0,9 м. (ширина просвета в свету одной створки 0,6 м. Согласование с ВОИ) |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | На пути движения перепады высот более 1,4 см. (высота порогов в здании более 1.4 см., имеется препятствие в виде трубы диаметром 5.0 см. Согласование с ВОИ) |
| | Обустроить входную дверь в зону оказания услуги с шириной проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м. (ширина просвета в свету одной створки 0,7 м. Согласование с ВОИ) Устранить порог входной двери в зону оказания услуги, превышающий 1,4 см. (более 1,4 см. Согласование с ВОИ) |
| Зона оказания услуги | Обеспечить проем двери шириной не менее 0,9 м. (ширина проема в свету 0,78 м. Согласование с ВОИ) |
| | Обеспечить высоту порога не более 1,4 см. (высота порога более 3.5 см. Согласование с ВОИ) |
| Санитарно-гигиеническое помещение | Оборудовать 7% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных (Согласование с ВОИ) |
| | Установить знаки доступности кабин для инвалидов (Согласование с ВОИ) |
| | Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения не менее 1,65 x 1,8 м. (Согласование с ВОИ) |
| | Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения с шириной двери не менее 0,9 м. (Согласование с ВОИ) |
| | В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для |

| | |
|---------------------|--|
| | размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,75 м.; (Согласование с ВОИ) |
| | В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м. (Согласование с ВОИ) |
| | Установить опорные поручни, штанги (Согласование с ВОИ) |
| | Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом (Согласование с ВОИ) |
| Средства информации | |

« 27 » октября 2021 г.

Дата составления Паспорта

Специалист I категории ГКУ КК - УСЗН в Павловском районе

Должность лица, составившего Паспорт


подпись

В.Н.Грицай
ф.и.о.

Организация: Департамент

ИНН: 2116018726

Телефон: 8(386)913-61-23

Количество этажей: этаж, этаж расположения объекта: 1

Комментарий: здание построено в 1963 г., общей площадью - 511,3 кв.м., капитальное из кирпича

Планы и дата обследования: 10.2021

Фактическая дата обследования: 27.10.2021

Организация: Департамент Уполномоченного государственного инспектора

Должность лица: Директор

ФИО: Давыдова Наталья Михайловна