

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование Дом культуры

Тип объекта Дома культуры

Место нахождения (адрес) Павловский р-н ст-ца. Незамаевская ул. Ленина 6

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Оперативное управление, МБУ «Дом культуры» Незамаевского сельского поселения Павловского района, ОГРН 1062346000155, ИНН 2346014233, тел. 8-86191-38169

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2346014233

Телефон: 8-86191-38169

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1

Комментарий: здание построено в 1977 году, общая площадь-3046,0 кв.м., капитальный ремонт не проводился, dk1977nz@gambler.gu

Плановая дата обследования: 04.2019

Фактическая дата обследования: 08.04.2019

Организация: МБУ «Дом культуры» МО Незамаевского сельского поселения

Должность/лица: Директор

ФИО: Олейник Жанна Юрьевна

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категория инвалидов ²	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории					
Вход на территорию					
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,4 - 1,5 см.	п. 4.1.8; 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	п. 4.1.7; 5.1.4	Соответствует	
Автостоянка					
Количество мест для транспорта инвалидов	К, О, С, Г	не менее 10% (но не менее 1)	п. 4.2.1	Соответствует	
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 х 3,6 м.	К	5%	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6	Соответствует	
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в	К, О	не более 50 м.	п. 4.2.2	Соответствует	

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

здание								
Обозначение места специальным знаком (на поверхности покрытия стоянки)	К, О, С, Г	наличие	п. 4.2.1; рис. Д.6	Наличие				
Обозначение места специальным знаком ((на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.))	К, О, С, Г	наличие	п. 4.2.1; рис. Д.6	Наличие				
Съезд/заезд с тротуара на парковку (ширина)	К	не менее 1,0 м	рис. Д.5	Соответствует				
Съезд/заезд с тротуара на парковку (уклон)	К	не более 10%	п. 4.1.8	Соответствует				
Съезд/заезд с тротуара на парковку (перепад высот в месте съезда)	К	не более 1,5 см.	п. 4.1.8	Соответствует				
Путь к входу в здание								
Указатели направления движения	К	наличие	п. 4.1.3	Не требуется				
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	п. 4.1.7	Соответствует				
Продольный уклон	К	не более	п. 4.1.7	Соответствует				

пути движения		5%			Соответствует	
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	п. 4.1.8			
Вход						
Лестница на входе наружная						
Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)		Наличие	Поручни отсутствуют. Согласование с ВОИ
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)		Соответствует	Поручни отсутствуют. Согласование с ВОИ
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	п. 4.1.12		Соответствует	Согласование с ВОИ
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12		Соответствует	Согласование с ВОИ
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12		Наличие	Согласование с ВОИ
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе						
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	п. 4.1.14		Соответствует	
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20	п. 4.1.14		Соответствует	

Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К		(5%) не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О		наличие	п. 4.1.15	Наличие	Поручни с одной стороны. Согласование с ВОИ, есть план мероприятий
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О		наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	Наличие	Поручни с одной стороны. Согласование с ВОИ, есть план мероприятий
Поручни пандуса (на высоте)	О		0,9 м.	п. 4.1.15	Соответствует	Поручни с одной стороны. Согласование с ВОИ, есть план мероприятий
Поручни пандуса (на высоте)	К		0,7 м.	п. 4.1.15	Соответствует	Поручни с одной стороны. Согласование с ВОИ
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К		0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Соответствует	Поручни с одной стороны. Согласование с ВОИ
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К		наличие	п. 4.1.14; п. 5.2.13	Не требуется	
Входная площадка						
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К		не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.	п. 5.1.3	Соответствует	

Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	п. 5.1.3	Соответствует	
Нескользящее покрытие	.К, О, С	наличие	п. 5.1.3	Наличие	
Дверь входная наружная					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует	менее 0,9 м.; есть вторая створка, Согласование с ВОИ
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Наличие	
Тамбур (глубина x ширина)					
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	п. 5.1.7; рис. Д. 10	Соответствует	
Дверь входная внутренняя					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует	менее 0,9 м.; есть вторая створка, Согласование с ВОИ
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка	С	наличие	п. 5.1.5	Наличие	

прозрачных полотен дверей								
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)								
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует				
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует				
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Соответствует				
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Соответствует				
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	п. 5.2.7	Соответствует				
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	п. 5.2.7	Соответствует	на пути движения отдельно стоящие колонны	Согласование с ВОИ		

Зона оказания услуги							
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.							
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	п. 7.1.7		Соответствует		Согласование с ВОИ
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе сбоку)	К	0,55 х 0,85 м.	п. 7.1.7		Соответствует		Согласование с ВОИ
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе спереди или сзади)	К	1,25 х 0,85 м.	п. 7.1.7		Соответствует		Согласование с ВОИ
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9		Не требуется		
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	п. 7.1.9		Не требуется		
Обслуживание в кабине							
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	п. 6.3.2; 6.1.8		Соответствует		менее 0,9 м. Согласование с ВОИ
Высота порога	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4		Соответствует		
Ширина прохода	К	не менее	п. 5.2.2		Соответствует		

Стол с высотой рабочей поверхности	К	1,2 м. не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,49 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Санитарно-гигиеническое помещение					
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	п. 5.3.2	Соответствует	отсутствует. Согласование с ВОИ
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	п. 5.3.6	Наличие	отсутствует. Согласование с ВОИ
Размер кабины (ширина х глубина)	К	не менее 1,65 х 1,8 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	отсутствует. Согласование с ВОИ
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	отсутствует. Согласование с ВОИ
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	отсутствует. Согласование с ВОИ
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	отсутствует. Согласование с ВОИ
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Наличие	отсутствует. Согласование с ВОИ

Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	п. 5.3.6	Наличие	отсутствует. Согласование с ВОИ
Средства информации					
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.1	Наличие	отсутствует. Согласование с ВОИ
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.8	Наличие	отсутствует. Согласование с ВОИ
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г, У	от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6	Не требуется	
Речевые информаторы	С, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется	
Световые текстовые табло для вывода оперативной	Г, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется	

информации					
------------	--	--	--	--	--

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)					
	К	О	С	Г	С	Г
Участки и территории	+	+	+			+
Вход	+	+	+			#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	#	+			#
Зона оказания услуги	+	#	#			#
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	#			#
Средства информации	+	#	+			+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов					
	К	О	С	Г	С	Г
Объект доступен	X*	X*	X*			X*
Объект недоступен						

X* Доступен с условием обеспечения минимальных требований

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основное мероприятие по адаптации
Участки и территории	
Вход	Лестницу на входе наружную: - обустроить с обеих сторон и по всей длине

	ограждения марша входной лестницы; (Поручни отсутствуют. Согласование с ВОИ)
	Лестницу на входе наружную: - обустроить поручнями на высоте 90 см. (Поручни отсутствуют.Согласование с ВОИ)
	Лестницу на входе наружную: -обустроить ступени высотой 12 – 15 см. (Согласование с ВОИ)
	Лестницу на входе наружную: - обустроить ступени шириной 35 - 40 см. (Согласование с ВОИ)
	Лестницу на входе наружную: - обеспечить единообразную геометрию ступеней. (Согласование с ВОИ)
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - вдоль обеих сторон марша пандуса; (Поручни с одной стороны. Согласование с ВОИ, есть план мероприятий)
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - с непрерывной поверхностью по всей длине марша пандуса; (Поручни с одной стороны. Согласование с ВОИ, есть план мероприятий)
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на высоте 0,9 м.; (Поручни с одной стороны. Согласование с ВОИ, есть план мероприятий)
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на высоте 0,7 м.; (Поручни с одной стороны.Согласование с ВОИ)
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на расстоянии между ними в пределах 0,9 – 1,0 м.; (Поручни с одной стороны.Согласование с ВОИ)
	Обустроить входную дверь (наружную) с шириной проема одной створки в свету не менее 0,9 м. (менее 0,9 м.; есть вторая створка, Согласование с ВОИ)
	Обустроить входную дверь (внутреннюю) с шириной проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м. (менее 0,9 м.; есть вторая створка, Согласование с ВОИ)
Пути движения (для доступа в	На пути движения устранить препятствие, выступающее на более чем на 30

зону оказания услуги)	см. (на пути движения отдельно стоящие колонны Согласование с ВОИ) Обеспечить в зале не менее 1% мест для инвалидов-колясочников (Согласование с ВОИ)
Зона оказания услуги	Оборудовать в зале места для инвалидов-колясочников: - при доступе сбоку размером 0,55 x 0,85 м. (Согласование с ВОИ) Оборудовать в зале места для инвалидов-колясочников: - при доступе спереди или сзади размером 1,25 x 0,85 м. (Согласование с ВОИ) Обеспечить проем двери шириной не менее 0,9 м. (менее 0,9 м. Согласование с ВОИ)
Санитарно-гигиеническое помещение	Оборудовать 7% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных (отсутствует. Согласование с ВОИ) Установить знаки доступности кабин для инвалидов (отсутствует. Согласование с ВОИ) Обустроить кабинку санитарно-гигиенического помещения не менее 1,65 x 1,8 м. (отсутствует Согласование с ВОИ) Обустроить кабинку санитарно-гигиенического помещения с шириной двери не менее 0,9 м. (отсутствует. Согласование с ВОИ) В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,75 м.; (отсутствует. Согласование с ВОИ) В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м. (отсутствует. Согласование с ВОИ) Установить опорные поручни, штанги (отсутствует. Согласование с ВОИ) Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом (отсутствует. Согласование с ВОИ)
Средства информации	Обустроить специальными символами доступных элементов здания и указателями направления движения (отсутствует. Согласование с ВОИ) Установить таблички с информацией о назначении помещений внутри здания (отсутствует. Согласование с ВОИ)

« 8 » апреля 2019 г.

Дата составления Паспорта *

Специалист 2 разряда УСЗН в Павловском районе

Должность лица, составившего Паспорт



подпись

В.Н.Грицай

Ф.И.О.