ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование

Дом культуры

Место нахождения (адрес)

Павловский р-н, п. Северный, ул. Юбилейная, 12

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

МБУ «Социально-культурный центр муниципального образования Северное сельское поселение Павловского района», ИНН 2346014160, тел. 8-861-91-4-05-10, здание построено в 1962 году, общая площадь 435,5 кв. м . капремонт здания не проводился, 2346014160, 8-861-91-4-05-10

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 1 , этаж расположения объекта 1

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов

Функциональные зоны/элементы объекта	Категории инвалидов[1]	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания[2] / Замечания по несоответствию
1	2	3	4	5
Участки и территории				
Вход на территорию:				
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Бордюрный пандус и (или) искусственная неровность при высоте порога или перепаде высот у калитки не более 20 см	К	наличие	Наличие	п. 5.1.5 СП 59.13330.2020
Путь к входу в здание:				

Указатели направления движения	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.3 СП 59.13330.2020
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Продольный уклон пути движения	К	не более 50 ‰	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Автостоянка:				
Количество мест для транспорта инвалидов	К, О, С, Г	не менее 10% (но не менее 1)	Соответствует	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	Соответствует	п. 5.2.2 СП 59.13330.2020
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 х 3,6 м.	К	5% (но не менее 1)	Соответствует	п. 5.2.1; п. 5.2.4 СП 59.13330.2020
Съезд/заезд с тротуара на парковку с уклоном	К	не более 50 ‰	Соответствует	п. 5.1.8 СП 59.13330.2020
Обозначение места дорожной разметкой	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
Обозначение места дорожным знаком на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
Вход				
Лестница на входе наружная:				
Высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Ширина ступеней	О, С	35 – 40 см	Не соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020 / Реализованы меры, обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ)

Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Отсутствие	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020 / Реализованы меры, обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ)
Тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша	С	наличие	Отсутствие	п. 5.1.10 СП 59.13330.2020 / Реализованы меры, обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ)
Поручни на высоте 90 см	О, С	Наличие	Наличие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон	О, С	Наличие	Не требуется	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, О, С	Наличие	Отсутствие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 / Реализованы меры, обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ)
Дверь входная наружная:				

Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020 / Реализованы меры, обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ)
Высота порога двери	К	не более 1,4 см	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 - 1,0 м)	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 – 1,4 м)	С	наличие	Наличие	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,8 м.	Соответствует	п. 6.2.1 СП 59.13330.2020
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 / Реализованы меры, обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ)
Высота порога двери	К	не более 1,4 см	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020

Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей на уровне 0,9 – 1,0 м	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей на уровне 1,3 – 1,4 м	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 – 1,0 м и на уровне 1,3 – 1,4 м	С	наличие	Не требуется	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Средства информации				
Обозначение знаками доступности для МГН элементов здания, размещение указателей направления, указывающих путь к ближайшим доступным элементам	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.1 СП 59.13330.2020
Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020
Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию	С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.2 СП 59.13330.2020
Зона оказания услуги				

Места обслуживания маломобильных групп населения в общественных зданиях и сооружениях:				
Места для инвалида в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения	К, О, С, Г	не менее 5 %, но не менее одного места	Соответствует	п. 8.1.4 СП 59.13330.2020
Размещение технологического и иного оборудования:(при расположении сбоку)	К	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Размещение технологического и иного оборудования (при фронтальном подходе)	К	не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,8 – 0,85 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Обслуживание в кабинете:				
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 / Реализованы меры, обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ)
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020

Высота порога	К	не более 1,4 см	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 / Реализованы меры, обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ)
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,5 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен "+", недоступен "-", не требует приспособления "#")			
	К	О	С	Г
1	2	3	4	5
Участки и территории	+	+	+	+
Вход	-	-	-	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	-	#	+	#
Средства информации	+	+	+	+
Зона оказания услуги	-	+	+	+

4. Заключение о доступности объекта (нужное отметить знаком "Х")

Степень доступности объекта		Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
1	2	3	4	5	6
Доступен	Х*	Х*	Х*	Х*	Х

Недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
1	2
Участки и территории	
Вход	На лестнице на входе наружной предусмотреть ширину ступеней 35-40 см; На лестнице входной наружной обеспечить единообразную геометрию ступеней; Перед лестницей на входе наружной тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша; На лестнице на входе наружной обеспечить горизонтальные завершения поручней вверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающим за границы лестничных маршей на 30 см; На входной площадке предусмотреть ширину проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	Ширину проема одной створки в свету двери входной внутренней (в зону оказания услуги), предусмотреть не менее 0,9 м
Средства информации	
Зона оказания услуги	Обеспечить проем двери шириной не менее 0,9 м.; Обеспечить высоту порога не более 1,4 см.

9 сентября 2026 г.
Дата составления паспорта

Старший специалист ГКУ КК - УСЗН в Павловском районе
Должность лица, составившего Паспорт

подпись

Грицай Валентина Николаевна
Ф.И.О.

1* К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

2* Требования СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, СНиП 35-03-2001", ГОСТ Р 52875-2018 "Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования"