

ПАСПОРТ
Общественное здание
1. Информация об объекте

Наименование Дом культуры

Тип объекта Дома культуры

Место нахождения (адрес) Павловский р-н п. Северный ул. Юбилейная 12

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Муниципальное бюджетное учреждение «Социально-культурный центр муниципального образования Северное сельское поселение Павловского района», ИНН 2346014160, тел. 8-861-91-4-05-10, здание построено в 1962 году, общая площадь 435,5 кв. м. капремонт здания не проводился.

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2346014160

Телефон: 8-861-91-4-05-10

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта 1

Комментарий:

Плановая дата обследования: **04.2018**

Фактическая дата обследования: **06.04.2018**

Организация: МБУ СКЦ МО "Северное СП"

Должность лица: Директор

ФИО: Еременко Людмила Геннадьевна

Обозначение места специальным знаком (на поверхности покрытия стоянки)	К, О, С, Г	наличие	п. 4.2.1; рис. Д.6	Наличие	
Обозначение места специальным знаком ((на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.))	К, О, С, Г	наличие	п. 4.2.1; рис. Д.6	Наличие	
Съезд/заезд с тротуара на парковку (ширина)	К	не менее 1,0 м	рис. Д.5	Соответствует	
Съезд/заезд с тротуара на парковку (уклон)	К	не более 10%	п. 4.1.8	Соответствует	
Съезд/заезд с тротуара на парковку (перепад высот в месте съезда)	К	не более 1,5 см.	п. 4.1.8	Соответствует	
Путь к входу в здание					
Указатели направления движения	К	наличие	п. 4.1.3	Не требуется	
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	п. 4.1.7	Соответствует	
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	п. 4.1.7	Соответствует	
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	п. 4.1.8	Не требуется	
Вход					

(непрерывная поверхность по всей длине)			5.2.4 ГОСТ Р 51261)		Согласование с ВОИ
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15	Соответствует	отсутствует, Согласование с ВОИ
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15	Соответствует	отсутствует, Согласование с ВОИ
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Соответствует	отсутствует, Согласование с ВОИ
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	п. 4.1.14; п. 5.2.13	Наличие	отсутствует, Согласование с ВОИ
Входная площадка					
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.	п. 5.1.3	Соответствует	
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	п. 5.1.3	Соответствует	
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	п. 5.1.3	Наличие	
Дверь входная наружная					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Высота порога двери	К	не более	п. 5.1.4	Соответствует	

нижнем окончании пандуса		м.			
Поручни вдоль обеих сторон пандуса	К, О	наличие	п. 5.2.15	Не требуется	
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 5.2.15	Не требуется	
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 5.2.15	Не требуется	
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 5.2.15	Не требуется	
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с нетравмирующим окончанием)	К, О, С	не менее 30 см.	п. 5.2.15	Не требуется	
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие	п. 5.2.14	Не требуется	
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	п. 5.2.13	Не требуется	

колясочников					
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе сбоку)	К	0,55 х 0,85 м.	п. 7.1.7	Соответствует	
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе спереди или сзади)	К	1,25 х 0,85 м.	п. 7.1.7	Соответствует	
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Санитарно-гигиеническое помещение					
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	п. 5.3.2	Соответствует	отсутствует, Согласование с ВОИ
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	п. 5.3.6	Наличие	отсутствует, Согласование с ВОИ
Размер кабины (ширина х глубина)	К	не менее 1,65 х 1,8 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	отсутствует, Согласование с ВОИ
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	отсутствует, Согласование с ВОИ
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	отсутствует. Согласование с ВОИ

Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется	
--	------	---------	--------------------	--------------	--

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	+
Вход	+	+	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	#	+	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	#	#
Средства информации	+	#	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X*	X*	X*	X*	X
Объект недоступен					

X* Доступен с условием обеспечения минимальных требований

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
-----------------------------	-----------------------------------

	Оборудовать подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (отсутствует, Согласование с ВОИ)
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	Оборудовать 7% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных (отсутствует, Согласование с ВОИ)
	Установить знаки доступности кабин для инвалидов (отсутствует, Согласование с ВОИ)
	Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения не менее 1,65 x 1,8 м. (отсутствует, Согласование с ВОИ)
	Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения с шириной двери не менее 0,9 м. (отсутствует, Согласование с ВОИ)
	В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,75 м.; (отсутствует, Согласование с ВОИ)
	В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м. (отсутствует, Согласование с ВОИ)
	Установить опорные поручни, штанги (отсутствует, Согласование с ВОИ)
	Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом (отсутствует, Согласование с ВОИ)
Средства информации	

« 6 » апреля 2018 г.

Дата составления Паспорта

Специалист 2 разряда УСЗН в Павловском районе

Должность лица, составившего Паспорт


подпись

В.Н.Грицай
Ф.И.О.