

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование Дом культуры

Место нахождения (адрес) Павловский р-н п. Октябрьский ул. Советская 1

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Муниципальное бюджетное учреждение «Социально-культурный центр муниципального образования Среднечелбасское сельское поселение Павловского района», ИНН 2346014272, ОГРН 1062346000056, т/ф: (86191) 3-74-69, 2346014272, (86191) 3-74-69

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории				
Вход на территорию				
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
бордюрный пандус и	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.5 СП 59.13330.2020

¹ Требования СП СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

(или) искусственная неровность при высоте порога или перепаде высот у калитки не более 20 см					
Путь к входу в здание					
Указатели направления движения	К	наличие	Не требуется		п. 5.1.3 СП 59.13330.2020
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует		п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Продольный уклон пути движения	К	не более 50 ‰	Соответствует		п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Вход					
Лестница на входе наружная					
Высота подъема ступеней	С, О	12 - 15 см.	Соответствует		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Не соответствует		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020 Реализованы меры, обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ)
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Отсутствие		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020 Реализованы меры, обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ)
Тактильно-контрастные наземные	С	наличие	Отсутствие		п. 5.1.10 СП 59.13330.2020 Реализованы

указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша				меры, обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ)
Поручни на высоте 90 см	О, С	наличие	Отсутствие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 Реализованы меры, обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ)
Непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон	О, С	наличие	Отсутствие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 Реализованы меры, обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ)
Горизонтальное завершение поручня	К, О, С	наличие	Отсутствие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 Реализованы

вверх и вниз с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см				меры, обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ)
Центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)	О, С	наличие	Отсутствие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 Реализованы меры, обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ)
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при перепаде высот до 3,0 м)	К	наличие	Отсутствие	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 Реализованы меры, обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ)
Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при перепаде высот более 3,0 м)	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе				
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15,0 м.	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса	К	не более 12 м	Не соответствует	п. 5.1.14 СП

при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)					59.13330.2020 Реализованы меры, обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ)
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м	Не требуется		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м	Не требуется		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Уклон пандуса	К	не более 80 ‰	Не соответствует		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 Реализованы меры, обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ)
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	Соответствует		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	Отсутствие		п.5.1.16 СП 59.13330.2020 Реализованы меры, обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ)
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	Отсутствие		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 Реализованы меры, обеспечивающие

маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 - 1,0 м)					
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 - 1,4 м)	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020	
Дверь входная внутренняя					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020 Реализованы меры, обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ)	
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 - 1,0 м)	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 - 1,4 м)	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)					
Ширина пути	К	не менее 1,8 м.	Соответствует	п. 6.2.1 СП 59.13330.2020	

Поручни пандуса (на высоте 0,7 м)	К	0,7 м.	Отсутствие	доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ) п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 Реализованы меры, обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ)
Поручни пандуса (на высоте 0,9 м)	О	0,9 м.	Отсутствие	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 Реализованы меры, обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ)
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	Отсутствие	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 Реализованы меры, обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ)
Входная площадка				
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	Соответствует	п. 6.1.4 СП 59.13330.2020
Дверь входная наружная				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020 Реализованы меры, обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ)
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020

движения в коридорах, галереях и т.п.					
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020	
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Не требуется	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	Не требуется	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020	
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Не требуется	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	Не требуется	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020	
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 Реализованы меры, обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ)	

Размещение технологического и иного оборудования:(при расположении сбоку)	К	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Размещение технологического и иного оборудования (при фронтальном подходе)	К	не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,8 – 0,85 м	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Обслуживание в кабинете				
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 Реализованы меры, обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ)
Высота порога	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 Реализованы меры, обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ)
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020

Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,5 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Санитарно-гигиеническое помещение				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К, О, С	5 % (но не менее 1)	Не соответствует	п. 6.3.2 СП 59.13330.2020 Реализованы меры, обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ)
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери	К, О, С, Г	наличие	Не соответствует	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020 Реализованы меры, обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ)
Размер кабины (ширина х глубина)	О, К, С, Г	не менее 1,65 / 2,2 м	Не соответствует	п. 6.3.7 СП 59.13330.2020 Реализованы меры, обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ)
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 Реализованы меры,

				обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ)
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	Не соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 Реализованы меры, обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ)
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Не соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 Реализованы меры, обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ)
Стационарные и откидные опорные поручни	К, О	наличие	Отсутствие	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 Реализованы меры, обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ)
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К, О, С	наличие	Отсутствие	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020 Реализованы меры, обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ)
Средства информации				
Обозначение знаками доступности для МГН элементов здания, размещение указателей направления, указывающих путь к ближайшим доступным элементам	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.1 СП 59.13330.2020
Информирующие тактильные таблички	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020

для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками				
Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию	С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.2 СП 59.13330.2020

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)				
	К	О	С	Г	
Участки и территории	+	#	#		#
Вход	-	-	-		#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	-	#	#		#
Зона оказания услуги	-	+	+		+
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	-		-
Средства информации	+	+	+		+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов
--	-----------------------------	---

				обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ)
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	Не соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 Реализованы меры, обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ)
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Не соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 Реализованы меры, обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ)
Стационарные и откидные опорные поручни	Ж, О	наличие	Отсутствие	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 Реализованы меры, обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ)
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К, О, С	наличие	Отсутствие	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020 Реализованы меры, обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ)
Средства информации				
Обозначение знаками доступности для МГН элементов здания, размещение указателей направления, указывающих путь к ближайшим доступным элементам	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.1 СП 59.13330.2020
Информирующие тактильные таблички	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020

для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками				
Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию	С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.2 СП 59.13330.2020

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)				
	К	О	С	Г	
Участки и территории	+	#	#	#	
Вход	-	-	-	#	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	-	#	#	#	
Зона оказания услуги	-	+	+	+	
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	-	-	
Средства информации	+	+	+	+	

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов
--	-----------------------------	---

Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	Длину марша пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, предусмотреть не более 12 м при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)
	Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, оборудовать с уклоном не более 80‰ (8%)
	Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, оборудовать бортиками по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см
	Установить непрерывные по всей длине поручни вдоль обеих сторон марша пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе
	Поручни пандуса, дублирующий наружную лестницу на входе, установить вдоль обеих сторон на высоте 0,7 м
	Поручни пандуса, дублирующий наружную лестницу на входе, установить вдоль обеих сторон на высоте 0,9 м
	Расстояние между поручнями пандуса, дублирующий наружную лестницу на входе, установить на расстоянии 0,9-1,0 м
	На входной площадке предусмотреть ширину проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м
	Обустроить входную дверь (внутреннюю) с шириной проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м.
	Ширину проема одной створки в свету двери входной внутренней (в зону оказания услуги), предусмотреть не менее 0,9 м
Зона оказания услуги	Обеспечить проем двери шириной не менее 0,9 м.
	Обеспечить высоту порога не более 1,4 см.
Санитарно- гигиеническое помещение	Оборудовать 5% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных
	Установить информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери
	Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения не менее 1,65 / 2,2 м
	Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения с шириной двери не менее 0,9

	М. В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,8 м.; В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м. Установить опорные (откидные) поручни, штанги Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом
Средства информации	

« 12 » августа 2025 г.

Дата составления Паспорта

Старший специалист ГКУ КК - УСЗН в Павловском районе

Должность лица, составившего Паспорт



подпись

В.Н. Грицай

Ф.И.О.