

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

Территориальный отдел в Кушевском, Кры-
ловском, Павловском, Ленинградском районах
352030, ст. Кушевская, пер. Школьный, 55
Телефон 8(86168) 41160
E-mail: kushev@kubanrpn.ru

МБОУ СОШ №4
Павловский район,
ст. Атаманская,
ул. Шевченко, 30
Бойко Л.В.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № *117 от 26.05.16*

об устранении нарушений санитарного законодательства.

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кушевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах с 12.05.2016г. были проведены плановые мероприятия по контролю в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №4, зарегистрированного по адресу: Краснодарский край, Павловский район, ст. Атаманская, ул. Шевченко, 30.

В соответствии со ст. 11 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г №52-ФЗ индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

Главным государственным санитарным врачом по Кушевскому, Крыловскому, Павловскому, Ленинградскому районам Козловым Александром Николаевичем при рассмотрении дела об административном правонарушении в отношении юридического лица МБОУ СОШ №4 установил, что требования Федерального законодательства нарушаются:

выявлены нарушения санитарного законодательства:

- на 1-м и 2-м этаже в коридоре линолеум местами потерт, в 1 классе «А» и столовой полы с выбоинами; на лестничном проеме плитка ступенек местами отбита; в спортивном зале полы с выбоинами, на стенах отпала штукатурка; в раздевалке для мальчиков на стенах отошли обои; в туалетных комнатах уни-

