

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю в Кушевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах
352030, ст. Кушевекая, пер. Школьный, 55, тел. (86168) 41160

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 94п-18-2023

Павловский район, ст. Атаманская, ул.
Шевченко, 30

« 05 » октября 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Моренко Оксаной Викторовной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная
школа № 4 имени Виктора Владимировича Шитика станицы Атаманской, Краснодарский край,
Павловский район, станица Атаманская, улица Шевченко, 30
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: лаборантская биологии не обеспечена
холодным и горячим водоснабжением (отсутствует умывальная раковина); пять кабинетов для
обучающихся 1-4 классов не оборудованы горячим водоснабжением; туалет для мальчиков не
обеспечен горячим водоснабжением, что является нарушением требований п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20); лаборантская кабинета химии не
оборудована вытяжным шкафом, что является нарушением требований п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20; в
кабинете химии, а также в лаборантских химии и физики горячая и холодная вода подается отдельно
(разными кранами), не через смеситель, что является нарушением п. 2.6.3 СП 2.4.3648-20; в кабинете
русского языка и литературы на 2-м этаже школы, а также в раздевалках при спортивном зале для
мальчиков и девочек покрытие пола, линолеум, имеет дефекты и повреждения (дыры), что является
нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20; в туалетных кабинетах для мальчиков отсутствуют двери, что
является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20; в кабинете информатики, где организованы рабочие
места обучающихся с компьютерами и ноутбуками, не предусмотрено местное освещение на
рабочих столах, что является нарушением п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта,
обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления
Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью
устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить лаборантскую биологии холодным и горячим водоснабжением (установить
умывальную раковину); пять кабинетов для обучающихся 1-4 классов и туалет для мальчиков
оборудовать горячим водоснабжением, п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20

Срок устранения нарушения до 25.04.2024

2. Оборудовать лаборантскую кабинета химии вытяжным шкафом, п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20

Срок устранения нарушения до 25.04.2024

3. Обеспечить в кабинете химии, а также в лаборантских химии и физики подачу горячей и холодной воды через смеситель, п. 2.6.3 СП 2.4.3648-20

Срок устранения нарушения до 25.04.2024

4. Обеспечить в кабинете русского языка и литературы на 2-м этаже школы, а также в раздевалках при спортивном зале для мальчиков и девочек покрытие пола, линолеум, без дефектов и повреждений, п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20

Срок устранения нарушения до 25.04.2024

5. Оборудовать туалетные кабины для мальчиков дверями, п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20

Срок устранения нарушения до 25.04.2024

6. Оборудовать в кабинете информатики, где организованы рабочие места обучающихся с компьютерами и ноутбуками, местное освещение на рабочих столах, п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20

Срок устранения нарушения до 25.04.2024

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 имени Виктора Владимировича Шитика станицы Атаманской, Краснодарский край, Павловский район, станица Атаманская, улица Шевченко, 30.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кушевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах по адресу: ст. Кушевская, пер. Школьный, 55 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «25» апреля 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Моренко О.В.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «05» октября 2023г.



(подпись)

Бойко Л.В.

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по электронному адресу (копия): pavlovsk@mo.krasnodar.ru

Павловский район, ст-ца Павловская, ул. Пушкина, 260, администрация муниципального образования Павловский район