

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование Дом культуры

Тип объекта Дома культуры

Место нахождения (адрес) Павловский р-н х. Упорный ул. Ленина 30

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Оперативное управление, Муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры муниципального образования Упорненского сельского поселения» Павловского района, ИНН 2346014226, 8-86191-3-61-23

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Собственность

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2346014226

Телефон: 8-86191-3-61-23

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта 1

Комментарий: здание построено в 1963 г., общая площадь – 511,2 кв.м., капремонт не производился

Плановая дата обследования: 10.2021

Фактическая дата обследования: 27.10.2021

Организация: Дом культуры Упорненского сельского поселения

Должность лица: Директор

ФИО: Ляшенко Алексей Михайлович

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории				
Вход на территорию				
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Бордюрный пандус и (или) искусственная неровность при высоте порога или перепаде высот у калитки 20 см и более	К	наличие	Соответствует	п. 5.1.5 СП 59.13330.2020
Автостоянка				
Количество мест для транспорта инвалидов	К, О, С, Г	не менее 10% (но не менее 1)	Соответствует	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5% (но не менее 1)	Соответствует	п. 5.2.1; п. 5.2.4 СП 59.13330.2020
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	Соответствует	п. 5.2.2 СП 59.13330.2020
Обозначение места дорожной разметкой	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
Обозначение места дорожным знаком на вертикальной поверхности (стене, стойке и	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020

¹ Требования СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

т.п.) на высоте не менее 1,5 м					
Съезд/заезд с тротуара на парковку с уклоном	К		не более 50 %	Соответствует	п. 5.1.8 СП 59.13330.2020
Путь к входу в здание					
Указатели направления движения	К		наличие	Не требуется	п. 5.1.3 СП 59.13330.2020
Ширина пути движения	К		не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Продольный уклон пути движения	К		не более 50%	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Вход					
Лестница на входе наружная					
Поручни на высоте 90 см	О, С		90 см.	Соответствует	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Дополнительные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)	О, С		наличие	Не требуется	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Высота подъема ступеней	О, С		12 - 15 см.	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Ширина ступеней	О, С		35 - 40 см.	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Единообразная геометрия ступеней	О, С		наличие	Наличие	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с не-травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, О, С		наличие	Наличие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон	О, С		наличие	Наличие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020

Тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницами	С	наличие	Наличие	п. 5.1.10 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе				
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15,0 м.	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Уклон пандуса	К	не более 80%	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	Наличие	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (на высоте 0,7 м)	К	0,7 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (на высоте 0,9 м)	О	0,9 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема до 3,0 м.)	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5)	К	не более 6 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020

(включительно)				
Бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	Наличие	п.5.1.16 СП 59.13330.2020
Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при расчетном перепаде высот более 3,0 м)	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Входная площадка				
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 х 2,2 м.	Соответствует	п. 6.1.4 СП 59.13330.2020
Дверь входная наружная				
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 – 1,4 м)	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 - 1,0 м)	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,8 м.	Соответствует	п. 6.2.1 СП 59.13330.2020
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Не требуется	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Не требуется	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на	С	не более 10 см.	Не требуется	п. 6.2.6 СП

пути движения, выступ (на стенах)	С			не более 30 см.	Не требуется	59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)						п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги)						
Лифт, дублирующий внутреннюю лестницу	К			наличие	Не требуется	п. 6.2.13 СП 59.13330.2020
Бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О			наличие	Наличие	п. 6.2.10 СП 59.13330.2020
Высота одного подъема	К, О			не более 0,45 м	Не требуется	п. 6.2.9 СП 59.13330.2016
Уклон (отношение высота / длина)	К, О			не более 1/20 (5%)	Соответствует	п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
Горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К			не менее 1,5 х 1,5 м.	Соответствует	п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса	К, О			наличие	Наличие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте 0,7 м)	К			0,7 м.	Соответствует	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте 0,9 м)	О			0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (расстояние между поручнями)	К			0,9 - 1,0 м.	Соответствует	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием)	К, О, С			не менее 30 см.	Соответствует	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот до 3,0 м.	К, О			наличие	Не требуется	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020

Зона оказания услуги				
Места обслуживания маломобильных групп населения в общественных зданиях и сооружениях				
Места для инвалидов в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения	К, О, С, Г	не менее 5 %, но не менее одного места	Соответствует	п. 8.1.4 СП 59.13330.2020
Размещение технологического и иного оборудования: (при расположении сбоку)	К	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Размещение технологического и иного оборудования (при фронтальном подходе)	К	не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,8 – 0,85 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Обслуживание в кабине				
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порога	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,5 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не	Соответствует	п. 6.2.2 СП

			менее 1,4 м.		59.13330.2020
Санитарно-гигиеническое помещение					
Доля доступных кабин уборных от общего количества		К, О, С	5 % (но не менее 1)	Соответствует	п. 6.3.2 СП 59.13330.2020
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери		К, О, С, Г	наличие	Соответствует	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Размер кабины (ширина x глубина)		О, С, Г, К	не менее 1,65 / 2,2 м	Соответствует	п. 6.3.7 СП 59.13330.2020
Ширина двери кабины		К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом		К	не менее 0,8 м	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски		К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Откидные опорные поручни, штанги		К, О	наличие	Наличие	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом		К	наличие	Наличие	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Средства информации					
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения		К, О, С, Г	наличие	Соответствует	п. 6.5.1 СП 59.13330.2020
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублированием рельефными знаками		С, К, О, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020

Технические средства информации, обеспечивающие ви-зуальную, звуковую и тактильную информацию	С, Г	наличие	Не требуется	п. 6.5.2 СП 59.13330.2020
---	------	---------	--------------	---------------------------

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	+
Вход	+	+	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	+	+	#
Зона оказания услуги	+	+	+	+
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	+	+
Средства информации	+	+	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов(нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X*	X*	X*	X*	X*
Объект недоступен					

X* Доступен с условием обеспечения минимальных требований

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
-----------------------------	-----------------------------------

Участки и территории	Разметку на поверхности покрытия стоянки оборудовать в соответствии с требованиями п. 4.2.1 и рис. Д.6 СП 59.13330.2012
	Лестницу на входе наружную: - обустроить с обеих сторон и по всей длине ограждения марша входной лестницы; (поручни с одной стороны. Согласование с ВОИ)
Вход	Лестницу на входе наружную: - обустроить ступени шириной 35 - 40 см. (ширина ступеней 29-30 см. Согласование с ВОИ)
	Обустроить входную дверь (наружную) с шириной проема одной створки в свету не менее 0,9 м. (ширина проема в свету одной створки 0,6 м. Согласование с ВОИ)
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	На пути движения перепады высот более 1,4 см. (высота порогов в здании более 1,4 см., имеется препятствие в виде трубы диаметром 5,0 см. Согласование с ВОИ)
	Обустроить входную дверь в зону оказания услуги с шириной проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м. (ширина проема в свету одной створки 0,7 м. Согласование с ВОИ)
Зона оказания услуги	Устранить порог входной двери в зону оказания услуги, превышающий 1,4 см. (более 1,4 см. Согласование с ВОИ)
	Обеспечить проем двери шириной не менее 0,9 м. (ширина проема в свету 0,78 м. Согласование с ВОИ)
Санитарно-гигиеническое помещение	Обеспечить высоту порога не более 1,4 см. (высота порога более 3,5 см. Согласование с ВОИ)
	Оборудовать 7% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных (Согласование с ВОИ)
	Установить знаки доступности кабин для инвалидов (Согласование с ВОИ)
	Обустроить кабинку санитарно-гигиенического помещения не менее 1,65 x 1,8 м. (Согласование с ВОИ)
	Обустроить кабинку санитарно-гигиенического помещения с шириной двери не менее 0,9 м. (Согласование с ВОИ)
В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для	

	размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,75 м.; (Согласование с ВОИ) В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м. (Согласование с ВОИ) Установить опорные поручни, штанги (Согласование с ВОИ) Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом (Согласование с ВОИ)
Средства информации	

« 27 » октября 2021 г.

Дата составления Паспорта

Специалист I категории ГКУ КК - УСЗН в Павловском районе

Должность лица, составившего Паспорт



подпись

В.Н.Грицай

Ф.И.О.