

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Краснодарскому краю в городе Новороссийске

Муниципальному автономному дошкольному
образовательному учреждению общеразвивающего
вида детский сад №26 муниципального образовани:
город Новороссийск
г. Новороссийск, с. Цемдолина, ул. Полевая, д.10.

ПРЕДПИСАНИЕ № 16 п-23-2022
об устранении выявленных нарушений

«14» февраля 2022г.

г. Новороссийск

Главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе Новороссийске, Зуб Еленой Владимировной, в ходе проведения выездной плановой проверки 14.02.2022г. в соответствии с решением №13 ВП р-23-2022 от 27.01.2022г. во исполнении ВЦП 02 в отношении муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения общеразвивающего вида детский сад №26 муниципального образования город Новороссийск, г. Новороссийск, с. Цемдолина, ул. Полевая, д.10, ОГРН 11323150005679, ИНН 2315183633 выявлены следующие нарушения санитарного законодательства: ст.11, п.1.ст.28. Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": п. 3.1.3. – в раздевальных групповых ячеек №2, №4, №10, №11 количество шкафов для верхней одежды с индивидуальными ячейками не соответствует списочному составу детей; п. 3.1.1. – группах №1, №2 (ясельные) площадь игровых 57,6 м² - 58,1 м² списочный состав детей 35-36 человек, площадь на одного ребенка составляет менее 2,5м²; п.2.4.4. – в группах №3, №4, №5, №8, №10, №11 учебные доски с использованием мела не оборудованы дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле; п.2.7.5. – отопительные приборы в групповых ячейках не имеют ограждающих устройств; п.2.3.3. – на пищеблоке мытье фруктов осуществляется в овощном цехе, что не обеспечивает последовательность (поточность) технологических процессов.

На основании ч.1, п. 1 ст. 17 Федерального закона РФ от 26 декабря 2008г № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ч. 2 ст. 50 ФЗ-№52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Устранить нарушения санитарного законодательства: ст.11, п.1. ст.28. ФЗ-№52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30.03.1999г, п.3.1.3, п.3.1.1, п. 2.4.4, п.2.7.5, п.2.3.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок: до 01.09.2022г.

2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в срок до 02.09.2022г. по адресу: г. Новороссийск, ул. Видова,170

Ответственным за выполнение данного предписания является муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида детский сад №26 муниципального образования город Новороссийск, г. Новороссийск, с. Цемдолина, ул. Полевая, д.10.

Настоящее предписание в соответствии со ст. 11 ФЗ-№52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» имеет обязательную силу.

Ответственность за невыполнение данного предписания предусмотрена ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Главный специалист- эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю в городе Новороссийске



Е.В. Зуб

Предписание получил, об ответственности за невыполнение предписания предупрежден:

«14» февраля 2022г. заведующий М.А. Бессогова
(должность, ФИО, подпись)