

СОГЛАСОВАНО

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС
г. Новороссийск»

В.В. Лешин



« 21 » 03 2022 ГОДА

Начальник управления образования

УТВЕРЖДАЮ

Е.И. Середа



« 21 »

03

2022 года

ПЛАН

устранения нарушений требований пожарной безопасности, выявленных в ходе осмотра помещений
административного здания по адресу: г. Новороссийск, с. Цемдолина, ул. Полгвая, 10

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Исполнитель	Пути решения	Требуемые затраты (руб/ед)	Отметка о выполнении
1.	Групповые ячейки, имеющие в своем составе спальные места, не выделены противопожарными дверями. СП 4.13130.2013 п. 5.2.4, ФЗ № 123 от 22.07.2009 ст. 88 ч. 2-3	ДО 13.04.2022	Белогай И.А.	Установить противопожарные двери 6 шт.	243000,00	Заключён договор на установку 6 противопожарных дверей № ППД\26 от 17.03.2022 Выполнение работ до 13.04..2022

Руководитель МАДОВ д/с № 26

Белогай И. А.


21.03.2022

