

## ПАСПОРТ

Общественное здание

### 1. Информация об объекте

Наименование Муниципальное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8

Тип объекта Учреждения среднего общего образования (школы)

Место нахождения (адрес) Приморско-Ахтарский р-н х. Свободный ул. Ленина 14

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2347007084

Телефон: 886143 5-75-73

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 2

Комментарий:

Плановая дата обследования: 10.2018

Фактическая дата обследования: 19.10.2018

Организация: МБОУ ООШ № 8

Должность лица: Директор

ФИО: Винник Ирина Викторовна

## 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

| Функциональные зоны / элементы объекта       | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Значение               | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию |
|--|----------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|---|
| Участки и территории                         |                                  |                        |                        |                                  |   |
| <b>Вход на территорию</b>                    |                                  |                        |                        |                                  |   |
| Высота порога или перепад у калитки          | К, О, С                          | не более 1,4 - 1,5 см. | п. 4.1.8; 5.1.4        | Соответствует                    |   |
| Ширина прохода, калитки, проема в ограждении | К                                | не менее 0,9 м         | п. 4.1.7; 5.1.4        | Соответствует                    |   |
| <b>Путь к входу в здание</b>                 |                                  |                        |                        |                                  |   |
| Указатели направления движения               | К                                | наличие                | п. 4.1.3               | Соответствует                    | С учетом исполнения минимальных потребностей          |
| Ширина пути движения                         | К                                | не менее 1,2 м.        | п. 4.1.7               | Соответствует                    |   |
| Продольный уклон пути движения               | К                                | не более 5%            | п. 4.1.7               | Соответствует                    |   |
| Высота бордюра по краям пешеходного пути     | С                                | не менее 5,0 см.       | п. 4.1.8               | Соответствует                    | С учетом исполнения минимальных потребностей          |

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

|   |      |                       |   |               |  |
|---|------|-----------------------|---|---------------|--|
| Вход  |      |                       |   |               |  |
| <b>Лестница на входе наружная</b>                     |      |                       |   |               |  |
| Поручни по обеим сторонам                             | О, С | наличие               | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) | Соответствует |  |
| Поручни на высоте                                     | О, С | 90 см.                | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) | Соответствует |  |
| Высота подъема ступеней                               | О, С | 12 - 15 см.           | п. 4.1.12                               | Соответствует |  |
| Ширина ступеней                                       | О, С | 35 - 40 см.           | п. 4.1.12                               | Соответствует |  |
| Единообразная геометрия ступеней                      | О, С | наличие               | п. 4.1.12                               | Соответствует |  |
| <b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе</b> |      |                       |   |               |  |
| Длина марша пандуса                                   | К    | не более 9,0 м.       | п. 4.1.14                               | Соответствует | С учетом исполнения минимальный потребностей |
| Уклон пандуса (высота / длина)                        | К    | не более 1/20 (5%)    | п. 4.1.14                               | Соответствует | С учетом исполнения минимальный потребностей |
| Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса   | К    | не менее 1,5 X 1,5 м. | п. 4.1.15                               | Соответствует | С учетом исполнения минимальный потребностей |

|   |         |                                      |                                   |               |  |
|---|---------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------|--|
| Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)                             | К, О    | наличие                              | п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261) | Соответствует | потребностей<br>С учетом исполнения минимальный потребностей |
| Поручни пандуса (на высоте)   | О       | 0,9 м.                               | п. 4.1.15                         | Соответствует | С учетом исполнения минимальный потребностей                 |
| Поручни пандуса (на высоте)   | К       | 0,7 м.                               | п. 4.1.15                         | Соответствует | С учетом исполнения минимальный потребностей                 |
| Поручни пандуса (расстояние между поручнями)  | К       | 0,9 - 1,0 м.                         | п. 4.1.15                         | Соответствует | С учетом исполнения минимальный потребностей                 |
| Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.) | К       | наличие                              | п. 4.1.14; п. 5.2.13              | Не требуется  |  |
| <b>Входная площадка</b>   |         |                                      |                                   |               |  |
| Размер входной площадки (при открывании двери наружу)                               | К       | не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м. | п. 5.1.3                          | Соответствует |  |
| Размер входной площадки (при наличии пандуса)                                       | К       | не менее 2,2 x 2,2 м.                | п. 5.1.3                          | Соответствует |  |
| Нескользящее покрытие   | К, О, С | наличие                              | п. 5.1.3                          | Соответствует |  |



|  |   |                       |                      |               |  |
|--|---|-----------------------|----------------------|---------------|--|
| <b>Дверь входная наружная</b>                      |   |                       |                      |               |  |
| Ширина проема одной створки двери в свету          | К | не менее 0,9 м.       | п. 5.1.4             | Соответствует |  |
| Высота порога двери                                | К | не более 1,4 см.      | п. 5.1.4             | Соответствует |  |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей   | С | наличие               | п. 5.1.5             | Не требуется  |  |
| <b>Тамбур (глубина x ширина)</b>                   |   |                       |                      |               |  |
| Тамбур (глубина x ширина)                          | К | не менее 1,5 x 1,5 м. | п. 5.1.7; рис. Д. 10 | Соответствует |  |
| <b>Дверь входная внутренняя</b>                    |   |                       |                      |               |  |
| Ширина проема одной створки двери в свету          | К | не менее 0,9 м.       | п. 5.1.4             | Соответствует |  |
| Высота порога двери                                | К | не более 1,4 см.      | п. 5.1.4             | Соответствует |  |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей   | С | наличие               | п. 5.1.5             | Соответствует |  |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) |   |                       |                      |               |  |
| Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.  | К | не менее 1,5 м.       | п. 5.2.1             | Соответствует |  |
| Ширина прохода в помещении с                       | К | не менее 1,2 м.       | п. 5.2.1             | Соответствует |  |

|  |      |                  |           |               |  |
|--|------|------------------|-----------|---------------|--|
| оборудованием и мебелью  |      |                  |           |               |  |
| Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку | К    | не менее 0,9 м.  | п. 5.2.4  | Соответствует |  |
| Высота порогов или перепад высот   | К    | не более 1,4 см. | п. 5.2.4  | Соответствует |  |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)                        | С    | не более 10 см.  | п. 5.2.7  | Соответствует |  |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)        | С    | не более 30 см.  | п. 5.2.7  | Соответствует |  |
| <b>Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)</b>  |      |                  |           |               |  |
| Ступени ровные с шероховатой поверхностью  | О, С | наличие          | п. 5.2.9  | Соответствует |  |
| Поручни с двух сторон лестницы   | О, С | наличие          | п. 5.2.15 | Соответствует | С учетом исполнения минимальный потребностей |
| Поручни на высоте  | О, С | 90 см.           | п. 5.2.15 | Соответствует |  |
| Горизонтальное   | О, С | не менее         | п. 5.2.10 | Соответствует |  |

|   |      |                             |           |               |  |
|---|------|-----------------------------|-----------|---------------|--|
| завершение поручня<br>вверху и внизу с не<br>травмирующим<br>окончанием             |      | 30 см.                      |           |               |  |
| Тактильные указатели<br>на поручнях лестниц   | С    | наличие                     | п. 5.2.16 | Соответствует | С учетом исполнения<br>минимальный<br>потребностей |
| Тактильный напольный<br>указатель за 60 см.<br>перед лестницей вверху<br>и внизу    | С    | наличие                     | п. 5.2.10 | Соответствует |  |
| Различный цвет<br>ступеней и площадок<br>перед ними                                 | С    | наличие                     | п. 5.2.12 | Соответствует |  |
| <b>Пандус, дублирующий<br/>внутреннюю лестницу<br/>(в зону оказания<br/>услуги)</b> |      |                             |           |               |  |
| Высота одного подъема   | К, О | не более<br>0,8 м.          | п. 5.2.13 | Соответствует | С учетом исполнения<br>минимальный<br>потребностей |
| Уклон (отношение<br>высота / длина)   | К, О | не более<br>1/20<br>(5%)    | п. 5.2.13 | Соответствует | С учетом исполнения<br>минимальный<br>потребностей |
| Уклон при перепаде<br>высот 20 см. и менее  | К, О | не более<br>1/10<br>(10%)   | п. 5.2.13 | Соответствует | С учетом исполнения<br>минимальный<br>потребностей |
| Горизонтальные<br>площадки в верхнем и<br>нижнем окончании                          | К    | не менее<br>1,5 x 1,5<br>м. | п. 5.2.13 | Соответствует | С учетом исполнения<br>минимальный<br>потребностей |

|   |         |                 |           |  |               |  |
|---|---------|-----------------|-----------|--|---------------|--|
| сторон пандуса  |         |                 |           |  | Соответствует | С учетом исполнения минимальный потребностей |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте)  | К       | 0,7 м.          | п. 5.2.15 |  | Соответствует | С учетом исполнения минимальный потребностей |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте)  | О       | 0,9 м.          | п. 5.2.15 |  | Соответствует | С учетом исполнения минимальный потребностей |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса (расстояние между поручнями)   | К       | 0,9 - 1,0 м.    | п. 5.2.15 |  | Соответствует | С учетом исполнения минимальный потребностей |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса (горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием) | К, О, С | не менее 30 см. | п. 5.2.15 |  | Соответствует | С учетом исполнения минимальный потребностей |
| Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)                                      | С       | наличие         | п. 5.2.14 |  | Соответствует | С учетом исполнения минимальный потребностей |
| Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.                                       | К, О    | наличие         | п. 5.2.13 |  | Не требуется  |  |



|   |   |                  |          |               |  |
|---|---|------------------|----------|---------------|--|
| <b>Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)</b>              |   |                  |          |               |  |
| Ширина проема одной створки двери в свету                             | К | не менее 0,9 м.  | п. 5.1.4 | Соответствует |  |
| Высота порога двери   | К | не более 1,4 см. | п. 5.1.4 | Соответствует | С учетом исполнения минимальный потребностей |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей                      | С | наличие          | п. 5.1.5 | Соответствует |  |
| Зона оказания услуги  |   |                  |          |               |  |
| <b>Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.</b>                      |   |                  |          |               |  |
| Количество мест для инвалидов-колясочников                            | К | не менее 1%      | п. 7.1.7 | Соответствует |  |
| Размер места для инвалида-колясочника (при доступе сбоку)             | К | 0,55 х 0,85 м.   | п. 7.1.7 | Соответствует |  |
| Размер места для инвалида-колясочника (при доступе спереди или сзади) | К | 1,25 х 0,85 м.   | п. 7.1.7 | Соответствует |  |
| Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.              | К | не более 0,85 м. | п. 7.1.9 | Соответствует |  |
| Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у                               | К | не менее 1,0 м.  | п. 7.1.9 | Соответствует |  |

|  |            |                  |                 |               |  |
|--|------------|------------------|-----------------|---------------|--|
| Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения  | К, С, Г, У | наличие          | п. 5.5.1        | Соответствует | С учетом исполнения минимальных потребностей |
| Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками | К, С, Г, У | наличие          | п. 5.5.8        | Соответствует | С учетом исполнения минимальных потребностей |
| Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте  | К, С, Г, У | от 1,5 до 4,5 м. | п. 5.5.4; 5.5.6 | Соответствует | С учетом исполнения минимальных потребностей |
| Речевые информаторы  | С, У       | наличие          | п. 5.5.3; 5.5.4 | Соответствует | С учетом исполнения минимальных потребностей |
| Световые текстовые табло для вывода оперативной информации   | Г, У       | наличие          | п. 5.5.3; 5.5.4 | Соответствует | С учетом исполнения минимальных потребностей |

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

| Наименование функциональных зон объекта | Степень доступности<br>(доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#») |
|---|--|
|---|--|

|   |   |                         |                    |               |  |
|---|---|-------------------------|--------------------|---------------|--|
| места получения услуги  |   |                         |                    |               |  |
| <b>Предприятия питания</b>  |   |                         |                    |               |  |
| Ширина проходов   | К | не менее 0,9 м.         | п. 7.4.7           | Соответствует |  |
| Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.   | К | не менее 1              | п. 7.4.7           | Соответствует |  |
| Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м. | К | наличие                 | п. 7.4.7           | Не требуется  |  |
| <b>Обслуживание в кабинете</b>  |   |                         |                    |               |  |
| Ширина проема двери   | К | не менее 0,9 м.         | п. 6.3.2;<br>6.1.8 | Соответствует |  |
| Высота порога   | К | не более 1,4 см.        | п. 5.1.4           | Соответствует | С учетом исполнения минимальный потребностей |
| Ширина прохода  | К | не менее 1,2 м.         | п. 5.2.2           | Соответствует |  |
| Стол с высотой рабочей поверхности  | К | не более 0,85 м.        | п. 7.1.9           | Соответствует |  |
| Ширина и высота проема стола для ног  | К | не менее 0,75 х 0,49 м. | п. 7.1.9           | Соответствует |  |
| Пространство для разворота кресла-коляски   | К | диаметр не менее 1,4 м. | п. 5.2.2           | Соответствует |  |
| Средства информации   |   |                         |                    |               |  |

более 0,9 м.



|  | К | О | С | Г |
|--|---|---|---|---|
| Участки и территории                               | + | + | + | # |
| Вход   | + | + | + | # |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | + | + | + | # |
| Зона оказания услуги                               | + | # | # | # |
| Санитарно-гигиеническое помещение                  | # | # | # | # |
| Средства информации                                | + | # | + | + |

#### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

|                   | Степень доступности объекта | Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов |   |   |   |
|-------------------|-----------------------------|---|---|---|---|
|                   |                             | К   | О | С | Г |
| Объект доступен   | X*                          | X   | X | X | X |
| Объект недоступен |                             |   |   |   |   |

#### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

| Функциональные зоны объекта | Основные мероприятия по адаптации  |
|-----------------------------|--|
| Участки и территории        | Установить указатели направления движения для инвалидов (С учетом исполнения минимальных потребностей)   |
|                             | Оборудовать пути движения бордюрами высотой не менее 5,0 см. (С учетом исполнения минимальных потребностей)  |
| Вход                        | Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с длиной одного марша пандуса не более 9,0 м. (С учетом исполнения минимальных потребностей) |
|                             | Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с уклоном марша пандуса 1/20 (5%) (С учетом исполнения минимальных потребностей)             |



|  |  |
|--|--|
|  | Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, со свободной зоной в верхнем и нижнем окончании пандуса не менее 1,5 x 1,5 м. (С учетом исполнения минимальный потребностей)   |
|  | Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - вдоль обеих сторон марша пандуса; (С учетом исполнения минимальный потребностей)   |
|  | Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - с непрерывной поверхностью по всей длине марша пандуса; (С учетом исполнения минимальный потребностей)   |
|  | Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на высоте 0,9 м.; (С учетом исполнения минимальный потребностей)   |
|  | Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на высоте 0,7 м.; (С учетом исполнения минимальный потребностей)   |
|  | Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на расстоянии между ними в пределах 0,9 – 1,0 м.; (С учетом исполнения минимальный потребностей)   |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать поручнями с обеих сторон и по всей длине ограждения марша лестницы на высоте 0,9 м. (С учетом исполнения минимальный потребностей)  |
|  | На внутренней лестнице в зону оказания услуги на верхней или боковой (внешней по отношению к маршу) поверхности поручней перил на поверхности лестницы оборудовать рельефные обозначения этажей, а также об окончании перил (С учетом исполнения минимальный потребностей) |
|  | Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, оборудовать с высотой одного подъема (марша) пандуса не более 0,8 м. (С учетом исполнения минимальный потребностей)  |
|  | Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, оборудовать с уклоном марша пандуса не более 1/20 (5%) (С учетом исполнения минимальный потребностей)  |
|  | Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, при  |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
|                                   | перепаде высот пола на путях движения 0,2 м. и менее оборудовать с уклоном марша пандуса не более 1/10 (10%) (С учетом исполнения минимальный потребностей)  |
|                                   | В верхнем и нижнем окончании пандуса, дублирующего внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, обустроить горизонтальные площадки не менее 1,5 x 1,5 м. (С учетом исполнения минимальный потребностей)         |
|                                   | Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, обустроить поручнями вдоль обеих сторон марша пандуса (С учетом исполнения минимальный потребностей)   |
|                                   | Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, обустроить поручнями на высоте 0,7 м. (С учетом исполнения минимальный потребностей)   |
|                                   | Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, обустроить поручнями на высоте 0,9 м. (С учетом исполнения минимальный потребностей)   |
|                                   | Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, обустроить поручнями на расстоянии между ними в пределах 0,9 – 1,0 м. (С учетом исполнения минимальный потребностей)                           |
|                                   | Поручни пандуса, дублирующего внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, оборудовать завершающими горизонтальными завершениями длиннее марша пандуса на 0,3 м. (С учетом исполнения минимальный потребностей) |
|                                   | Обустроить поверхность марша пандуса, дублирующего внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, и площадки перед ним различным цветом (С учетом исполнения минимальный потребностей)                            |
|                                   | Устранить порог входной двери в зону оказания услуги, превышающий 1,4 см. (С учетом исполнения минимальный потребностей)   |
| Зона оказания услуги              | Обеспечить высоту порога не более 1,4 см. (С учетом исполнения минимальный потребностей)   |
| Санитарно-гигиеническое помещение |  |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Средства информации | Обустроить специальными символами доступных элементов здания и указателями направления движения |
|                     | Установить таблички с информацией о назначении помещений внутри здания                          |
|                     | Установить знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях высоте от 1,5 м. до 4,5 м.   |
|                     | Установить речевой информатор   |
|                     | Установить световые текстовые табло для вывода оперативной информации                           |

« 19 » октября 2018 г.

Дата составления Паспорта

Специалист 3 разряда

Должность лица, составившего Паспорт

  
\_\_\_\_\_

подпись

Николаенко А.Н.

Ф.И.О



Верно: *С.риснов*  
специалист 3 разряда отдела по  
вопросам мер социальной поддержки  
и социального обслуживания  
отдельных категорий и группы  
населения, УСЗН в г. Киморск  
Ахтарском ул. №10  
А.Н. Николаев

