

ПРЕДПИСАНИЕ № 38 п-28-2021

**должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

« 01 » апреля 2021 г.

г. Приморско-Ахтарск

При проведении плановой выездной проверки по распоряжению № 47р-28-2021 от 01.03.2021г муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 8 имени Героя труда Кубани Владимира Прокофьевича Громова. Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, хутор Свободный, ул. Ленина, 14, свидетельство о государственной регистрации 1022304519181, выявлены нарушения санитарного законодательства: асфальтное покрытие дорожек по всей собственной территории имеет дефекты: покрытие разрушено, имеются многочисленные неровности, трещины, выбоины в виду частичного отсутствия асфальта; в учебном кабинете №2 установлена мягкая мебель (диван) имеющая покрытие не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств; для приготовления дез.растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств в недоступном для детей месте не выделено помещение, оборудованное подansom с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, исключающее к нему доступ детей, а именно уборочный инвентарь имеющий маркировку «туалет» хранится в туалетном помещении для девочек, в доступном для детей месте, рядом находятся моющие и дезередства, весь уборочный инвентарь (швабры, тряпки, ведра) для уборки учебных помещений хранится на улице на ступеньках школьного здания во внутреннем дворе; на момент проверки питьевой режим не организован посредством стационарного питьевого фонтанчика (фонтанчик не установлен) или воды расфасованной в емкости промышленного производства, или кипяченной воды: питьевой режим детей представлен проточной водой из под водопроводного крана; не обеспечены горячей водой умывальные перед обеденным залом; учебный кабинет химии не оборудован вытяжным шкафом; горячим и холодным водоснабжением не обеспечены учебный кабинет биологии, лаборантские кабинета биологии, химии, физики; пол в лаборантской кабинета №11, №14, в учебном кабинете №3, №4, №5, №18, в обеденном зале имеет дефекты и повреждения, а именно линолеум местами поврежден; стены и потолок в кабинете ОБЖ имеют дефекты и повреждения, многочисленные трещины; стены в учебных кабинетах № 20, №18, №11 имеют отделку не допускающую влажную уборку и дезинфекцию с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно оклеены бумажными обоями.

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Устранить нарушения санитарного законодательства:

Пункт, статьи нормативных актов, требования которых нарушены	Срок устранения нарушений
1. Обеспечить учреждение горячим и холодным водоснабжением в соответствие п. 2.6.5, п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28	<u>01.11. 2021г.</u>
2. Оборудовать кабинет химии вытяжным шкафом, в соответствие п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28	<u>01.11. 2021г.</u>
3. Мебель в учебном кабинете №2 привести в соответствие п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям	<u>01.11. 2021г</u>

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28

01.11.2021г.

4. Пол в лаборантской кабинета №11, №14, в учебном кабинете №3, №4, №5, №18, в обеденном зале привести в соответствие п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28

01.11.2021г.

5. Покрытие дорожек по всей собственной территории привести в соответствие п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28

01.11.2021г.

6. Организовать питьевой режим в соответствии п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28, п. 8.4.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 №32

01.11.2021г.

7. Приготовление дезинфицирующих растворов, обработку и хранение уборочного инвентаря осуществлять в соответствии п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28

01.11.2021г.

8. Стены и потолки привести в соответствие с требованиями п. 2.5. 3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28.

2. Принять к неукоснительному соблюдению требования ст.11, ст.28 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999г. № 52-ФЗ

3. О выполнении настоящего предписания прошу уведомить письменно начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах С.Н. Сидорского по адресу ст.Каневская, ул.Герцена,82 в срок до «01» ноября 2021 г.

4. Ответственным за выполнение предписания является: МБОУ ООШ № 8 , в лице законного представителя.

5. Административная ответственность по факту не выполнения в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований предусмотрена частью 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленным действующим законодательством.

Ведущий специалист-эксперт

Береза Наталья Юрьевна

Предписание получил: директор МБОУ ООШ № 8 Костюк Яна Николаевна, 01.04.2021г