

## ПАСПОРТ

Общественное здание

### 1. Информация об объекте

Наименование Михайловский КДЦ

Тип объекта Дома культуры

Место нахождения (адрес) Курганинский р-н ст-ца. Михайловская Ленина 148

Форма собственности объекта

(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

(собственник, арендатор; наименование орг. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН:

Телефон:

Количество этажей здания , этаж расположения объекта

Комментарий:

Плановая дата обследования: **10.2018**

Фактическая дата обследования: **30.10.2018**

Организация:

Должность лица:

ФИО:

## 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>Участки и территории</b>					
<b>Автостоянка</b>					
Количество мест для транспорта инвалидов	К, О, С, Г	не менее 10% (но не менее 1)	п. 4.2.1	Соответствует	
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6	Соответствует	
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	п. 4.2.2	Соответствует	
Обозначение места специальным знаком (на поверхности покрытия стоянки)	К, О, С, Г	наличие	п. 4.2.1; рис. Д.6	Соответствует	
Обозначение места специальным знаком ((на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.))	К, О, С, Г	наличие	п. 4.2.1; рис. Д.6	Соответствует	
Съезд/заезд с тротуара на парковку (ширина)	К	не менее 1,0 м	рис. Д.5	Соответствует	
Съезд/заезд с тротуара на парковку	К	не более	п. 4.1.8	Соответствует	

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

(уклон)			10%				
Съезд/заезд с тротуара на парковку (перепад высот в месте съезда)	К		не более 1,5 см.	п. 4.1.8		Соответствует	
<b>Путь к входу в здание</b>							
Указатели направления движения	К		наличие	п. 4.1.3		Не требуется	
Ширина пути движения	К		не менее 1,2 м.	п. 4.1.7		Соответствует	
Продольный уклон пути движения	К		не более 5%	п. 4.1.7		Соответствует	
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С		не менее 5,0 см.	п. 4.1.8		Соответствует	
<b>Вход</b>							
<b>Лестница на входе наружная</b>							
Поручни по обеим сторонам	О, С		наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)		Наличие	
Поручни на высоте	О, С		90 см.	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)		Наличие	
Высота подъема ступеней	О, С		12 - 15 см.	п. 4.1.12		Соответствует	
Ширина ступеней	О, С		35 - 40 см.	п. 4.1.12		Соответствует	
Единообразная геометрия ступеней	О, С		наличие	п. 4.1.12		Наличие	
<b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе</b>							
Длина марша пандуса	К		не более 9,0 м.	п. 4.1.14		Соответствует	
Уклон пандуса (высота / длина)	К		не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14		Соответствует	

Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15	Наличие	
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О	наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	Наличие	
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	п. 4.1.14; п. 5.2.13	Не требуется	
<b>Входная площадка</b>					
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.	п. 5.1.3	Соответствует	
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	п. 5.1.3	Соответствует	
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	п. 5.1.3	Наличие	
<b>Дверь входная наружная</b>					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Наличие	



<b>Тамбур (глубина x ширина)</b>							
Тамбур (глубина x ширина)	К		не менее 1,5 x 1,5 м.	п. 5.1.7; рис. Д. 10		Соответствует	
<b>Дверь входная внутренняя</b>							
Ширина проема одной створки двери в свету	К		не менее 0,9 см.	п. 5.1.4		Соответствует	
Высота порога двери	К		не более 1,4 см.	п. 5.1.4		Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С		наличие	п. 5.1.5		Не требуется	
<b>Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)</b>							
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К		не менее 1,5 м.	п. 5.2.1		Соответствует	
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К		не менее 1,2 м.	п. 5.2.1		Соответствует	
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К		не менее 0,9 м.	п. 5.2.4		Соответствует	
Высота порогов или перепад высот	К		не более 1,4 см.	п. 5.2.4		Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С		не более 10 см.	п. 5.2.7		Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С		не более 30 см.	п. 5.2.7		Соответствует	
<b>Зона оказания услуги</b>							

<b>Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.</b>								
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	п. 7.1.7	Соответствует				
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе сбоку)	К	0,55 x 0,85 м.	п. 7.1.7	Соответствует				
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе спереди или сзади)	К	1,25 x 0,85 м.	п. 7.1.7	Соответствует				
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Не требуется				
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	п. 7.1.9	Не требуется				
<b>Обслуживание в кабинете</b>								
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	п. 6.3.2; 6.1.8	Соответствует				
Высота порога	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует				
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.2	Соответствует				
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует				
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	п. 7.1.9	Соответствует				
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.2.2	Соответствует				
<b>Санитарно-гигиеническое помещение</b>								

Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	п. 5.3.2	Соответствует	
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	п. 5.3.6	Наличие	
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	п. 5.3.3; рис. Д.11	Соответствует	
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	п. 5.3.3; рис. Д.11	Соответствует	
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	п. 5.3.3; рис. Д.11	Соответствует	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.3.3; рис. Д.11	Соответствует	
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	п. 5.3.3; рис. Д.11	Наличие	
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	п. 5.3.6	Наличие	
Средства информации					
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.1	Наличие	
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.8	Наличие	
Знаки и указатели в зонах движения	К, С, Г,	от 1,5 до	п. 5.5.4; 5.5.6	Соответствует	

в зальных помещениях на высоте	У	4,5 м.		
Речевые информаторы	С, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)				
	К	О	С	Г	
Участки и территории	+	+	+		+
Вход	+		+		#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	#	+		#
Зона оказания услуги	+	#			#
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	#		#
Средства информации	+	#	+		+

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов				
	К	О	С	Г	
Объект доступен	X	X	X		X
Объект недоступен					




**5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта**

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	

«30» октября 2018 г.  
Дата составления Паспорта

Ведущий специалист-эксперт УСЗН в Курганинском районе  
Должность лица, составившего Паспорт



Подпись

Курочкина О.О.  
Ф.И.О.