

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов парка

1. Информация об объекте

Наименование **Многофункциональная спортивная игровая площадка**
 Место нахождения (адрес) **Успенский р-н, с. Успенское, ул. Школьная, 5 А**
 Форма собственности объекта **Муниципальная**
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)
 Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте **Администрация Успенского сельского поселения, собственник, ИНН: 2357005865, телефон: 8-(86140)-5-55-78, Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Успенский техникум механизаций и профессиональных технологий», право оперативного управления, ИНН: 2357001420, телефон: 8-(86140)-5-66-38**
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Участки и территории				
Вход на территорию парка:				
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,5 см.	Соответствует	п. 5.1.9 СП 59.13330.2020
Пути движения по парку				
Твердое, ровное, нескользящее покрытие	К	наличие	Наличие	п. 5.1.11 СП 59.13330.2020

- 1 Требования СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"
 2 К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Указатели направления движения	К	наличие	Наличие	п. 5.1.3 СП 59.13330.2020
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Продольный уклон пути движения	К	не более 50 %	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Средства информации				
Обозначение специальными символами доступных элементов парка, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	Наличие	п. 5.1.3 СП 59.13330.2020

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	#	#	#
Средства информации	+	#	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта	Отметка о состоянии доступности объекта (X)	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X	X	X	X	X
Объект недоступен					

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов общественного здания

1. Информация об объекте

Наименование Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Успенский Техникум Механизации и профессиональных технологий» (ГБПОУКК УТМ и ПТ)

Место нахождения (адрес) Успенский р-н, с. Успенское, ул. Школьная, 5 А

Форма собственности объекта Муниципальная
(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Успенский Техникум Механизации и профессиональных технологий» (ГБПОУКК УТМ и ПТ), ИНН: 2357001420, Телефон: 8-(86140)-5-57-75
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта 1

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
ЗДАНИЕ СТОЛОВОЙ				
Участки и территории				
Путь к входу в здание:				
Указатели направления движения	К	наличие	Наличие	п. 5.1.3 СП 59.13330.2020
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020

¹ Требования СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Продольный уклон пути движения	К	не более 50 ‰	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Вход				
Лестница на входе наружная:				
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	Не соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Наличие	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м. и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м. от кромки проступи первой ступени лестничного марша	С	наличие	Отсутствие	п. 5.1.10 СП 59.13330.2020
Поручни на высоте 90 см.	О, С	наличие	Отсутствие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Непрерывные по всей длине поручни с двух сторон	О, С	наличие	Отсутствие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см.	О, С	наличие	Отсутствие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Центральные разделительные, двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м. и более)	О, С	наличие	Не требуется	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020

Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при перепаде высот до 3,0 м.)	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при перепаде высот более 3,0 м.)	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе	К	наличие	Отсутствие	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15 м.	Отсутствие	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м.	Отсутствие	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м.	Отсутствие	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м.	Отсутствие	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Уклон пандуса	К	не более 80 ‰	Отсутствие	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	Отсутствие	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см.	О	наличие	Отсутствие	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса:				
вдоль обеих сторон	К, О	наличие	Отсутствие	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	К	0,7 м.	Отсутствие	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	О	0,9 м.	Отсутствие	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020

расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	Отсутствие	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Входная площадка:				
Размер входной площадки				
при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	Не соответствует	п. 6.1.4 СП 59.13330.2020
Дверь входная наружная:				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей:				
на уровне 0,9 - 1,0 м.	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
на уровне 1,3 – 1,4 м.	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Зона оказания услуги				
Предприятия питания:				
Ширина проходов между столиками и стульями	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 8.4.7 СП 59.13330.2020
Стол высотой не менее 0,8 – 0,85 м.	К	не менее 1	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина рабочего фронта прилавка, стойки, барьера и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Средства информации				
Обозначение знаками доступности для МГН элементов здания, размещение указателей направления, указывающих путь к ближайшим доступным элементам	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.1 СП 59.13330.2020

Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м. с дублирование рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	Отсутствие	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020
Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию	С, Г	наличие	Отсутствие	п. 6.5.2 СП 59.13330.2020

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	#	#	#
Вход	-	-	-	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Средства информации	-	-	-	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужно отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта	Отметка о состоянии доступности объекта (X)	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X*	X*	X*	X*	X*
Объект недоступен					

*- (Доступен по пункту Б), имеется план по обустройству здания, имеется согласование мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей инвалидов.

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Вход	<p>На лестнице на входе наружной предусмотреть высоту подъема ступеней 12-15 см.</p> <p>Перед лестницей на входе наружной установить тактильно-контрастные наземные указатели глубины от 0,5 до 0,6 м. и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м. от кромки проступи первой ступени лестничного марша;</p> <p>На лестнице на входе наружной установить непрерывные по всей длине поручни по обеим сторонам на высоте 90 см., обеспечив горизонтальные завершения поручней вверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающим за границы лестничных маршей на 30 см.</p> <p>Длину марша пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, предусмотреть не более 6 м. при продольном уклоне от 61 до 80 % (от 1:16 до 1:12,5) (включительно), с уклоном не более 80% (8%);</p> <p>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, оборудовать свободной зоной в верхнем и нижнем окончании пандуса не менее 1,5х1,5 м., бортиками по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см</p> <p>Установить непрерывные по всей длине поручни вдоль обеих сторон марша пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе на высоте 0,7 м. и 0,9 м., на расстоянии 0,9-1,0 м.</p> <p>На входной площадке обустроить высоту порога двери не более 1,4 см.</p>
Средства информации	Установить таблички с информацией о назначении помещений внутри здания, технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию.

«11» октября 2023 г.
Дата составления Паспорта

Специалист I категории, контрактный управляющий
Должность лица, составившего Паспорт


подпись
Курманалиева Я.Р.
Ф.И.О.

Председатель Успенской РО ВОИ
Должность лица, составившего Паспорт


подпись
Бурова Н.Н.
Ф.И.О.

Паспорт доступности вручен:

Должность лица, получившего Паспорт

подпись

Ф.И.О.

« » 20 г.

дата

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов общественного здания

1. Информация об объекте

Наименование Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Успенский Техникум Механизации и профессиональных технологий» (ГБПОУКК УТМ и ПТ)

Место нахождения (адрес) Успенский р-н, с. Успенское, ул. Школьная, 5 А

Форма собственности объекта Муниципальная
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Успенский Техникум Механизации и профессиональных технологий» (ГБПОУКК УТМ и ПТ), ИНН: 2357001420, Телефон: 8-(86140)-5-57-75
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предприниматель, ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта 1

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
ЛАБОРАТОРИИ				
Участки и территории				
Путь к входу в здание:				
Указатели направления движения	К	наличие	Наличие	п. 5.1.3 СП 59.13330.2020
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020

¹ Требования СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Продольный уклон пути движения	К	не более 50 ‰	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Зона оказания услуги				
Обслуживание в кабинете:				
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порога	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,5 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Средства информации				
Обозначение знаками доступности для МГН элементов здания, размещение указателей направления, указывающих путь к ближайшим доступным элементам	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.1 СП 59.13330.2020
Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м. с дублирование рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	Отсутствие	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020
Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию	Г, С	наличие	Отсутствие	п. 6.5.2 СП 59.13330.2020

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	#	#	#
Зона оказания услуги	-	#	#	#
Средства информации	-	-	-	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужно отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта	Отметка о состоянии доступности объекта (X)	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X*	X*	X*	X*	X*
Объект недоступен					

*- (Доступен по пункту Б), имеется план по обустройству здания, имеется согласование мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей инвалидов.

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Зона оказания услуги	Обеспечить просм двери шириной не менее 0,9 м., обеспечив высоту порога не более 1,4 см.
Средства информации	Установить таблички с информацией о назначении помещений внутри здания, технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию

«11» октября 2023 г.
Дата составления Паспорта

Специалист 1 категории, контрактный управляющий
Должность лица, составившего Паспорт

Председатель Успенской РО ВОИ
Должность лица, составившего Паспорт


подпись Курманалиева Я.Р.
Ф.И.О.


подпись Бурова Н.Н.
Ф.И.О.

Паспорт доступности вручен:

Должность лица, получившего Паспорт

подпись

Ф.И.О.

« » 20 г.

дата

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов общественного здания

1. Информация об объекте

Наименование Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Успенский Техникум Механизации и профессиональных технологий» (ГБПОУКК УТМ и ПТ)

Место нахождения (адрес) Успенский р-н, с. Успенское, ул. Школьная, 5 А

Форма собственности объекта Муниципальная
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Успенский Техникум Механизации и профессиональных технологий» (ГБПОУКК УТМ и ПТ), ИНН: 2357001420, Телефон: +7(86140)5-57-75
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1,2

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Корпус по адресу: с. Успенское, ул. Ноздрачева, 88				
Участки и территории				
Вход на территорию				
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
бордюрный пандус и (или) искусственная неровность при высоте порога или перепаде высот у калитки не более 20 см.	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.5 СП 59.13330.2020

1 Требования СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"

2 К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху

Путь к входу в здание:				
Указатели направления движения	К	наличие	Отсутствие	п. 5.1.3 СП 59.13330.2020
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Продольный уклон пути движения	К	не более 50 ‰	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Вход				
Лестница на входе наружная:				
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	Не соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Наличие	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м. и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м. от кромки проступи первой ступени лестничного марша	С	наличие	Отсутствие	п. 5.1.10 СП 59.13330.2020
Поручни на высоте 90 см.	О, С	наличие	Отсутствие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Непрерывные по всей длине поручни с двух сторон	О, С	наличие	Отсутствие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см.	О, С	наличие	Отсутствие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020