

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«08» августа 2024 г., 23240061000211687664

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
ОНДиПР Крымского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«15» августа 2024 г., № 2408/024-23/266/ПВПР

(дата составления предписания)

край Краснодарский, р-н Крымский, г Крымск, ул Кирова, Дом 2А, 88613121774, e-mail:
krimsky.ondipr@23.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: « 15 » августа 2024 г., учетный номер 23240061000211687664.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(указывается вид государственного контроля (надзора), вид муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. край Краснодарский, р-н Крымский, ст-ца Троицкая, ул Партизанская, Дом 96А

(указывается адрес (местонахождение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местонахождение) нахождения иных объектов контроля)

4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 57 СТАНИЦЫ ТРОИЦКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЫМСКИЙ
РАЙОН, ИНН 2337017238, адрес юридического лица: 353360, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, КРЫМСКИЙ, СТАНИЦА
ТРОИЦКАЯ, ПАРТИЗАНСКАЯ УЛИЦА, 96"А"

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщиков)

5. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Двери установленные в помещениях коридоров и лестничных клетках не оборудованы приспособлениями для самозакрывания. Пункт 4.4.6. свода правил СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Нарушаемое обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.07.2025

2. Здание и территория организации не обеспечены исправными источниками наружного противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. Статья 62 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Пункт 5.2 таблица 2; 8.9 СП 8.13130 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности".

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Нарушаемое обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.07.2025

11

3. Не представлена подтверждающая документация на установленную систему автоматической пожарной сигнализации, систему оповещения и управления эвакуацией о сроке её службы, установленного изготовителем (поставщиком). (Второй, третий этаж). При отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты должен обеспечивать ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. Пункт 54 правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.07.2025

4. На объекте защиты с круглосуточным и массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Пункт 6, 30 правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479;

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.07.2025

(указываются в документе обязательные требования, нормативного правового акта и его структурная единица, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся документальными подтверждениями обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, равно принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

Начальник ОНД и ПР Крымского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю (главный государственный инспектор Крымского района по пожарному надзору) Козырев Максим Сергеевич

(подпись, фамилия, инициалы руководителя, должности руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

5CDF82D3FF02C11BF255E3A7ED811DD9
Владислав Козырев Максим Сергеевич
Действителен с 19.10.2023 по 11.01.2025

подпись

Начальник ОНД и ПР Крымского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю (главный государственный инспектор Крымского района по пожарному надзору) Козырев Максим Сергеевич, e-mail: krimsky.ond@23.mchs.gov.ru, телефон: +78613121774

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

«__» часов «__» минут «__» 20__ г.

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода



Краснодарский край
Управление образования администрации
муниципального образования Крымский район
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №57**
станции ТРОИЦКОЙ КРЫМСКОГО РАЙОНА
353360, Краснодарский край, Крымский район
ст. Троицкая, ул. Партизанская, 96
от 21.07.2025 № 246
на № _____ от _____
ОГРН 1022304062263 ИНН 2337017238

Начальнику ОНД и ПР
Крымского района УНД и ПР
Главного управления МЧС
России по Краснодарскому
краю
подполковнику внутренней
службы

Козыреву М.С.

О предоставлении информации

Уважаемый Максим Сергеевич!

Направляем информацию о выполненных мероприятиях по устранению выявленных нарушений в МБОУ СОШ № 57в ответ на предписание об устранении нарушений обязательных требований № 2408/024-23/266/ПВГР от 15 августа 2024 года.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Директор школы



М.Ю. Зубачева

Приложение к письму
от 21.04.2025 № 246

Информация
о мероприятиях по устранению выявленных нарушений
МБОУ СОШ № 57

№ п/п	Выявленные нарушения	Принятые меры	Потребность в финансировании (тыс.рублей)
1	2	3	4
1	Здание и территория не обеспечены исправным источником наружного противопожарного водоснабжения для тушения пожаров	Получено ТУ, составлена смета	298 355,00
2	Не предоставлена подтверждающая документация а установленную систему автоматической пожарной сигнализации	Составлена смета	978224,00
3	Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного	Исполнено	
4	Двери установленные в помещениях коридоров и лестничных клетках не оборудованы приспособлениями для самозакрывания	Исполнено	