

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование МБОУ СОШ № 57

Тип объекта Учреждения среднего общего образования (школы)

Место нахождения (адрес) Крымский р-н, ст-ца. Троицкая, ул. Партизанская, 96а

Форма собственности объекта Муниципальная
(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте
(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2337017238

Телефон: 6-71-96

Количество этажей здания 3, этаж расположения объекта 1,2,3

Комментарий:

Плановая дата обследования: 03.2020

Фактическая дата обследования: 17.03.2020

Организация: МБОУ СОШ № 57

Должность лица: Директор

ФИО: Зубачева М.Ю

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории					
Вход на территорию					
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,4 - 1,5 см.	п. 4.1.8; 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	п. 4.1.7; 5.1.4	Соответствует	
Путь к входу в здание					
Указатели направления движения	К	наличие	п. 4.1.3	Не требуется	
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	п. 4.1.7	Соответствует	
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	п. 4.1.7	Соответствует	
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	п. 4.1.8	Соответствует	
Вход					
Лестница на входе наружная					
Поручни по обеим сторонам					
	О, С	наличие	п. 5.1.2 (п.	Отсутствие	

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Поручни на высоте	О, С	90 см.	5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Отсутствие	
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Соответствует	
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12	Соответствует	
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе					
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	п. 4.1.14	Наличие	
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	Наличие	
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15	Наличие	
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О	наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	Наличие	
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15	Наличие	
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15	Наличие	
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Наличие	
Подъемник, дублирующий	К	наличие	п. 4.1.14; п.	Не требуется	

наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)				5.2.13		
Входная площадка						
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.	п. 5.1.3	Соответствует		
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	п. 5.1.3	Соответствует		
Нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	п. 5.1.3	Соответствует		
Дверь входная наружная						
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует		
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Не соответствует		
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Не требуется		
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)						
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует		
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует		
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Соответствует		
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Соответствует		

Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	п. 5.2.7	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	п. 5.2.7	Соответствует	
Зона оказания услуги					
Обслуживание в кабинете					
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	п. 6.3.2; 6.1.8	Соответствует	
Высота порога	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Санитарно-гигиеническое помещение					
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	п. 5.3.2	Отсутствие	
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	п. 5.3.6	Отсутствие	

Размер кабины (ширина x глубина)	К		не менее 1,65 x 1,8 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	
Ширина двери кабины	К		не менее 0,9 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не соответствует	
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К		не менее 0,75 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не соответствует	
Пространство для разворота кресла-коляски	К		диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не соответствует	
Откидные опорные поручни, штанги	К, О		наличие	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Отсутствие	
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К		наличие	п. 5.3.6	Отсутствие	
Средства информации						
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г, У		наличие	п. 5.5.1	Наличие	
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками	К, С, Г, У		наличие	п. 5.5.8	Отсутствие	
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г, У		от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6	Наличие	
Речевые информаторы	С, У		наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется	

Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется
--	------	---------	-----------------	--------------

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)				
	К	О	С	Г	
Участки и территории	+	+	+		#
Вход	-	-	-		#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	#	+		#
Зона оказания услуги	+	#	#		#
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	#		#
Средства информации	-	#	-		-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов				
	К	О	С	Г	
Объект доступен					
Объект недоступен	X	X	X	X	

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	

Вход	Лестницу на входе наружную: - обустроить с обеих сторон и по всей длине ограждения марша входной лестницы; Лестницу на входе наружную: - обустроить поручнями на высоте 90 см. Снизить высоту порога входной двери наружной до 1,4 см. и менее
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	Оборудовать 7% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных
	Установить знаки доступности кабин для инвалидов
	Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения с шириной двери не менее 0,9 м.
	В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,75 м.;
	В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м.
	Установить опорные поручни, штанги
Средства информации	Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом
	Установить таблички с информацией о назначении помещений внутри здания

17 марта 2020 года

Ведущий специалист-эксперт УСЗН в Крымском районе

Т.В.Немец