

ПРЕДПИСАНИЕ № 14п-25-2021

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
и государственный контроль в сфере защиты прав потребителей

«26» февраля 2021 г.

г. Крымск

Главный специалист эксперт ТО У ФС Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском районах Л.Р. Шабиневиц
(должность, ФИО лица, вынесшего предписание)

При проведении планового мероприятия по контролю (надзору) на основании распоряжения № 24р-25-2021 от 03.02.2021г. в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 57 станицы Троицкой муниципального образования Крымский район (МБОУ СОШ № 57), расположенного по адресу: Крымский район, ст. Троицкая, ул. Партизанская, 96-а выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, указанные в акте проверки № 24 от 26.02.2021г.:

ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- ✓ • п.2.7.4. Не проводится обследование технического состояния системы вентиляции, с проведением инструментального измерения объемов вытяжки воздуха;
- п. 2.2.2., п. 3.4.1. На территории общеобразовательного учреждения отсутствует физкультурно-спортивная зона, вблизи учреждения отсутствуют спортивные учреждения и площадки, оборудованные в соответствии с требованиями санитарного законодательства;

п. 1 ст. 28, п. 1, п. 5 ст. 34, ст. 35, Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- + • п. 1.5. По результатам проверки личных медицинских книжек отсутствуют сведения о прививках в соответствии с национальным календарем против вирусного гепатита В и кори у сотрудников: Колос Д.А., Купреевой Ю.С., Черной М.А., Черномор Г.А.; у сотрудника Карманова А.Г. нет сведений о прохождении очередного ФГ обследования;
- • п. 2.4.4. Интерактивные доски в классах № 26, 27, 31, 37, 41, 52 расположены не по центру фронтальной стены класса;
- п. 2.4.11. В туалете для девочек из 6 унитазов 1 имеет дефект, в связи с чем не функционирует;
- + • п.3.5.15. Рабочие места на столах с компьютерами не оборудованы местным освещением.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания»:

- + • 8.4.4. Кулеры с питьевой водой установлены в местах, подвергающихся попаданию прямых солнечных лучей;

п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

• п. 2.8.5. В соответствии с протоколом измерений параметров освещенности №03/02/737-786/01 от 18.01.2021 г. Северского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» в кабинете начальных классов № 15, 16, 27, в библиотеке, в кабинете информатики, в кабинете технологии не достаточные уровни искусственной освещенности и составляет менее 300 лк. В учебных классах и менее 400 лк в библиотеке.

Руководствуясь ст. 50 Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99г. №52-ФЗ, с целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, прекращения нарушений прав потребителей

ПРЕДПИСЫВАЮ:

МБОУ СОШ № 57 в лице директора Зубачевой Марины Юрьевны

(наименование юрлица, должность, ФИО лица, ответственного за выполнение предписания)

1. Устранить нарушения санитарного законодательства в части :
ст. 24 п. 1 ст. 28, п. 1, п. 5 ст. 34, ст. 35 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

– СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: п. 1.5., п. 2.2.2., п. 2.4.4., п. 2.4.11., п. 2.7.4., п. 3.4.1., п. 3.5.15. п. 2.8.5.;

– СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания»: п. 8.4.4.

Срок до 02.08.2021г.

2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском районах в срок не позднее 02.08.2021 г.

по адресу: г. Крымск, ул. Слободская, 104

3. Ответственным за выполнение предписания является Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 57 станицы Троицкой муниципального образования Крымский район

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством (в случае несогласия с предложениями, изложенными в предписании об устранении выявленных нарушений они могут быть обжалованы в письменной форме в течении пятнадцати дней с даты получения акта проверки в ТО Роспотребнадзора в отношении выданного предписания в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность возражений, или их заверенные копии).


Ответственность за невыполнение данного предписания предусмотрена ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.
Данное предписание имеет обязательную силу.

Главный специалист эксперт
ТО У ФС Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю в Северском,
Абинском, Крымском районах

Шабиневич Л.Р.


подпись

Предписание получил


(подпись, ФИО)

26.02.2021г.
(дата)