

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю
350080, Россия, г. Краснодар, ул. Уральская 121, 8 (861) 262-20-09, e-mail: gumchskk@mail.ru,
https://23.mchs.gov.ru/, тел. Доверия: 8 (861) 268-64-40
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Крымского района
353387, Россия, Краснодарский край, г. Крымск, ул. Кирова, 2 А; тел./факс 8(861) 312-17-74;
e-mail: ogpn28@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Крымск, ул. Кирова, 2 А
(место составления предписания)

« 18 » февраля 20 21 г.
(дата составления предписания)

Предписание № 25 | 1 | 14 - №п.п.
по устранению нарушений требований пожарной безопасности:

Юридическому лицу: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 57 станицы Троицкой муниципального образования Крымский район. (ИНН 2337017238; ОГРН 1022304062263). (Объект защиты: Общеобразовательная школа), по адресу: 353360 Россия, Краснодарский край, Крымский район, станица Троицкая, улица Партизанская, дом 96.

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения № 25 от 25.01.2021 г. начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Крымского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю - главного государственного инспектора Крымского района по пожарному надзору подполковника внутренней службы Козырева Максима Сергеевича; ст. 6, 6.1, 34, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 03.02.2021 года с 15 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. и 18.02.2021 года с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. проведена плановая выездная проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Крымского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю - государственным инспектором Крымского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Жуковым Владимиром Владимировичем в отношении юридического лица: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 57 станицы Троицкой муниципального образования Крымский район. (ИНН 2337017238; ОГРН 1022304062263). (Объект защиты: Общеобразовательная школа), по адресу: 353360 Россия, Краснодарский край, Крымский район, станица Троицкая, улица Партизанская, дом 96

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: Законным представителем юридического лица – директором муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 57 станицы Троицкой муниципального образования Крымский район Зубачевой Мариной Юрьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ППР, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В отношении каждого здания, сооружения руководителем организации не разработана инструкция о мерах	Пункт 2; раздел XVIII правил противопожарного режима в Российской Федерации	09.08.2021	

	пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.	утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479		
2.	Направление движения к источнику противопожарного водоснабжения (пожарный водоем) не обозначено указателем со светоотражающей поверхностью либо световым указателем, подключенным к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Пункт 48 раздел XVIII правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	09.08.2021	
3.	Отсутствует вертикальная лестница для выхода в чердачное помещение через люк.	Пункт 4.7 ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний	09.08.2021	
4.	Не вносится информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая пожарная сигнализация; система оповещения и управления эвакуацией; система пожарной сигнализации обеспечивающая подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта) в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации).	Пункт 54 правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	09.08.2021	
5.	Руководитель организации не обеспечивает соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.	Пункт 60 правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	09.08.2021	
6.	Не ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	Пункт 60 правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября	09.08.2021	

		2020 г. № 1479		
7.	Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской.	Пункт 37 правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	09.08.2021	
8.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. (Руководитель организации должен обеспечивать 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты).	Пункт 30 правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	09.08.2021	
9.	Не внесена информация о проведении эксплуатационных испытаний ограждения крыши и пожарных лестниц не реже 1 раза в 5 лет в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Пункт 17 правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	09.08.2021	
10.	В помещениях школы запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не в полном объеме обеспечивают возможность свободного открывания дверей изнутри без ключа.	Пункт 26 правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	09.08.2021	
11.	Не представлена подтверждающая документация на установленную систему автоматической пожарной сигнализации, систему оповещения и управления эвакуацией о сроке её службы, установленного изготовителем (поставщиком). При отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты должен обеспечивать ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	Пункт 54 правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	09.08.2021	
12.	В помещении актового зала здания школы на путях эвакуации для отделки потолка применен строительный	Статья 134, пункт 3 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ	09.08.2021	

	материал (пластиковые ламинированные панели ПВХ (Поливинилхлорид - бесцветная, прозрачная пластмасса, термопластичный полимер винилхлорида)) не имеющий техническую документацию с информацией о показателях пожарной опасности этих материалов.			
13.	Помещения коридоров и лестничных клеток не в полном объеме оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	Пункт 4.4.6. свода правил СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".	09.08.2021	
14.	Частично отсутствуют двери, которые должны быть установлены в перегородках, разделяющих коридоры здания. Данные двери оборудуются приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах.	Пункт 4.2.24 свода правил СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".	09.08.2021	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту).

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору в

3 квартал (10 августа) 2021 года.

(квартал)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Крымского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю – государственный инспектор Крымского района по пожарному надзору капитан внутренней службы Жуков Владимир Владимирович

(подпись, М.Д.П. *)

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора по пожарному надзору)

«18» февраля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Законный представитель юридического лица – директор
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 57 станицы Троицкой
муниципального образования Крымский район Зубачева Марина
Юрьевна

(должность, фамилия, инициалы)

«18» февраля 2021 г.

*- место для личной печати государственного инспектора по пожарному надзору