

## ПАСПОРТ

Общественное здание

### 1. Информация об объекте

Наименование Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Лукоморье» Гулькевичского городского поселения»

Место нахождения (адрес) Гулькевичский р-н, г. Гулькевичи, ул. Комсомольская, 80

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Лукоморье» Гулькевичского городского поселения»

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 3, этаж расположения объекта 1-3

### 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Участки и территории				
<b>Путь к входу в здание</b>				
Указатели направления движения	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.3 СП 59.13330.2020

<sup>1</sup> Требования СП СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"

<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Продольный уклон пути движения	К	не более 50 ‰	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Вход				
<b>Лестница на входе наружная</b>				
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Наличие	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на	С	наличие	Наличие	п. 5.1.10 СП 59.13330.2020

расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша					
Поручни на высоте 90 см	О, С	наличие	Отсутствие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020	
Непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон	О, С	наличие	Отсутствие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020	
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, О, С	наличие	Отсутствие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020	
Центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)	О, С	наличие	Не требуется	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020	
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при перепаде высот до 3,0 м)	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020	
Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при перепаде	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020	

высот более 3,0 м)					
<b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе</b>					
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15,0 м.	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020	
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020	
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020	
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020	
Уклон пандуса	К	не более 80 ‰	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020	
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020	

Бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	Не требуется	п.5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	Отсутствие	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (на высоте 0,7 м)	К	0,7 м.	Отсутствие	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (на высоте 0,9 м)	О	0,9 м.	Отсутствие	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
<b>Входная площадка</b>				
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	Соответствует	п. 6.1.4 СП 59.13330.2020
<b>Дверь входная наружная</b>				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 - 1,0 м)	С	наличие	Отсутствие	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка	С	наличие	Отсутствие	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020

прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 – 1,4 м)					
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)					
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,8 м.	Соответствует	п. 6.2.1 СП 59.13330.2020	
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020	
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	Не требуется	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020	
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	Не требуется	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020	

<b>Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)</b>						
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	наличие	Наличие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020	
Высота подъема ступеней	О, С	13-17 см	13-17 см	Соответствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020	
Ширина ступеней	О, С	28-35 см	28-35 см	Соответствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020	
Противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8 – 10 см на проступях краевых ступеней лестничных маршей	О, С	наличие	наличие	Отсутствие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020	
Поручни на высоте	О, С	90 см.	90 см.	Соответствует	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020	
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы 4,0 м и более)	О, С	наличие	наличие	Не требуется	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020	
Горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием	К, О, С	наличие	наличие	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020	
Рельефные обозначения этажей на	С	наличие	наличие	Отсутствие	п. 6.2.12 СП 59.13330.2020	

поручнях лестниц	С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Предупреждающая тактильная полоса перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша	К, О	наличие	Отсутствие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу				
<b>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги)</b>				
Уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	Соответствует	п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
Лифт, дублирующий внутреннюю лестницу	К	наличие	Отсутствие	п. 6.2.13 СП 59.13330.2020
Бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	Наличие	п.6.2.10 СП 59.13330.2020
горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м	Соответствует	п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
горизонтальные площадки размером не менее 1,5 м через	К	наличие	Не требуется	п. 6.2.9 СП 59.13330.2020

каждые 0,5 м подъема пандуса					
Поручни вдоль обеих сторон пандуса	К, О	наличие		Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте 0,7 м)	К	0,7 м.		Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте 0,9 м)	О	0,9 м.		Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.		Соответствует	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием)	К, О, С	наличие		Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
<b>Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)</b>					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.		Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.		Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен	С	наличие		Отсутствие	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020

дверей на уровне 0,9 – 1,0 м						
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей на уровне 1,3 – 1,4 м	С	наличие		Отсутствие		п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 – 1,0 м и на уровне 1,3 – 1,4 м)	С	наличие		Отсутствие		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
<b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги</b>						
Габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,1 x 1,4 м		Отсутствие		п. 6.2.14 СП 59.13330.2020
Ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,9 м		Отсутствие		п. 6.2.14 СП 59.13330.2020
Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1 м, контрастное по отношению к фону стены, на высоте 1,5 м напротив выхода из лифта (при отсутствии стены напротив	С	наличие		Отсутствие		п. 6.2.16 СП 59.13330.2020

выхода – на боковом откосе входного проема в лифт) Зона оказания услуги					
<b>Места обслуживания маломобильных групп населения в общественных зданиях и сооружениях</b>					
Места для инвалида в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения	К, О, С, Г	не менее 5 %, но не менее одного места	Соответствует	п. 8.1.4 СП 59.13330.2020	
Размещение технологического и иного оборудования: (при расположении сбоку)	К	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020	
Размещение технологического и иного оборудования (при фронтальном подходе)	К	не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020	
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,8 – 0,85 м	Не соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020	

Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	Не соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
<b>Обслуживание в кабинете</b>				
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порога	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,5 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Санитарно-гигиеническое помещение				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К, О, С	5 % (но не менее 1)	Соответствует	п. 6.3.2 СП 59.13330.2020
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом),	К, О, С, Г	наличие	наличие	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020

размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери						
Размер кабины (ширина x глубина)	К, О, С, Г	не менее 1,65 / 2,2 м	Соответствует		п. 6.3.7 СП 59.13330.2020	
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Соответствует		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	Соответствует		п. 6.3.3 СП 59.13330.2020	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует		п. 6.3.3 СП 59.13330.2020	
Стационарные и откидные опорные поручни	К, О	наличие	Наличие		п. 6.3.3 СП 59.13330.2020	
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К, О, С	наличие	Наличие		п. 6.3.6 СП 59.13330.2020	
Средства информации						
Обозначение знаками доступности для МГН элементов здания, размещение указателей	К, О, С, Г	наличие	Наличие		п. 6.5.1 СП 59.13330.2020	

направления, указывающих путь к ближайшим доступным элементам				
Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020
Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию	С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.2 СП 59.13330.2020

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	О	С	Г	
Участки и территории	#			#
Вход	-			#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	-			#
Зона оказания услуги	+			+
Санитарно-гигиеническое помещение	+			+

Средства информации	+	+	+	+
---------------------	---	---	---	---

#### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Объект	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов				
		К	О	С	Г	Г
Объект доступен						
Объект недоступен	X	X	X	X	X	X

#### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	<p>На лестнице на входе наружной установить непрерывные по всей длине поручни по обеим сторонам на высоте 90 см</p> <p>На лестнице на входе наружной предусмотреть непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон</p> <p>На лестнице на входе наружной обеспечить горизонтальные завершения поручней вверх и вниз с нетравмирующим окончанием, выступающим за границы лестничных маршей на 30 см</p> <p>Установить непрерывные по всей длине поручни вдоль обеих сторон марша пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе</p> <p>Поручни пандуса, дублирующей наружную лестницу на входе, установить вдоль обеих сторон на высоте 0,7 м</p>

	<p>Поручни пандуса, дублирующий наружную лестницу на входе, установить вдоль обеих сторон на высоте 0,9 м</p> <p>Нанести контрастную маркировку на прозрачные полотна дверей на входной площадке на уровне 1,3 – 1,4 м</p> <p>Нанести противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8 – 10 см на проступях краевых ступеней внутренней лестницы (в зону оказания услуги)</p> <p>На лестнице внутренней (в зону оказания услуги) обеспечить горизонтальное завершение поручней сверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающее за границы лестничных маршей на 30 см</p> <p>На внутренней лестнице в зону оказания услуги на верхней или боковой (внешней по отношению к маршу) поверхности поручней перил на поверхности лестницы оборудовать рельефные обозначения этажей, а также об окончании перил</p> <p>Нанести предупреждающую тактильную полосу перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша внутренней лестницы (в зону оказания услуги)</p> <p>Оборудовать подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги</p> <p>Установить непрерывные по всей длине поручни вдоль обеих сторон марша пандуса, дублирующего внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги)</p> <p>Поручни пандуса, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги), установить вдоль обеих сторон на высоте 0,7 м</p> <p>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, обустроить поручнями на высоте 0,9 м.</p> <p>Высоту порога двери входной внутренней (в зону оказания услуги), предусмотреть не более 1,4 см</p> <p>Установить кабину лифта с габаритами кабины не менее 1,1 x 1,4 м</p> <p>Установить кабину лифта с шириной дверного проема (в свету) не менее 0,9 м.</p> <p>Нанести цифровые контрастные обозначения этажей напротив выхода у лифта на всех этажах</p>
<p>Зона оказания услуги</p>	<p>Установит высоту поверхности (столов, прилавков, окошек касс и т.п.) высотой не более 0,8 – 0,85 м</p>

	Установить прилавки (столы, стойки и т.п.) у места получения услуги шириной не менее 1,0 м.
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	

«27» февраля 2026 г.  
Дата составления Паспорта

**Старший специалист отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения ГКУ КК - УСЗН в Гуляквическом районе**  
Должность лица, составившего Паспорт



подпись

**О.Т. Севян**  
Ф.И.О.