

ПАСПОРТ
Общественное здание
1. Информация об объекте

Наименование Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Лукоморье» Гулькевичского городского поселения»

Тип объекта Дома культуры

Место нахождения (адрес) Гулькевичский р-н, г. Гулькевичи, ул. Комсомольская, 80

Форма собственности объекта Муниципальная
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Лукоморье» Гулькевичского городского поселения»
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2329022900

Телефон: 33-2-97

Количество этажей здания 3, этаж расположения объекта 1-3

Комментарий:

Плановая дата обследования: **02.2018**

Фактическая дата обследования: **27.02.2018**

Организация: МБУК «Культурно-досуговый центр «Лукоморье» Гулькевичского городского поселения»

Должность лица: Директор

ФИО: Беляев В.И.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории					
Путь к входу в здание					
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	п. 4.1.8	Соответствует	
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	п. 4.1.7	Соответствует	
Указатели направления движения	К	наличие	п. 4.1.3	Не требуется	
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	п. 4.1.7	Соответствует	
Вход					
Входная площадка					
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	п. 5.1.3	Наличие	
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	п. 5.1.3	Соответствует	
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x	п. 5.1.3	Соответствует	

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

		1,85 м.			
Дверь входная внутренняя					
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Не соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Наличие	
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Дверь входная наружная					
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Наличие	
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Лестница на входе наружная					
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12	Наличие	
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Не требуется	
Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Не требуется	Две ступени общей высотой до 45 см
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12	Не	

				соответствует	
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе					
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	п. 4.1.14	Соответствует	
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	п. 4.1.14; п. 5.2.13	Не требуется	
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15	Наличие	
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О	наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	Наличие	
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	Соответствует	
Тамбур (глубина x ширина)					
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	п. 5.1.7; рис. Д. 10	Соответствует	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)					
Высота порогов или перепад	К	не более	п. 5.2.4	Не	

высот		1,4 см.		соответствует	
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)					
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Не требуется	Двери деревянные, пластиковые
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	п. 5.2.7	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	п. 5.2.7	Соответствует	
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)					
Горизонтальное завершение поручня сверху и снизу с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см.	п. 5.2.10	Не соответствует	
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.2.15	Соответствует	
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	п. 5.2.15	Отсутствие	
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	п. 5.2.12	Наличие	
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	п. 5.2.9	Наличие	
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С*	наличие	п. 5.2.16	Отсутствие	

Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей сверху и внизу	С	наличие	п. 5.2.10	Отсутствие	
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги					
Габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.	п. 5.2.18	Отсутствие	
Напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.	С	наличие	п. 5.2.20	Отсутствие	
Тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие	п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008	Отсутствие	
Тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие	п. 5.2.20	Отсутствие	
Ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.	п. 5.2.18	Отсутствие	
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Соответствует	
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Зона оказания услуги					
Зал зрительный, читальный,					

ожидания и пр.					
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Не требуется	
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	п. 7.1.7	Не соответствует	
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе сбоку)	К	0,55 x 0,85 м.	п. 7.1.7	Не соответствует	
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе спереди или сзади)	К	1,25 x 0,85 м.	п. 7.1.7	Не соответствует	
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	п. 7.1.9	Не требуется	
Обслуживание в кабинете					
Высота порога	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Не соответствует	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	п. 6.3.2; 6.1.8	Не соответствует	
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.2	Соответствует	

Санитарно-гигиеническое помещение					
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	п. 5.3.2	Соответствует	Установлен сетевой туалетный модуль, адаптированный для маломобильных групп населения.
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	п. 5.3.6	Наличие	
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Наличие	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	п. 5.3.6	Наличие	
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	
Средства информации					
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г, У	от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6	Не соответствует	

Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.8	Отсутствие	
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.1	Отсутствие	
Речевые информаторы	С, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Отсутствие	
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Отсутствие	

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	#	+	#
Вход	-	-	-	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	-	-	-	#
Зона оказания услуги	-	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	#	#
Средства информации	-	#	-	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г

Объект доступен					
Объект недоступен *	X	X	X	X	X

* Объект доступен с учётом мер, удовлетворяющих минимальные потребности инвалидов

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	Устранить порог внутренней входной двери, превышающий 1,4 см. Лестницу на входе наружную: - обустроить ступени шириной 35 - 40 см.
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	Устранить на путях движения перепады высот более 1,4 см.
	Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать завершающими поручнями длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м. с не травмирующим завершением
	Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать поручнями с обеих сторон и по всей длине ограждения марша лестницы на высоте 0,9 м.
	На внутренней лестнице в зону оказания услуги на верхней или боковой (внешней по отношению к маршу) поверхности поручней перил на поверхности лестницы оборудовать рельефные обозначения этажей, а также об окончании перил
	На внутренней лестнице в зону оказания услуги на расстоянии за 60 см. перед лестницей вверху и внизу разместить напольные тактильные предупреждающие указатели
	Установить кабину лифта с габаритами кабины не менее 1,5 х 1,7 м.
	Нанести цифровые контрастные обозначения этажей напротив выхода у лифта на всех этажах
	Кнопки управления лифта оснастить тактильными средствами информации

Зона оказания услуги	Установить тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта
	Установить кабину лифта с шириной дверного проема (в свету) не менее 0,95 м.
	Обеспечить в зале не менее 1% мест для инвалидов-колясочников
	Оборудовать в зале места для инвалидов-колясочников: - при доступе сбоку размером 0,55 x 0,85 м.
	Оборудовать в зале места для инвалидов-колясочников: - при доступе спереди или сзади размером 1,25 x 0,85 м.
	Обеспечить высоту порога не более 1,4 см.
	Обеспечить проем двери шириной не менее 0,9 м.
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	Установить знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях высоте от 1,5 м. до 4,5 м.
	Установить таблички с информацией о назначении помещений внутри здания
	Обустроить специальными символами доступных элементов здания и указателями направления движения
	Установить речевой информатор
	Установить световые текстовые табло для вывода оперативной информации

« 27 » февраля 2018 г.

Дата составления Паспорта

**Специалист-эксперт отдела по вопросам мер социальной поддержки
и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения**

УСЗН в Гулькевичском районе

Должность лица, составившего Паспорт


подпись

С.А. Братчиков
Ф.И.О.