



Заведующий МБДОУ

д/с № 12 «Наше счастье»

О.Н. Платошина

Приказ № 170 от 19.08.2021 г.



о мерах пожарной безопасности

1. Общие положения

1.1. Настоящая объектовая инструкция о мерах пожарной безопасности в дошкольном общеобразовательном учреждении (ДОУ) устанавливает обязательные для исполнения требования пожарной безопасности в детском саду, определяющая порядок поведения работников, организации работы и содержания территории, зданий, сооружений и помещений МБДОУ д/с № 12 «Наше счастье», расположенном по адресу: ст. Тбилисская, ул. Вокзальная, д.55, в целях обеспечения пожарной безопасности.

1.2. Данная инструкция о мерах ПБ разработана исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений и помещений ДООУ, технологических процессов, технологического и производственного оборудования, имеющимся в детском саду, согласно:

-Постановлению правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020г. «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», действующего с 1 января 2021 года.

-Федеральному Закону от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в редакции от 27 декабря 2019года.

-Федеральному Закону от 21.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в редакции от 02 июля 2013года.

-Федеральному Закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями и дополнениями от 27 декабря 2018года.

-Приказу МЧС РФ от 12.12.2007г. № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации» в редакции от 22.06.2010г.

1.3. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в детском саду является обязательной для исполнения всеми работниками, не зависимо от их образования, стажа работы, а также для временных, командированных или вновь прибывших на обучение (практику) в дошкольное образовательное учреждение работников.

1.4 Администрация, педагогические работники, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал организации обязаны знать и строго соблюдать правила ПБ, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры по спасению и эвакуации людей, ликвидации пожара.

1.5 Непосредственно руководство системой пожарной безопасности в ДОУ в пределах своей компетенции осуществляет заведующий МБДОУ д/с № 12 «Наше

счастье», который несет персональную ответственность за выполнение настоящей инструкции о мерах ПБ и соблюдение требований ПБ.

1.6 Обучение сотрудников ДООУ осуществляется по программам противопожарного инструктажа или по программам дополнительного профессионального образования в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих ПБ в части противопожарного режима, а также приемов и действий при возникновении пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные знания, к работе в ДООУ не допускаются.

1.7 Противопожарный инструктаж работников ДООУ осуществляется уполномоченным должностным лицом, ответственным за ПБ и прошедшим обучение по программам дополнительного профессионального образования.

1.8 О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей в обязательном порядке делается запись в имеющемся **журнале регистрации проведения инструктажей по ПБ** с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

1.9 Здания и сооружения ДООУ перед началом каждого нового учебного года должны быть приняты комиссией администрации района с обязательным участием в ней инспектора ГПН.

1.10 Работники ДООУ, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащим выполнении) настоящей инструкции по ПБ в ДООУ несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность, определенную действующим законодательством РФ.

2. Характеристики объекта защиты и специфика пожарной опасности

2.1 Особо важным фактором в ДООУ является пребывание детей дошкольного возраста.

2.2 ДООУ относится к объекту защиты класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1

2.3 Имеются административные кабинеты, помещения детских групп (групповые, спальные, раздевальные), музыкальный и спортивный (гимнастический) залы, медицинский кабинет. В состав административно-хозяйственных помещений входят пищеблок (кухня), прачечная, помещения для инвентаря и ТМЦ, хранения продуктов, комната персонала и прочие хозяйственные помещения.

2.4 В пищеблоке (кухне) происходят процессы по приготовлению пищи для воспитанников ДООУ, используется электрооборудование электронагревателей, технологического и теплового электрооборудования для приготовления пищи.

2.5 Особо опасными в пожароопасном отношении являются помещения:

-пищеблок (кухня)-тепловое кухонное и технологическое оборудование для приготовления пищи

-склад (помещение) инвентаря и ТМЦ- уборочный и поливочный инвентарь, ветошь, а также возможны лаки, краски

-склад продуктов (кладовые) для пищеблока-мука, сахар, растительное масло и другие продукты

-прачечная с помещением для хранения чистого белья

3. Ответственные за ПБ в ДООУ, организацию мер по эвакуации и тушению пожара, оказание первой помощи.

3.1 Уполномоченным должностным лицом, ответственным за обеспечение ПБ в ДООУ назначен заведующий хозяйством Стоян Ирина Алексеевна
Приказом № 164 от 19.08.2021 г.

3.2 Ответственным за ПБ в помещениях с повышенной пожароопасностью назначены:

Пищеблок и кладовые продуктов - Аскольская Людмила Васильевна;

Склад инвентаря и ТМЦ – Стоян Ирина Алексеевна;

Прачечная - Калашникова Татьяна Дмитриевна;

3.3 Ответственным за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану, оповещение (информирование) заведующего ДООУ при его отсутствии является делопроизводитель Акулова Елена Сергеевна.

3.4 Ответственным за общую организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и средств является старший воспитатель Жилина Наталия Аюбовна.

3.5 Ответственным за отключение при необходимости электроэнергии является заведующий хозяйством Стоян Ирина Алексеевна.

3.6 Ответственным за проверку включения АПС и СО назначен заведующий хозяйством Стоян Ирина Алексеевна.

3.7 Ответственным за остановку работы системы вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, перекрывание водных (при необходимости) и при наличии газовых коммуникаций, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания является заведующий хозяйством Стоян Ирина Алексеевна.

3.8 Ответственным за прекращение работ в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара является повар пищеблока (кухни) Аскольская Людмила Васильевна.

3.9 Ответственным за удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара является заведующий хозяйством Шебаниц Марина Николаевна.

3.10 Ответственным за осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей ДООУ) до прибытия подразделений пожарной охраны является заведующий ДООУ Платошина Ольга Николаевна.

3.11 Ответственным за обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающие участие в тушении, является специалист (ответственный) по охране труда Жилина Наталия Аюбовна.

3.12 Ответственным за организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей является заведующий хозяйством Стоян Ирина Алексеевна.

3.13 Ответственный за сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожара и проведения, связанных с ним первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава является заведующий ДОУ Платошина Ольга Николаевна.

3.14 Ответственный за встречу подразделениям пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу возгорания является дворник ДОУ Лесиков Александр Вадимович.

3.15 Ответственным за оказание первой медицинской помощи пострадавшим назначен медицинский работник ДОУ Мирнова Ольга Андреевна.

3.16 Ответственным за эвакуацию детей являются педагогические работники, проводящие занятия с детьми в момент эвакуации:

Группа раннего возраста – Коренькова Н.В., Зверева Е.В., Макаренко К.В.

1 младшая группа – Гаврилина Г.И., Оганесян Н.П., Миронова С.А.

2 младшая группа – Коровина О.А., Кравченко А.П., Довжко А.А.

Средняя группа – Леонтьева В.Н., Кравченко А.П., Шадт О.Г.

Старшая группа – Тютюнникова Л.М., Купреева С.А., Карапетян Х.Ш.

Группа компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (нарушение речевого развития) – Хачко Е.В., Купреева С.А., Ширкова А.Н.

Другие помещения

Музыкальный зал – Щекина Г.Ж., Ногина Л.В.

Кабинет педагога-психолога – Волик Н.П.

Методический кабинет – Жилина Н.А., Акулова Е.С.,

Кабинет учителя-логопеда – Атаманюк С.Ю.

Прачечная – Калашникова Т.Д.

Пищеблок – Аскольская Л.В., Волк Е.А.

Кабинет старшей медсестры – Мирнова О.А.

Складские помещения – Стоян И.А.

4. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в ДОУ

4.1 В ДОУ одновременно может находиться не более 204 человека (согласно проекту)

5. Требования по эксплуатации прилегающей к зданию территории

5.1 ЗАПРЕЩАЕТСЯ

а) использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, мусора, травы и иных отходов, оборудования и тары, строительства (размещения) зданий и сооружений, в том числе временных, для разведения костров, приготовления пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания отходов и тары;

б) использовать для стоянки автомобилей площадки для пожарной техники, включая разворотные, предназначенные для ее установки, в том числе для забора воды, подачи средств тушения, доступа пожарных на объект защиты, а также на крышках колодцев пожарных гидрантов;

в) перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, исключаящими или ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи зданий, сооружений либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленных требованиями пожарной безопасности;

г) сжигать отходы и тару, разводить костры в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от зданий (при этом зона очистки от сухой травы, веток, других горючих материалов и сухостойных деревьев вокруг костра должна составлять не менее 2 метров.). После завершения мероприятия или при усилении ветра костер или кострище необходимо залить водой или засыпать песком (землей) до полного прекращения тления углей.

5.2 Территория должна регулярно очищаться от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.

5.3 В здании запрещается:

а) хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

б) использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

в) размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые и другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы;

г) устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами;

д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

е) размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие;

ж) проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб с применением открытого огня;

з) устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

5.4 Транспаранты и баннеры, а также другие рекламные элементы и конструкции, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, должны выполняться из

негорючих материалов или материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2.

5.5 К окончанию каждой рабочей недели мусор и другие горючие отходы должны удаляться за пределы здания в специально отведённое место (мусорные контейнеры).

5.6 Курение в здании запрещено! Место, специально отведённое для курения, отсутствует.

5.7 Все пожароопасные (огневые) работы в здании и на прилегающей территории должны осуществляться только после получения наряда-допуска на выполнение таких работ и в строгом соответствии с требованиями пожарной безопасности.

6. Требования к эксплуатации эвакуационных путей и эвакуационных выходов

6.1 Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

6.2 При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации;

б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

в) устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;

д) изменять направление открывания дверей.

7. Требования к эксплуатации электроустановок

7.1 Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными (отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если

это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

7.2 Запрещается:

- а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;
- г) пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;
- д) использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
- е) размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;
- ж) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;
- з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;
- и) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

8. Требования к эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха

8.1 При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

- а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми;
- б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
- в) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы, отопительные печи, камины, а также использовать их для удаления продуктов горения;

г) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества;

д) хранить в вентиляционных камерах материалы и оборудование.

9. Первичные средства пожаротушения и правила их использования

9.1 Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.

9.2 Каждый огнетушитель, отправленный с объекта защиты на перезарядку, заменяется заряженным огнетушителем, соответствующим минимальному рангу тушения модельного очага пожара огнетушителя, отправленного на перезарядку.

9.3 Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

9.4 Порошковые огнетушители

Порошковые огнетушители предназначены в качестве первичного средства тушения пожаров классов А (пожары твердых горючих веществ и материалов), В (пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов), С (пожары газов) и Е (пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением).

После удаления пломбы, чеки и нажатия кистью руки на ручку запорно-пускового устройства открывается клапан и огнетушащее вещество, находящееся в огнетушителе под избыточным давлением, через гибкий шланг (распылитель) подается на очаг пожара. Для прекращения подачи огнетушащего вещества, ручку запорно-пускового устройства следует вернуть в исходное положение.

Тушение очагов пожара порошковым огнетушителем на открытых площадках необходимо производить с наветренной стороны. При тушении струю огнетушащего вещества направляют в основание пламени, при этом перемещают огнетушитель таким образом, чтобы обеспечивалось покрытие порошком всей горячей поверхности и создавалась наибольшая концентрация порошка в зоне горения. Тушение электроустановок под напряжением до 1000В производить с расстояния не менее 1 м от сопла распылителя огнетушителей до токоведущих частей.

9.5 Углекислотные огнетушители

Огнетушитель углекислотный предназначен для тушения пожаров горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов (класс пожара В) и электрооборудования, находящегося под напряжением до 10 000 В (класс пожара Е).

Для использования углекислотного огнетушителя необходимо сорвать пломбу, выдернуть чеку, поднести огнетушитель к очагу горения (не ближе, чем на один

метр; подходить к очагу пожара нужно с наветренной стороны), и направить раструб на очаг горения (целясь в основание пламени), нажать на рычаг запорно-пускового устройства и начать тушение очага пожара, приближаясь к нему по мере тушения, но не заступая во внутрь очага.

При тушении электрооборудования, находящегося под напряжением, не допускается подводить раструб или корпус огнетушителя к открытым токоведущим частям или пламени ближе, чем на 1 метр.

9.6 Пожарный кран

Пожарный кран (ПК) – комплект, состоящий из клапана, установленного на внутреннем противопожарном водопроводе и оборудованного пожарной соединительной головкой, а также пожарного рукава с ручным пожарным стволом. Пожарный кран с комплектом оборудования размещается внутри пожарного шкафа. Пожарный кран применяется для целей пожаротушения на начальном этапе тушения пожара работниками объекта, а также может быть использован подразделениями пожарной охраны на всём протяжении тушения пожара.

Тушение пожара электроустановок под напряжением при помощи пожарного крана не допускается (до начала тушения пожара необходимо убедиться в отсутствии в месте тушения пожара электроустановок под напряжением).

Для использования пожарного крана необходимо:

- открыть пожарный шкаф;
- выполнить полное развёртывание пожарного рукава с пожарным стволом;
- открыть вентиль клапана пожарного крана и приступить к тушению пожара.

10. Соблюдение пожарной безопасности работниками

10.1 Лица допускаются к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования.

10.2 Каждый работник здания в целях обеспечения и соблюдения требований пожарной безопасности обязан:

- знать и соблюдать настоящую Инструкцию и ознакомиться с ней под роспись;
- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные краны);
- знать содержание плана эвакуации людей при пожаре, порядок эвакуации людей при пожаре.

10.3 Ответственный за пожарную безопасность помещения или последний работник, уходящий из помещения по окончании рабочего дня, обязан осмотреть помещение на предмет пожарной безопасности, выключить освещение, отключить от электросети оргтехнику и электроприборы, запереть дверь помещения и ключи от двери передать на пост охраны.

11. Действия работников здания при возникновении пожара

11.1 Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари и др.) должен:

- привести в действие систему оповещения людей о пожаре посредством ручного пожарного извещателя;
- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщаемого информацию. Телефоны для вызова пожарной охраны: 01 (со стационарного телефона) или 101, 112 (с мобильного телефона).
- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии.

11.2 Должностные лица, прибывшие к месту пожара (находящиеся на месте пожара), обязаны:

- сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство
- организовать спасание людей с использованием для этого имеющихся сил и средств
- обеспечить включение автоматической системы противопожарной защиты (системы оповещения людей о пожаре)
- при необходимости выполнить (организовать) отключение электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы систем вентиляции, а также выполнить другие необходимые мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания
- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара
- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвовавших в тушении пожара и собрать данные об эвакуировавшихся людях
- оказание первой помощи пострадавшим выполняется (организуется)
- осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны
- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей
- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара
- сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах

- по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара
- организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития

12. Проведение эвакуации людей в случае пожара

12.1. Ответственными за эвакуацию людей (по этажам или зонам объекта) являются:

1 этаж правое крыло здания – Акулова Елена Сергеевна, делопроизводитель МБДОУ д/с № 12 «Наше счастье»;

1 этаж левое крыло здания – Жилина Наталия Аюбовна, старший воспитатель МБДОУ д/с № 12 «Наше счастье»;

2 этаж правое крыло здания – Акулова Елена Сергеевна, делопроизводитель МБДОУ д/с № 12 «Наше счастье»;

2 этаж левое крыло здания – Жилина Наталия Аюбовна, старший воспитатель МБДОУ д/с № 12 «Наше счастье».

12.2 Ответственные за эвакуацию людей должны принять меры по эвакуации людей в зоне своей ответственности:

- при непосредственном обнаружении пожара;
- при получении информации о возникновении пожара;
- при срабатывании системы оповещения людей о пожаре.

12.3 В случае возникновения пожара ответственные за эвакуацию людей в случае пожара должны:

- при непосредственном обнаружении пожара оповестить о пожаре по тел: 01 (со стационарного телефона) или 101, 112 (с мобильного телефона).
- громким голосом оповестить людей, находящихся на этаже (входящим в зону их ответственности), о случившемся (по возможности обойдя максимальное количество помещений, расположенных на этаже);
- организовать процесс эвакуации (т.е. движения людей в сторону выхода из здания) в соответствии с наиболее безопасным маршрутом, предусмотренным планом эвакуации людей при пожаре, а также исходя из информации о месте возникновения пожара;
- сообщить людям, находящимся в зоне ответственности, о местах нахождения средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (если таковые

имеются на объекте!). В случае задымления или затруднения дыхания от токсичных продуктов горения дать команду на применение данных средств;

- в процессе эвакуации сохранять спокойствие, помогать эвакуирующимся людям, нуждающимся в помощи, обращая особое внимание на людей с ограниченными возможностями передвижения, детей, пожилых людей;

- после проведения эвакуации сообщить об эвакуируемых людях старшему должностному лицу объекта (и/или руководителю тушения пожара), особо обратив внимание на места, где возможно остались люди (если такая информация имеется).

12.4 В случае возникновения пожара при эвакуации из здания весь персонал обязан:

- выполнять команды ответственных за эвакуацию людей с этажа, на котором расположено их рабочее место, а также старших должностных лиц объекта и (или) работников пожарной охраны;

- покинуть здание в соответствии с планом эвакуации людей при пожаре, по ходу эвакуации помогая людям, не знакомым с планировкой здания, найти ближайший эвакуационный выход;

- в случае задымления или затруднения дыхания от токсичных продуктов горения применять средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.

- при открытии на пути эвакуации и блокировании в открытом состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, найти по знакам эвакуации эвакуационные выходы или использовать дублирующие выходы, у которых нет препятствий.