

ОТЧЕТ об исполнении предписания об устранении нарушений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Мечта» с.Князе-Волконское, рассмотрев предписание Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий об устранении нарушений законодательства в сфере обязательных требований пожарной безопасности от «05» марта 2022г. № 1/12 (далее – предписание), информирует о мерах, принятых во исполнение указанного предписания.

№	Выявленное нарушение	Ссылка на нормативный правовой акт, требование которого нарушено (с указанием статьи)	срок	Устранено/ не устранено
1.	На путях эвакуации (из актового и спортивного залов) отсутствуют ручные пожарные извещатели (ИПР)	ч. 9 ст. 83 ФЗ-123	01.11.2022г.	нарушение устранено
2.	В актовом и спортивном залах отсутствуют световые оповещатели «Выход».	ч. 1 ст. 83, ч. 10 ст. 83, ч.3 ст. 4 ФЗ123 п. 5.3 сп 3.13130.2009	01.11.2022г.	нарушение устранено
3.	Настенные речевые оповещатели в здании расположены на расстоянии менее 150 мм от потолка.	ч. 1 ст. 83, ч. 10 ст. 83, ч.3 ст. 4 ФЗ123 п. 4.4. сп 3.13130.2009	01.11.2022г.	нарушение устранено
4.	На объекте защиты отсутствуют знаки пожарной безопасности «кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики» (возле ручных пожарных извещателей), звуковой оповещатель пожарной тревоги (возле звуковых динамиков).	п.36 ППР РФ Приложение таблица Ю ГОСТ Р 12.4.026-2015.	01.11.2022г.	нарушение устранено
5.	Руководителем организации не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещения электрощитовой, расположенного на первом этаже объекта защиты.	п. 12 ППК) РФ п. 5.1.2 сп 4.13130.2013	01.11.2022г.	нарушение устранено
6.	Замки на дверях эвакуационных выходов объекта защиты не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 ППР РФ	01.11.2022г.	нарушение устранено
7.	Руководителем организации не обеспечено проведение эксплуатационных испытаний 1 раз в 5 лет наружных открытых лестниц (3-го типа), а также ограждений на крышах (документы проведения испытаний не предоставлены).	п.п. «б» п. 17 ППР РФ	01.11.2022г.	нарушение устранено

Заведующий



И.В.Вершинина