

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код
КНМ 27220061000200860211 от 18.09.2021 г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ХАБАРОВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

680032, г. Хабаровск, ул. Целинная, 416, т. 8 (4212) 45-11-61, e-mail: ondhabrayon@mail.ru
Сайт: www.27.mchs.gov.ru, Единый «телефон доверия»: (4212) 416-262

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 12/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКИЙ САД «МЕЧТА» С. КНЯЗЕ ВОЛКОНСКОЕ ХАБАРОВСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения № 12 от «28 » февраля 2022г.
в период с "02" марта 2022 г., 14 час. 30 мин.
по "05" марта 2022 г., 09 час. 30 мин.

Главным государственным инспектором Хабаровского муниципального района по по-
жарному надзору - заместителем начальника отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы по Хабаровскому муниципальному району подполковником
внутренней службы Пархоменко Анной Александровной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведено плановая/выездная проверка
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица Заведующий
Вершинина Ирина Викторовна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№	Вид нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и	Срок	От-
---	---------------	----------------------------------	------	-----

п/п	обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования, которого(-ых) нарушены	устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	метка о выполнении
1.	На объекте защиты отсутствует (не предоставлена) проектная документация на автоматическую установку пожарной сигнализации.	ч.1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ- 123),	01.11.2022г.	
2.	На объекте защиты отсутствует (не предоставлена) техническая документация на системы противопожарной защиты.	абз 3 п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 (далее - ППР РФ)	01.11.2022г.	
3.	На путях эвакуации (из актового и спортивного залов) отсутствуют ручные пожарные извещатели (ИПР)	ч. 9 ст. 83 ФЗ-123	01.11.2022г.	
4.	В актовом и спортивном залах отсутствуют световые оповещатели «Выход».	ч.1 ст. 83, ч.10 ст. 83, ч.3 ст. 4 ФЗ-123 п. 5.3 СП 3.13130.2009	01.11.2022г.	
5.	Настенные речевые оповещатели в здании расположены на расстоянии менее 150 мм от потолка.	ч.1 ст. 83, ч.10 ст. 83, ч.3 ст. 4 ФЗ-123 п. 4.4. СП 3.13130.2009	01.11.2022г.	
6.	На объекте защиты отсутствуют знаки пожарной безопасности «кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики» (возле ручных пожарных извещателей), звуковой оповещатель пожарной тревоги (возле звуковых динамиков).	п.36 ППР РФ Приложение «К», таблица К1 ГОСТ Р 12.4.026-2015.	01.11.2022г.	
7.	Руководителем организации не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещения электропитательной, расположенного на первом этаже объекта защиты.	п.12 ППР РФ п. 5.1.2 СП 4.13130.2013	01.11.2022г.	
8.	Замки на дверях эвакуационных выходов объекта защиты	п. 26 ППР РФ	01.11.2022г.	

	не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.			
9.	Руководителем организации не обеспечено проведение эксплуатационных испытаний 1 раз в 5 лет наружных открытых лестниц (3-го типа), а также ограждений на крышах (документы проведения испытаний не предоставлены).	п.п. «б» п. 17 ППР РФ	01.11.2022г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий Ветеринария СС.В.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))
05.03.2022г.

З.И.И.
(подпись)

Главный государственный инспектор Хабаровского муниципального района по пожарному надзору

А.А. Пархоменко

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.