

ОТЧЕТ
об исполнении предписания по
устранению нарушений
обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Мечта» с.Князе-Волконское, рассмотрев предписание Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий об устранении нарушений законодательства в сфере обязательных требований пожарной безопасности от «18» мая 2021г. № 61/1/1 (далее – предписание), информирует о мерах, принятых во исполнение указанного предписания.

№	Выявленное нарушение	Ссылка на нормативный правовой акт, требование которого нарушено (с указанием статьи)	срок	Устранено/ не устранено
1.	Электропровода пожарной сигнализации на объекте защиты не выполнены с учетом преимущественной области применения и типа исполнения кабельного изделия	ч. 2 ст. 82 Технического регламента 123-ФЗ. п.54 правил противопожарного режима в РФ	01.03.2022г.	нарушение устранено

Заведующий



И.В.Вершинина