

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах

Северная ул., 5, ст. Выселки, 353100

тел/ 8 (86157) 73-7-34, факс 73-7-57

E-mail: viselki@kubanrpn.ru

ОКПО 75893168, ОГРН 1052303653269,

ИНН/КПП 2308105360/230801001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))



Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 77 п. Агроном « 30 » марта 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Петровой Ириной Александровной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования Динской район «Детский сад № 26», 353207, Краснодарский край, Динской район, поселок Агроном, улица Парковая, 3, 353207, Краснодарский край, Динской район, поселок Агроном, улица Школьная, 3
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- ст. 11, ст. 17, ст. 24, ч.1 ст.28 ФЗ РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":
- п. 2.2.4.: покрытие дорожек, подходов на собственной территории имеет дефекты, выбоины;
- п. 2.5.3.: в туалетной комнате подготовительной группы на стенах признаки сырости, течи;
- п. 3.1.3.: не соблюдается принцип групповой изоляции: планировка помещений дошкольной организации не обеспечивает возможность формирования для каждой детской группы, а именно для старшей группы № 3/1 и 3/2: в составе групповых ячеек используются отдельные игровые комнаты, но одна туалетная, одна буфетная на 2 группы.
- п. 3.1.1. СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", раздела VI п. 172 таблица 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: площадь игровой второй младшей группы ниже нормируемой, при нормативе 2,5 кв.м площадь на одного ребенка составляет 1,3 кв.м, площади игровой средней № 3/2, старшей, подготовительной группы на одного ребенка не соответствует нормируемой, при нормативе 2.0 кв.м на одного ребенка площадь составляет соответственно: 1,3 кв.м, 1,9 кв.м, 1,8 кв.м.

- раздел VI таблицы 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: исходя из списочного состава детей количество санитарно-технических приборов не соответствует нормируемым:

- в туалетной второй младшей группы установлены 3 раковины для детей и 3 унитаза, горшечная, душевой поддон, 1 умывальная раковина для персонала, при списочном составе 47 детей и нормативе 1 кран на 5 детей должно быть установлено 9 умывальных раковин для детей;

- в туалетной средней группы установлено 3 раковины и 3 унитаза, душевой поддон, 1 умывальная раковина для персонала, при списочном составе 43 ребенка и нормативе 1 кран и 1 унитаз на 5 детей, должно быть установлено 8 раковин и 8 унитазов для детей;

- в туалетной старшей группы установлено 3 раковины и 4 унитаза, душевой поддон, умывальная раковина для персонала, при списочном составе 50 детей и нормативе 1 кран и 1 унитаз на 5 детей, должно быть установлено 10 раковин и 10 унитазов для детей;

- в туалетной подготовительной группы установлено 3 унитаза и 4 раковины, умывальная раковина для персонала, при списочном составе 42 ребенка и нормативе 1 кран и 1 унитаз на 5 детей, должно быть установлено 8 унитазов, 8 умывальных раковины для детей.

- п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления", п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения": каждая группа помещений пищеблока не оборудована приточно-вытяжной системой вентиляции с механическими (или) естественным побуждением, оборудование, являющееся источником выделения тепла и влаги (тепловой, моечное) не оборудовано местной системой вытяжной вентиляции;

- п.2.8.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления", раздел V, п. 144, таблица 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: уровни искусственной освещенности в группе № 4 (247-316 ЛК), группе № 3/1 (205-275 ЛК), группе 3/2 (148-204 ЛК), группе № 2 (174-277 ЛК), группе № 1 (274-327 ЛК) – ниже нормируемого показателя (400 ЛК),

- раздел VI таблицы. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: моечная кухонной посуды не обеспечена двухсекционной моечной ванной: установлена одна ванна.

- таблица 6.6, 6.7 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: продолжительность дневного сна составила: для детей 3-4 лет - 2 часа 10 минут, при нормативе не менее 3-х часов; для детей 4-5 лет – 2 часа, при нормативе не менее 2,5 часов; для детей 5-6 лет – 1 час 50 минут, при нормативе не менее 2,5 часов; для детей 6-7 лет – 1 час 45 минут, при нормативе не менее 2,5 часов, продолжительность прогулок для детей до 7 лет составила - менее 3 ч/день, при нормативе не менее 3 ч/день.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Исполнить требования ст. 11, ст. 17, ст. 24 ч.1 ст.28 ФЗ РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3., п. 2.2.4., п. 2.7.4., п. 2.8.5., п. 3.1.1., п. 3.1.3., СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", раздел V, п. 144, таблица 5.54., раздел VI п. 172 таблица 6.1, таблицы 6.4, таблица 6.6, таблица 6.7, таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения"

Срок до «20» декабря 2023 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования Динской район «Детский сад № 26», 353207, Краснодарский край, Динской район, поселок Агроном, улица Парковая, 3
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах по адресу: ст. Выселки, ул. Северная, 5; тел. 8 (86157) 73-7-34, факс 73-7-57 заказным


почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «20» декабря 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Старший специалист 1 разряда (должность лица, составившего предписание)	1	 (подпись)	Петрова И.А. (инициалы и фамилия)
--	---	--	--------------------------------------

С предписанием ознакомлен(а) «30» марта 2023г.


(подпись)

Смирнова Я.В.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____