



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ**

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/1 тел. 8(861) 225-34-04

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ДИНСКОГО РАЙОНА

(наименование органа государственного пожарного надзора)

353200, Краснодарский край, ст. Динская, ул. Гоголя, 102, тел: (8262) 6-43-12

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 101/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Бюджетному дошкольному образовательному учреждению Муниципального
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
образования Динской район «Детский сад № 26». Объекты
защиты – здание основного корпуса, вспомогательные помещения (категория высокого
риска).**

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и
т.п.)

**во исполнение распоряжения отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Динского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому
краю**

(наименование органа ГПН)

**№ 101 от «15» июля 2019 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №
69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 ч. 00 мин. 01 августа 2019 г. по 12 ч. 30
мин. «28» августа 2019 г. проведена проверка - инспектором ОНД и ПР Динского района
– государственным инспектором Динского района по пожарному надзору старшим
лейтенантом внутренней службы Алимугаевым Ренатом Аскербиевичем – Бюджетного
дошкольного образовательного учреждения Муниципального образования Динской район
«Детский сад № 26», здание основного корпуса, вспомогательные помещения,
расположенные по адресу: Краснодарский край, Динской район, п. Агроном. ул.
Школьная, д. 3, совместно с заведующей МБДОУ МО Динской район «Детский сад
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)
№ 26» Симоновой Яной Викторовной**

по пожарному надзору, п. оводившего (-их) проверку наименование объекта надзора и его адрес)
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности,	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного	Срок устранения	Отметка (подпись) о
----------	--	---	--------------------	------------------------

1	2	3	4	5
с указанием конкретного места выявленного нарушения	правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	нарушения требования пожарной безопасности и	выполнены и (указывается только выполнение)	
1.	Кабельные линии систем противопожарной защиты (АПС и СОУЭ) не выполнены огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR), система эксплуатируется более 10 лет.	(ст. 4, ст. 54, ст. 82 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1 СП 6.13130.2009, п.3.4 СП 3.13130.2009, п. 4.2.4.3 ГОСТ Р 53325-2012).	28.01.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР Динского района –
государственный инспектор

Динского района по пожарному надзору
Алимулаев Р.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

« 28 » 08 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

« 28 » 08 2019 г.



(подпись)

М.Л.П.*

(должность, фамилия, инициалы)



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ**

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/1 тел. 8(861) 225-34-04

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ДИНСКОГО РАЙОНА

(наименование органа государственного пожарного надзора)

353200, Краснодарский край, ст. Динская, ул. Гоголя, 102, тел: (8262) 6-43-12

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 100/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Бюджетному дошкольному образовательному учреждению Муниципального

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

образования Динской район «Детский сад № 26». Объекты

**защиты – здание основного корпуса, вспомогательные помещения (категория высокого
риска).**

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и
т.п.)

**во исполнение распоряжения отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Динского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому
краю**

(наименование органа ГПН)

**№ 100 от «15»июля 2019 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №
69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. 01 августа 2019 г. по 12 ч. 00
мин. «28» августа 2019 г. проведена проверка - инспектором ОНД и ПР Динского
района – государственным инспектором Динского района по пожарному надзору старшим
лейтенантом внутренней службы Алимулаевым Ренатом Аскербиевичем – Бюджетного
дошкольного образовательного учреждения Муниципального образования Динской район
«Детский сад № 26», здание основного корпуса, вспомогательные помещения,
расположенные по адресу: Краснодарский край, Динской район, п. Агроном, ул.
Парковая, д. 3, совместно с заведующей МБДОУ МО Динской район «Детский сад № 26»**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

Симоновой Яной Викторовной

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку наименование объекта надзора и его адрес)

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности,	Пункт наименование	(абзац пункта) и	Срок устранения	Отметка (подпись) о
----------	--	-----------------------	---------------------	--------------------	------------------------

1	2	3	4	5
с указанием конкретного места выявленного нарушения	правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	нарушения требования пожарной безопасности	выполнены (указывается только вы-полнение)	
1.	Кабельные линии систем противопожарной защиты (АПС и СОУЭ) не выполнены огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR), система эксплуатируется более 10 лет	(ст. 4, ст. 54, ст. 82 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1 СП 6.13130.2009, п.3.4 СП 3.13130.2009, п. 4.2.4.3 ГОСТ Р 53325-2012)	29.01.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР Динского района –
государственный инспектор
Динского района по пожарному надзору
Алимулаев Р.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 28 » 08 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

заведующая
(подпись)
« 28 » 08 2019 г.

Симонова И.В.
(должность, фамилия, инициалы)

