

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры искусства и досуга»

Место нахождения (адрес) 353460, Россия, Краснодарский край г. Геленджик, ул. Дунаевского, 95

Форма собственности объекта муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте оперативное управление, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры искусства и досуга» муниципального образования город-курорт Геленджик, ИНН 7304039331, тел./факс 8(86141) 3 32 31, общедоступная информация о здании дворца культуры искусства и досуга - 5000 кв.м.

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 3 (три) этаж расположения объекта 1 - 3й (первый - третий).

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.1. Участки и территории				
Путь к входу в здание:				
- указатели направления движения	К	наличие	в наличии	п. 4.1.3 п. 4.1.3
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	соответствует	п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	соответствует	п. 4.1.8
Автостоянка				
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)	соответствует	п. 4.2.1

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»
² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 х 3,6 м.	К	5%	соответствует	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	соответствует	п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:				
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие	в наличии	п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие	в наличии	п. 4.2.1; рис. Д.6
Съезд/заезд с тротуара на парковку:				
- ширина	К	не менее 1,0 м.	соответствует	рис. Д.5
- уклон	К	не более 10%	соответствует	п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.	соответствует	п. 4.1.8

2.2. Вход (Центральный)

Лестница на входе наружная:				
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	в наличии	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- поручни на высоте	О, С	90 см.	соответствует	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	соответствует	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 – 40 см.	соответствует	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	в наличии	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:³	К	наличие	в наличии	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	соответствует	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	соответствует	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем очертании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	соответствует	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвазив- дов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответст- вует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	в наличии	п. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	в наличии	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	К	0,7 м.	соответствует	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	соответствует	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	соответствует	п. 4.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лест- ницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	отсутствует	п. 4.1.14; п. 5.2.13 Не требуется.
Входная площадка				
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85 м.	соответствует	п. 5.1.3
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	соответствует	п. 5.1.3
Нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	в наличии	п. 5.1.3
Дверь входная наружная:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных поло- тен дверей	С	наличие	в наличии	п. 5.1.5

2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – 1-3 этажи идентично

Ширина пути движения в коридорах, гале- реях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	соответствует	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудо- ванием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- на стенах	С	не более 10 см.	соответствует	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	соответствует	п. 5.2.7
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	в наличии	п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	в наличии	п. 5.2.15
Поручни на высоте	О, С	90 см.	соответствует	п. 5.2.15
Горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	соответствует	п. 5.2.10
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	в наличии	п. 5.2.16
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверх и вниз	С	наличие	в наличии	п. 5.2.10 (ГОСТ Р 52875-2007).
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	в наличии	п. 5.2.12
Ландус, дублирующий внутреннюю лестницу³ (в зону оказания услуги):		наличие	отсутствует	Не требуется, внутренняя лестница высотой более 3,0 м.
дублирующий внутренний лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	в наличии	п. 5.2.13 Имеется письмо УАГ администрации муниципального образования город-курорт Геленджик № 110-52-7110/14-01-11 от 06.10.2014 года, согласно которого обеспечить доступ на второй этаж возможно с использованием мобильного гусеничного подъемника. С ПТООИ «Общество инвалидов» заключено соглашение о мерах, обеспечивающих доступ инвалидов к месту предоставления услуги, на первом этаже размещена кнопка вызова персонала, приобретен мобильный гусеничный подъемник.
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	в наличии	п. 5.1.5

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов-ков ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует-вует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.4. Зона оказания услуги³ – 1-3 этажи				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.				Большой зал первый этаж.
Количество мест для инвалидов-ковасочников	К	не менее 1%	соответствует	п. 7.1.7
Размер места для инвалида-ковасочника:				
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	соответствует	п. 7.1.9
Обслуживание в кабине:				Малый зал второй этаж.
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	не соответствует-вует	п. 6.3.2; 6.1.8 Требуется расширить проем одной створки двери в свету не менее 90 см.
- высота порога	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	соответствует	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коваски	К	диаметр не менее 1,4 м.	соответствует	п. 5.2.2
Обслуживание в кабине:				Библиотека первый этаж.
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	не соответствует-вует	п. 6.3.2; 6.1.8 Требуется расширить проем двери.
- высота порога	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	соответствует	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-	К	диаметр	соответствует	п. 5.2.2

³ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвали- дов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответст- вует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
коляски		не менее 1,4 м.		
Обслуживание в кабине:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	не соответст- вует	Кабинет для занятий клубных формирований первый этаж п. 6.3.2; 6.1.8 Требуется расширить проем двери.
- высота порога	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.9
- ширина и высота проема для ног	К	не менее 0,75 х 0,49 м.	соответствует	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	соответствует	п. 5.2.2
Обслуживание в кабине:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	соответствует	Кабинет № 302 для занятий хореографии, вокалом, театраль- ных студий третий этаж. п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	не соответст- вует	п. 5.1.4 Требуется понизить порог двери
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.9
- ширина и высота проема для ног	К	не менее 0,75 х 0,49 м.	соответствует	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	соответствует	п. 5.2.2
Обслуживание в кабине:				Кабинет № 228
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	не соответст- вует	п. 6.3.2; 6.1.8 Требуется расширить проем одной створки двери в свету не менее 90 см.
- высота порога	К	не более 1,4 см.	не соответст- вует	п. 5.1.4 Требуется понизить порог двери
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.9
- ширина и высота проема для ног	К	не менее 0,75 х 0,49 м.	соответствует	п. 7.1.9

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 1й				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	соответствует	п. 5.3.2
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	в наличии	п. 5.3.6
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	в наличии	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	в наличии	п. 5.3.6
2.6. Средства информации – этаж 1-3				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	в наличии	п. 5.5.1
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками	К, С, Г	наличие	отсутствуют	п. 5.5.8 Частично отсутствует о назначении кабинетов 242, 302, 151, 228. Требуется, информационные таблички расположенные на дверях кабинетов не имеют дублирования рельефными знаками.
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	соответствует	п. 5.5.4; 5.5.6
Речевые информаторы	С	наличие	в наличии	п. 5.5.3; 5.5.4
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	отсутствует	В противопожарной системе сигнализации п. 5.5.3; 5.5.4 Не требуется.

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта		Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
		К	О	С	Г

Участки и территории	+	+	+	+	+
Вход	+	+	+	+	+
Пути движения	+	+	+	+	+
Зона оказания услуги	+	+	+	+	+
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	+	+	+
Средства информации	+	+	+	+	+

4. Заключение о доступности объекта (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов				
		К	О	С	Г	
Объект доступен			X		X	
Объект недоступен	X	X			X	

Примечание: * - доступность обеспечена с учетом мер, обеспечивающих доступ инвалидов к месту предоставления услуги, размещена кнопка вызова персонала для обслуживания инвалидов-колясочников.

6. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	
Пути движения	Соблюдение мер, обеспечивающих минимальные потребности инвалидов, согласованных с ГТОИ «Общество инвалидов».
Зона оказания услуги	Требуется расширить дверные проемы в кабинетах № 228, 151, библиотеку, малый зал.
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	Оборудовать информационными, в том числе тактильными, табличками помещения (кабинеты) внутри здания.

« 29 » ноября 2017 года

Дата составления Паспорта

Специалист I разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения УСЗН в городе-курорте Еленджике
Должность лица, составившего Паспорт

подпись

А.А.Кобзев
Ф.И.О.