

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
 (ФБУЗ ««Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»»)
 Куцевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
 в Краснодарском крае» (Куцевский филиал ФБУЗ ««Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КУЦЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации: RA.RU 514852 от 12.08.2015г.

Юридический адрес: 350078, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1 / 61/1

Фактический адрес: 352030, Краснодарский край, ст. Куцевская, пер. Б.Е.Москвича, 82, тел (86168) 5-43-44, bacteriolog_lab@yandex.ru
 352030, Краснодарский край, ст. Куцевская, пер. Школьный, 55, тел (86168) 4-09-37, chemical-lab@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель ИЛ

Щербакова Н.В.

м.п. дата 27.06.2024г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5509Кр - 5521Кр от 27.06.2024

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Крыловское МУП "Водоканал"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Крыловский район, ст. Крыловская, ул. Орджоникидзе, 145

Фактический адрес: Краснодарский край, Крыловский район, ст. Крыловская, ул. Орджоникидзе, 145

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: Крыловское МУП "Водоканал", Краснодарский край, Крыловский район, Крыловское с/п

Проба № 5509 - Скважина №б/н, Крыловский район, ст. Крыловская, "Буровая"

Проба № 5510 - Скважина №7883, Крыловский район, в западной части ст.Крыловской

Проба № 5511 - Скважина № 79163/5, Крыловский район, ст. Крыловская, на въезде в западной части станицы

Проба № 5512 - Скважина №1, Крыловский район, ст. Крыловская, ул. Партизанская

Проба № 5513 - Распределительная сеть, Крыловский район, ст. Крыловская, ул. Калинина, 120

Проба № 5514 - Распределительная сеть, Крыловский район, ст. Крыловская, ул. Лермонтова, 41

Проба № 5515 - Распределительная сеть, Крыловский район, ст. Крыловская, ул. Энгельса, 53

Проба № 5516 - Скважина № Д-59-87/1, Крыловский район, ст. Крыловская, ул. Жлобы

Проба № 5517 - Скважина № Д-59-87/2, Крыловский район, ст. Крыловская, ул. Жлобы

Проба № 5518 - Распределительная сеть, Крыловский район, ст. Крыловская, ул. Жлобы, 1

Проба № 5519 - Скважина №Д81-91, Крыловский район, т. Крыловская, район ЦРБ, ул. Жлобы

Проба № 5520 - Распределительная сеть, Крыловский район, Крыловский район, ст. Крыловская, ул. Первомайская, 84

Проба № 5521 - Распределительная сеть, Крыловский район, ст. Крыловская, ул. Ленина, 42

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 20.06.2024 09:00

Ф.И.О., должность: Албежилаева Л. В., помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник с хладоэлементами при t от +3° С до +5° С

Дата и время доставки в ИЛ: 20.06.2024 13:10

НД на отбор проб:

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.",

ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".

6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 5509-5521 от 20.06.2024

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

8. Код образца (пробы): 24.5509 Кр 9 К; 24.5510 Кр 9 К; 24.5511 Кр 9 К; 24.5512 Кр 9 К; 24.5513 Кр 9 К; 24.5514 Кр 9 К; 24.5515 Кр 9 К; 24.5516 Кр 9 К; 24.5517 Кр 9 К; 24.5518 Кр 9 К; 24.5519 Кр 9 К; 24.5520 Кр 9 К; 24.5521 Кр 9 К


9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Термостат суховоздушный ТС-1/80СПУ	46919	337/ПО-47-45-24 от 09.04.2024	08.04.2026
2	Термостат суховоздушный ТС-1/80СПУ	46167	717-А/802 от 19.06.2023	18.06.2025
3	Термостат суховоздушный ТС-1/80СПУ	46219	720-А/805 от 19.06.2023	18.06.2025
4	Термостат суховоздушный ТС-1/80СПУ	47001	809 от 19.06.2023	18.06.2025
5	Весы лабораторные электронные AR 5120	8726221524	С-АУ/13-11-2023/294503550 от 13.11.2023	12.11.2024
6	Баня лабораторная шестиместная ПЭ-4300	0800	724-А/812 от 19.06.2023	18.06.2025
7	Спектрофотометр ПЭ-5400УФ	54УФ408	С-АУ/08-04-2024/330791743 от 08.04.2024	07.04.2025
8	рН-метр портативный HI8314	169573	С-АУ/13-11-2023/294503596 от 13.11.2023	12.11.2024

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 20.06.2024 13:40					
Регистрационный номер пробы в журнале 5509					
дата начала испытаний 20.06.2024 13:50 дата выдачи результата 27.06.2024 14:34					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы цветности	37,9±7,6	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая санитарно-гигиенической лабораторией Мисюра С. Е.					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 20.06.2024 13:40					
Регистрационный номер пробы в журнале 5509					
дата начала испытаний 20.06.2024 13:50 дата выдачи результата 27.06.2024 14:34					
1	Сероводород	мг/дм ³	0,606±0,049	не более 0,05	ПНД Ф 14.1:2.109-97
2	Сухой остаток	мг/дм ³	905±91	не более 1000	ГОСТ 18164-72
3	Массовая концентрация железа (Fe)	мг/дм ³	0,58±0,15	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая санитарно-гигиенической лабораторией Мисюра С. Е.					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 20.06.2024 13:20					
Регистрационный номер пробы в журнале 5509					
дата начала испытаний 20.06.2024 13:30 дата выдачи результата 26.06.2024 09:55					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013(п.8)
2	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 ±1°C	КОЕ/см ³	6	не более 50	МУК 4.2.3963-23
3	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая бактериологической лабораторией  Проценко Г. Ю.					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.06.2024 13:40 Регистрационный номер пробы в журнале 5510 дата начала испытаний 20.06.2024 13:50 дата выдачи результата 27.06.2024 14:38					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы цветности	более 70	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая санитарно-гигиенической лабораторией  Мисюра С. Е.					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.06.2024 13:40 Регистрационный номер пробы в журнале 5510 дата начала испытаний 20.06.2024 13:50 дата выдачи результата 27.06.2024 14:38					
1	Сероводород	мг/дм ³	0,597±0,048	не более 0,05	ПНД Ф 14.1:2.109-97
2	Сухой остаток	мг/дм ³	829±83	не более 1000	ГОСТ 18164-72
3	Массовая концентрация железа (Fe)	мг/дм ³	0,58±0,15	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая санитарно-гигиенической лабораторией  Мисюра С. Е.					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.06.2024 13:20 Регистрационный номер пробы в журнале 5510 дата начала испытаний 20.06.2024 13:30 дата выдачи результата 26.06.2024 09:56					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013(п.8)
2	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 ±1°C	КОЕ/см ³	2	не более 50	МУК 4.2.3963-23
3	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая бактериологической лабораторией  Проценко Г. Ю.					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.06.2024 13:40 Регистрационный номер пробы в журнале 5511 дата начала испытаний 20.06.2024 13:50 дата выдачи результата 27.06.2024 14:44					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы цветности	более 70	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая санитарно-гигиенической лабораторией  Мисюра С. Е.					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.06.2024 13:40 Регистрационный номер пробы в журнале 5511 дата начала испытаний 20.06.2024 13:50 дата выдачи результата 27.06.2024 14:44					
1	Сероводород	мг/дм ³	0,610±0,049	не более 0,05	ПНД Ф 14.1:2.109-97
2	Сухой остаток	мг/дм ³	863±86	не более 1000	ГОСТ 18164-72
3	Массовая концентрация железа (Fe)	мг/дм ³	0,10±0,03	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая санитарно-гигиенической лабораторией  Мисюра С. Е.					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.06.2024 13:20 Регистрационный номер пробы в журнале 5511 дата начала испытаний 20.06.2024 13:30 дата выдачи результата 26.06.2024 09:56					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013(п.8)
2	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 ±1°C	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.3963-23
3	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая бактериологической лабораторией  Проценко Г. Ю.					

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.06.2024 13:40 Регистрационный номер пробы в журнале 5512 дата начала испытаний 20.06.2024 13:50 дата выдачи результата 27.06.2024 14:48					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы цветности	более 70	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая санитарно-гигиенической лабораторией Мисюра С. Е.					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.06.2024 13:40 Регистрационный номер пробы в журнале 5512 дата начала испытаний 20.06.2024 13:50 дата выдачи результата 27.06.2024 14:48					
1	Сероводород	мг/дм ³	более 4	не более 0,05	ПНД Ф 14.1:2.109-97
2	Сухой остаток	мг/дм ³	912±91	не более 1000	ГОСТ 18164-72
3	Массовая концентрация железа (Fe)	мг/дм ³	0,94±0,24	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая санитарно-гигиенической лабораторией Мисюра С. Е.					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.06.2024 13:20 Регистрационный номер пробы в журнале 5512 дата начала испытаний 20.06.2024 13:30 дата выдачи результата 26.06.2024 10:31					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013(п.8)
2	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 ±1°C	КОЕ/см ³	4	не более 50	МУК 4.2.3963-23
3	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая бактериологической лабораторией Проценко Г. Ю.					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.06.2024 13:40 Регистрационный номер пробы в журнале 5513 дата начала испытаний 20.06.2024 13:50 дата выдачи результата 27.06.2024 14:53					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы цветности	более 70	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая санитарно-гигиенической лабораторией Мисюра С. Е.					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.06.2024 13:40 Регистрационный номер пробы в журнале 5513 дата начала испытаний 20.06.2024 13:50 дата выдачи результата 27.06.2024 14:53					
1	Сероводород	мг/дм ³	более 4	не более 0,05	ПНД Ф 14.1:2.109-97
2	Сухой остаток	мг/дм ³	951±95	не более 1000	ГОСТ 18164-72
3	Массовая концентрация железа (Fe)	мг/дм ³	0,68±0,17	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая санитарно-гигиенической лабораторией Мисюра С. Е.					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.06.2024 13:20 Регистрационный номер пробы в журнале 5513 дата начала испытаний 20.06.2024 13:30 дата выдачи результата 26.06.2024 10:32					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013(п.8)
2	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 ±1°C	КОЕ/см ³	1	не более 50	МУК 4.2.3963-23
3	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая бактериологической лабораторией Проценко Г. Ю.					

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.06.2024 13:40 Регистрационный номер пробы в журнале 5514 дата начала испытаний 20.06.2024 13:50 дата выдачи результата 27.06.2024 14:58					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы цветности	более 70	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая санитарно-гигиенической лабораторией Мисюра С. Е.					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.06.2024 13:40 Регистрационный номер пробы в журнале 5514 дата начала испытаний 20.06.2024 13:50 дата выдачи результата 27.06.2024 14:58					
1	Сероводород	мг/дм ³	более 4	не более 0,05	ПНД Ф 14.1:2.109-97
2	Сухой остаток	мг/дм ³	905±91	не более 1000	ГОСТ 18164-72
3	Массовая концентрация железа (Fe)	мг/дм ³	0,18±0,05	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая санитарно-гигиенической лабораторией Мисюра С. Е.					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.06.2024 13:20 Регистрационный номер пробы в журнале 5514 дата начала испытаний 20.06.2024 13:30 дата выдачи результата 26.06.2024 10:32					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013(п.8)
2	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 ±1°C	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.3963-23
3	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая бактериологической лабораторией Проценко Г. Ю.					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.06.2024 13:40 Регистрационный номер пробы в журнале 5515 дата начала испытаний 20.06.2024 13:50 дата выдачи результата 27.06.2024 15:04					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы цветности	более 70	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая санитарно-гигиенической лабораторией Мисюра С. Е.					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.06.2024 13:40 Регистрационный номер пробы в журнале 5515 дата начала испытаний 20.06.2024 13:50 дата выдачи результата 27.06.2024 15:04					
1	Сероводород	мг/дм ³	0,435±0,061	не более 0,05	ПНД Ф 14.1:2.109-97
2	Сухой остаток	мг/дм ³	905±90	не более 1000	ГОСТ 18164-72
3	Массовая концентрация железа (Fe)	мг/дм ³	0,48±0,12	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая санитарно-гигиенической лабораторией Мисюра С. Е.					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.06.2024 13:20 Регистрационный номер пробы в журнале 5515 дата начала испытаний 20.06.2024 13:30 дата выдачи результата 26.06.2024 10:35					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013(п.8)
2	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 ±1°C	КОЕ/см ³	4	не более 50	МУК 4.2.3963-23
3	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая бактериологической лабораторией Проценко Г. Ю.					

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.06.2024 13:40 Регистрационный номер пробы в журнале 5516 дата начала испытаний 20.06.2024 13:50 дата выдачи результата 27.06.2024 15:16					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы цветности	более 70	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая санитарно-гигиенической лабораторией Мисюра С. Е.					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.06.2024 13:40 Регистрационный номер пробы в журнале 5516 дата начала испытаний 20.06.2024 13:50 дата выдачи результата 27.06.2024 15:16					
1	Сероводород	мг/дмЗ	0,141±0,020	не более 0,05	ПНД Ф 14.1:2.109-97
2	Сухой остаток	мг/дмЗ	937±94	не более 1000	ГОСТ 18164-72
3	Массовая концентрация железа (Fe)	мг/дмЗ	0,76±0,19	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая санитарно-гигиенической лабораторией Мисюра С. Е.					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.06.2024 13:20 Регистрационный номер пробы в журнале 5516 дата начала испытаний 20.06.2024 13:30 дата выдачи результата 26.06.2024 10:36					
1	E. coli	КОЕ/100смЗ	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013(п.8)
2	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 ±1°C	КОЕ/смЗ	1	не более 50	МУК 4.2.3963-23
3	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100смЗ	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая бактериологической лабораторией Проценко Г. Ю.					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.06.2024 13:40 Регистрационный номер пробы в журнале 5517 дата начала испытаний 20.06.2024 13:50 дата выдачи результата 27.06.2024 15:21					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы цветности	более 70	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая санитарно-гигиенической лабораторией Мисюра С. Е.					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.06.2024 13:40 Регистрационный номер пробы в журнале 5517 дата начала испытаний 20.06.2024 13:50 дата выдачи результата 27.06.2024 15:21					
1	Сероводород	мг/дмЗ	0,024±0,002	не более 0,05	ПНД Ф 14.1:2.109-97
2	Сухой остаток	мг/дмЗ	919±92	не более 1000	ГОСТ 18164-72
3	Массовая концентрация железа (Fe)	мг/дмЗ	0,71±0,18	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая санитарно-гигиенической лабораторией Мисюра С. Е.					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.06.2024 13:20 Регистрационный номер пробы в журнале 5517 дата начала испытаний 20.06.2024 13:30 дата выдачи результата 26.06.2024 10:36					
1	E. coli	КОЕ/100смЗ	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013(п.8)
2	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 ±1°C	КОЕ/смЗ	5	не более 50	МУК 4.2.3963-23
3	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100смЗ	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая бактериологической лабораторией Проценко Г. Ю.					

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.06.2024 13:40 Регистрационный номер пробы в журнале 5518 дата начала испытаний 20.06.2024 13:50 дата выдачи результата 27.06.2024 15:25					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы цветности	более 70	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая санитарно-гигиенической лабораторией Мисюра С. Е.					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.06.2024 13:40 Регистрационный номер пробы в журнале 5518 дата начала испытаний 20.06.2024 13:50 дата выдачи результата 27.06.2024 15:25					
1	Сероводород	мг/дмЗ	0,0218±0,0022	не более 0,05	ПНД Ф 14.1:2.109-97
2	Сухой остаток	мг/дмЗ	889±89	не более 1000	ГОСТ 18164-72
3	Массовая концентрация железа (Fe)	мг/дмЗ	0,79±0,20	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая санитарно-гигиенической лабораторией Мисюра С. Е.					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.06.2024 13:20 Регистрационный номер пробы в журнале 5518 дата начала испытаний 20.06.2024 13:30 дата выдачи результата 26.06.2024 10:37					
1	E. coli	КОЕ/100смЗ	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013(п.8)
2	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 ±1°C	КОЕ/смЗ	3	не более 50	МУК 4.2.3963-23
3	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100смЗ	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая бактериологической лабораторией Проценко Г. Ю.					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.06.2024 13:40 Регистрационный номер пробы в журнале 5519 дата начала испытаний 20.06.2024 13:50 дата выдачи результата 27.06.2024 15:28					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы цветности	41,6±8,3	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая санитарно-гигиенической лабораторией Мисюра С. Е.					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.06.2024 13:40 Регистрационный номер пробы в журнале 5519 дата начала испытаний 20.06.2024 13:50 дата выдачи результата 27.06.2024 15:28					
1	Сероводород	мг/дмЗ	0,018±0,002	не более 0,05	ПНД Ф 14.1:2.109-97
2	Сухой остаток	мг/дмЗ	1152±120	не более 1000	ГОСТ 18164-72
3	Массовая концентрация железа (Fe)	мг/дмЗ	0,81±0,20	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая санитарно-гигиенической лабораторией Мисюра С. Е.					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.06.2024 13:20 Регистрационный номер пробы в журнале 5519 дата начала испытаний 20.06.2024 13:30 дата выдачи результата 26.06.2024 10:37					
1	E. coli	КОЕ/100смЗ	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013(п.8)
2	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 ±1°C	КОЕ/смЗ	1	не более 50	МУК 4.2.3963-23
3	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100смЗ	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая бактериологической лабораторией Проценко Г. Ю.					

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.06.2024 13:40 Регистрационный номер пробы в журнале 5520 дата начала испытаний 20.06.2024 13:50 дата выдачи результата 27.06.2024 15:32					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы цветности	42,1±8,4	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая санитарно-гигиенической лабораторией Мисюра С. Е.					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.06.2024 13:40 Регистрационный номер пробы в журнале 5520 дата начала испытаний 20.06.2024 13:50 дата выдачи результата 27.06.2024 15:32					
1	Сероводород	мг/дмЗ	0,012±0,001	не более 0,05	ПНД Ф 14.1:2.109-97
2	Сухой остаток	мг/дмЗ	1130±110	не более 1000	ГОСТ 18164-72
3	Массовая концентрация железа (Fe)	мг/дмЗ	0,89±0,22	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая санитарно-гигиенической лабораторией Мисюра С. Е.					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.06.2024 13:20 Регистрационный номер пробы в журнале 5520 дата начала испытаний 20.06.2024 13:30 дата выдачи результата 26.06.2024 10:38					
1	E. coli	КОЕ/100смЗ	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013(п.8)
2	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 ±1°C	КОЕ/смЗ	2	не более 50	МУК 4.2.3963-23
3	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100смЗ	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая бактериологической лабораторией Проценко Г. Ю.					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.06.2024 13:40 Регистрационный номер пробы в журнале 5521 дата начала испытаний 20.06.2024 13:50 дата выдачи результата 27.06.2024 15:40					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы цветности	31,6±6,3	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая санитарно-гигиенической лабораторией Мисюра С. Е.					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.06.2024 13:40 Регистрационный номер пробы в журнале 5521 дата начала испытаний 20.06.2024 13:50 дата выдачи результата 27.06.2024 15:40					
1	Сероводород	мг/дмЗ	0,587±0,047	не более 0,05	ПНД Ф 14.1:2.109-97
2	Сухой остаток	мг/дмЗ	991±99	не более 1000	ГОСТ 18164-72
3	Массовая концентрация железа (Fe)	мг/дмЗ	0,61±0,15	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая санитарно-гигиенической лабораторией Мисюра С. Е.					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.06.2024 13:20 Регистрационный номер пробы в журнале 5521 дата начала испытаний 20.06.2024 13:30 дата выдачи результата 26.06.2024 10:38					
1	E. coli	КОЕ/100смЗ	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013(п.8)
2	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 ±1°C	КОЕ/смЗ	2	не более 50	МУК 4.2.3963-23
3	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100смЗ	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая бактериологической лабораторией Проценко Г. Ю.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Михайлова А. С. техник-лаборант

