

ПАСПОРТ
Общественное здание
1. Информация об объекте

Наименование Дом культуры

Тип объекта Дома культуры

Место нахождения (адрес) Павловский р-н п. Северный ул. Юбилейная 12

Форма собственности объекта Муниципальная
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Муниципальное бюджетное учреждение «Социально-культурный центр муниципального образования Северное сельское поселение Павловского района», ИНН 2346014160, тел. 8-861-91-4-05-10

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2346014160

Телефон: 8861-91-4-05-10, 89186576487

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта

Комментарий: здание построено в 1962 году, общая площадь 435,5 кв. м . капремонт здания не проводился

Плановая дата обследования: 03.2021

Фактическая дата обследования: 15.03.2021

Организация: МБУ СКЦ МО "Северное СП"

Должность лица: Директор

ФИО: Алиева Елена Николаевна

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории				
Вход на территорию				
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,5 см.	Соответствует	п. 5.1.5 СП 59.13330.2016
Автостоянка				
Количество мест для транспорта инвалидов	К, О, С, Г	не менее 10% (но не менее 1)	Соответствует	п. 5.2.1 СП 59.13330.2016
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 х 3,6 м.	К	5%	Соответствует	п. 5.2.1; п. 5.2.4 СП 59.13330.2016
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	Соответствует	п. 5.2.2 СП 59.13330.2016
Обозначение места дорожной разметкой	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 5.2.1 СП 59.13330.2016
Обозначение места дорожным знаком на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	С, Г, К, О	наличие	Наличие	п. 5.2.1 СП 59.13330.2016
Съезд/заезд с тротуара на парковку (уклон)	К	не более 10%	Соответствует	п. 5.1.8 СП

1 Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

2 К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

				59.13330.2016
Съезд/заезд с тротуара на парковку (перепад высот в месте съезда)	К	не более 1,5 см.	Соответствует	п. 5.1.8 СП 59.13330.2016
Путь к входу в здание				
Указатели направления движения	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.3 СП 59.13330.2016
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
Вход				
Лестница на входе наружная				
Дополнительные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на основном входе 4,0 м и более	О, С	наличие	Наличие	п. 6.1.2 СП 59.13330.2016
Поручни на высоте 90 см	О, С	90 см.	Соответствует	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Наличие	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе				
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016

Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	Соответствует	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	Наличие	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (на высоте 0,7 м)	К	0,7 м.	Соответствует	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (на высоте 0,9 м)	О	0,9 м.	Соответствует	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	Соответствует	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
Входная площадка				
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	Соответствует	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016
Поверхность покрытия входной площадки твердая, не-скользящая	К, О, С	наличие	Наличие	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016
Дверь входная наружная				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Наличие	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 6.2.1 СП 59.13330.2016
Ширина прохода в помещении с	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП

оборудованием и мебелью				59.13330.2016
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2016
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2016
Зона оказания услуги				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.				
Места для инвалида в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения	К	не менее 5%	Соответствует	п. 8.1.3 СП 59.13330.2016
Размещение технологического и иного оборудования:(при расположении сбоку)	К	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Размещение технологического и иного оборудования (при фронтальном подходе)	К	не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,8 – 0,85 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
В аудиториях, зрительных и лекционных залах на 50 чел. и более, оборудованных фиксированными сидячими местами,	К, О, С, Г	не менее 5 %	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016

оборудование мест для инвалидов В аудиториях, зрительных и лекционных залах на 50 чел. и более, оборудованных фиксированными сидячими местами, оборудование мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 0,75 % (но не менее одно-го места)	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Обслуживание в кабинете				
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Высота порога	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,5 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
Санитарно-гигиеническое помещение				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	5 % (но не менее 1)	Соответствует	п. 6.3.2 СП 59.13330.2016
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери	О, С, Г, К	наличие	Соответствует	п. 6.3.6 СП 59.13330.2016
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 /	Соответствует	п. 6.3.3 СП

		2,2 м		59.13330.2016
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	Наличие	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	Наличие	п. 6.3.6 СП 59.13330.2016
Средства информации				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	Г, К, О, С	наличие	Наличие	п. 6.5.1 СП 59.13330.2016
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублированием рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.9 СП 59.13330.2016
Речевые информаторы	С	наличие	Не требуется	п. 6.5.6 СП 59.13330.2016

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	+
Вход	+	+	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	#	+	#

Зона оказания услуги	+	+	+	+
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	+	+
Средства информации	+	+	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X*	X*	X*	X*	X
Объект недоступен					

X* Доступен с условием обеспечения минимальных требований

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	Лестницу на входе наружную: - обустроить с обеих сторон и по всей длине ограждения марша входной лестницы; (отсутствуют с одной стороны, Согласование с ВОИ)
	Лестницу на входе наружную: - обустроить поручнями на высоте 90 см. (отсутствуют с одной стороны, Согласование с ВОИ)
	Лестницу на входе наружную: -обустроить ступени высотой 12 – 15 см. (более 0,15 м.Согласование с ВОИ)
	Лестницу на входе наружную: - обустроить ступени шириной 35 - 40 см. (менее 0,35 м.Согласование с ВОИ)
	Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с длиной одного марша пандуса не более 9,0 м. (отсутствует, Согласование с ВОИ)

	Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с уклоном марша пандуса 1/20 (5%) (отсутствует, Согласование с ВОИ)
	Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, со свободной зоной в верхнем и нижнем окончании пандуса не менее 1,5 x 1,5 м. (отсутствует, Согласование с ВОИ)
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - вдоль обеих сторон марша пандуса; (отсутствует, Согласование с ВОИ)
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - с непрерывной поверхностью по всей длине марша пандуса; (отсутствует, Согласование с ВОИ)
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на высоте 0,9 м.; (отсутствует, Согласование с ВОИ)
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на высоте 0,7 м.; (отсутствует, Согласование с ВОИ)
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на расстоянии между ними в пределах 0,9 – 1,0 м.; (отсутствует, Согласование с ВОИ)
	Оборудовать подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (отсутствует, Согласование с ВОИ)
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	Оборудовать 7% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных (отсутствует, Согласование с ВОИ)
	Установить знаки доступности кабин для инвалидов (отсутствует, Согласование с ВОИ)
	Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения не менее 1,65 x 1,8 м. (отсутствует, Согласование с ВОИ)
	Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения с шириной двери

	не менее 0,9 м. (отсутствует, Согласование с ВОИ)
	В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,75 м.; (отсутствует. Согласование с ВОИ)
	В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м. (отсутствует, Согласование с ВОИ)
	Установить опорные поручни, штанги (отсутствует, Согласование с ВОИ)
	Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом (отсутствует, Согласование с ВОИ)
Средства информации	

« 15 » марта 2021 г.

Дата составления Паспорта

Специалист 2 разряда УСЗН в Павловском районе

Должность лица, составившего Паспорт



подпись

В.Н.Грицай

ф.и.о.