

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование Дом культуры

Тип объекта Дома культуры

Место нахождения (адрес) Павловский р-н ст-ца. Новопетровская ул. Ленина 34

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Оперативное управление, МБУ «ДК МО Новопетровское СП», ИНН 2346014265, Директор Бармакова Галина Владимировна, тел.8-86191-30800, 8-962-8783050, 8-918-6757093

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2346014265

Телефон: 8-86191-30800, 8-962-8783050, 8-918-6757093

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1

Комментарий: общая площадь – 935,1 кв.м., капремонт не проводился, здание построено в 1977 году

Плановая дата обследования: 03.2021

Фактическая дата обследования: 15.03.2021

Организация: Дом культуры

Должность лица: Директор

ФИО: Бармакова Галина Владимировна

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории				
Вход на территорию				
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,5 см.	Соответствует	п. 5.1.5 СП 59.13330.2016
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию				
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию	К	наличие	Наличие	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	Соответствует	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	Наличие	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (на высоте 0,7 м.)	К	0,7 м.	Соответствует	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016

1 Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

2 К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Поручни пандуса (на высоте 0,9 м.)	О	0,9 м	Соответствует	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	Соответствует	п. 5.1.15 СП 59.13330.2015
Автостоянка				
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)	Соответствует	п. 5.2.1 СП 59.13330.2016
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%	Соответствует	п. 5.2.1; п. 5.2.4 СП 59.13330.2016
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	Соответствует	п. 5.2.2 СП 59.13330.2016
Обозначение места дорожной разметкой	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 5.2.1 СП 59.13330.2016
Обозначение места дорожным знаком на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 5.2.1 СП 59.13330.2016
Съезд/заезд с тротуара на парковку (уклон)	К	не более 10%	Соответствует	п. 5.1.8 СП 59.13330.2016
Съезд/заезд с тротуара на парковку (перепад высот в месте съезда)	К	не более 1,5 см.	Соответствует	п. 5.1.8 СП 59.13330.2016
Путь к входу в здание				
Указатели направления движения	К	наличие	Наличие	п. 5.1.3 СП 59.13330.2016
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
Вход				

лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)					59.13330.2016
Входная площадка					
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К		не менее 2,2 х 2,2 м.	Соответствует	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016
Поверхность покрытия входной площадки твердая, не-скользящая	К, О, С		наличие	Наличие	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016
Дверь входная наружная					
Ширина проема одной створки двери в свету	К		не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Высота порога двери	К		не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С		наличие	Не требуется	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)					
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К		не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 6.2.1 СП 59.13330.2016
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К		не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К		не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Высота порогов или перепад высот	К		не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С		не более 10 см.	Не требуется	п. 6.2.6 СП 59.13330.2016
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С		не более 30 см.	Не требуется	п. 6.2.6 СП 59.13330.2016

Зона оказания услуги					
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.					
Места для инвалида в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения	К	не менее 5%	Соответствует	п. 8.1.3 СП 59.13330.2016	
Размещение технологического и иного оборудования: (при расположении сбоку)	К	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	
Размещение технологического и иного оборудования (при фронтальном подходе)	К	не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,8 – 0,85 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	
В аудиториях, зрительных и лекционных залах на 50 чел. и более, оборудованных фиксированными сидячими местами, оборудованные мест для инвалидов	К, О, С, Г	не менее 5 %	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	
В аудиториях, зрительных и лекционных залах на 50 чел. и более, оборудованных фиксированными сидячими местами, оборудование мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 0,75 % (но не менее одно-го места)	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	
Обслуживание в кабинете					
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	
Высота порога	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП	

Ширина прохода	К		не менее 1,2 м.	Соответствует	59.13330.2016 п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
Стол с высотой рабочей поверхности	К		не более 0,85 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Ширина и высота проема стола для ног	К		не менее 0,75 х 0,5 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Пространство для разворота кресла-коляски	К		диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
Санитарно-гигиеническое помещение					
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К		5 % (но не менее 1)	Соответствует	п. 6.3.2 СП 59.13330.2016
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери	К, О, С, Г		наличие	Соответствует	п. 6.3.6 СП 59.13330.2016
Размер кабины (ширина х глубина)	К		не менее 1,65 / 2,2 м	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Ширина двери кабины	К		не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К		не менее 0,8 м	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Пространство для разворота кресла-коляски	К		диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Откидные опорные поручни, штанги	К, О		наличие	Наличие	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К		наличие	Наличие	п. 6.3.6 СП 59.13330.2016

Средства информации	К, О, Г,	наличие	Наличие	п. 6.5.1 СП 59.13330.2016
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	С			
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублированием рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.9 СП 59.13330.2016
Речевые информаторы	С	наличие	Не требуется	п. 6.5.6 СП 59.13330.2016

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)				
	К	О	С	Г	
Участки и территории	+	+	+	+	+
Вход	+	+	+	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	#	#	#	#
Зона оказания услуги	+	+	+	+	+
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	+	+	+
Средства информации	+	+	+	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов				
	К	О	С	Г	
Объект доступен	X*	X*	X*	X*	X*

Вход	Лестницу на входе наружную: - обустроить поручнями на высоте 90 см.
	Лестницу на входе наружную: -обустроить ступени высотой 12 – 15 см.
	Лестницу на входе наружную: - обустроить ступени шириной 35 - 40 см.
	Лестницу на входе наружную: - обеспечить единообразную геометрию ступеней.
	Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с длиной одного марша пандуса не более 9,0 м.
	Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с уклоном марша пандуса 1/20 (5%)
	Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, со свободной зоной в верхнем и нижнем окончании пандуса не менее 1,5 x 1,5 м.
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - вдоль обеих сторон марша пандуса;
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на высоте 0,7 м.;
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на высоте 0,9 м.;
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на расстоянии между ними в пределах 0,9 – 1,0 м.;
Зона оказания услуги	Оборудовать 5% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных
Санитарно-гигиеническое помещение	Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения не менее 1,65 / 2,2 м
	Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения с шириной двери не менее 0,9 м.

	В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,8 м.; В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м. Установить опорные поручни, штанги Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом
Средства информации	

« 15 » марта 2021 г.

Дата составления Паспорта

Специалист 2 разряда УСЗН в Павловском районе

Должность лица, составившего Паспорт



В.Н.Грицай

Ф.И.О.

подпись