

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование Новокубанский культурно-досуговый центр

Тип объекта Дома культуры

Место нахождения (адрес) Новокубанский р-н г. Новокубанск Первомайская 132

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

(собственник, арендатор, наименование кор. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления

(собственник, арендатор, наименование кор. лица, предпринимателя)

ИНН: 2343018720

Телефон: +7(86195)2-51-26

Количество этажей здания 3, этаж расположения объекта 1-2

Комментарий:

Плановая дата обследования: 07.2020

Фактическая дата обследования: 29.07.2020

Организация: МКУК "Новокубанский КДЦ" им. Наумчиковой В.И.

Должность лица: Директор

ФИО: Евсеев Д.А.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Участки и территории					
Авгостовника					
Количество мест для транспорта инвалидов	К, О, С, Г	не менее 10% (но не менее 1)	п. 4.2.1 СП 59.13330.2012	Соответствует	
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 х 3,6 м.	К	5%	п. 4.2.1; п. 4.2.4 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	п. 4.2.2 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Обозначение места специальным знаком (на поверхности покрытия стоянки)	К, О, С, Г	наличие	п. 4.2.1 СП 59.13330.2012	Наличие	
Обозначение места специальным знаком ((на вертикальной	К, О, С, Г	наличие	п. 4.2.1 СП 59.13330.2012	Наличие	

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.))						
Съезд/заезд с тротуара на парковку (уклон)	К	не более 10%	п. 4.1.8 СП 59.13330.2012	Соответствует		
Съезд/заезд с тротуара на парковку (перепад высот в месте съезда)	К	не более 1,5 см.	п. 4.1.8 СП 59.13330.2012	Соответствует		
Путь к входу в здание						
Указатели направления движения	К	наличие	п. 4.1.3 СП 59.13330.2012	Не требуется		
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	п. 4.1.7 СП 59.13330.2012	Соответствует		
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	п. 4.1.7 СП 59.13330.2012	Соответствует		
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	п. 4.1.9 СП 59.13330.2012	Не требуется		
Вход						
Лестница на входе наружная						
Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	п. 5.1.2 СП 59.13330.2012	Не соответствует	отсутствуют раздельительные поручни, т.к. длина марша более 4,0 м.	
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.2.15 СП 59.13330.2012	Не соответствует	высота поручней более 90 см.	
Высота подьема ступеней	О, С	12 - 15 см.	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012	Соответствует		
Ширина ступеней	О, С	35 - 40	п. 4.1.12 СП	Не	ширина ступеней	

Единообразная геометрия ступеней	О, С	см.	59.13330.2012	соответствует	менее 35-40 см.
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе		наличие	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012	Наличие	
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	п. 4.1.14 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14 СП 59.13330.2012	Не соответствует	Уклон пандуса более 5 %
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012	Не соответствует	отсутствует свободная зона в верхнем окончании пандуса
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012	Отсутствие	
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О	наличие	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012	Отсутствие	отсутствуют поручни с противоположной стороны пандуса
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012	Не соответствует	высота поручней более 90 см.
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012	Не соответствует	высота поручней более 70 см.
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012	Не соответствует	отсутствует расстояние между поручнями
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	п. 4.1.14; п. 5.2.13 СП 59.13330.2012	Не требуется	

Входная площадка							
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.	п. 5.1.3 СП 59.13330.2012	Соответствует			
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	п. 5.1.3 СП 59.13330.2012	Соответствует			
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	п. 5.1.3 СП 59.13330.2012	Наличие			
Дверь входная наружная							
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4 СП 59.13330.2012	Не соответствует	ширина проема одной створки в свету менее 0,9 м.		
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4 СП 59.13330.2012	Соответствует			
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5 СП 59.13330.2012	Наличие			
Тамбур (глубина x ширина)							
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 2,0 x 1,5 м	п. 5.1.7 СП 59.13330.2012	Соответствует			
Дверь входная внутренняя							
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4 СП 59.13330.2012	Не соответствует	ширина проема менее 0,9 см.		
Высота порога двери	К	не более	п. 5.1.4 СП	Не	высота порога более		

Контрастная маркировка прозрачных половен дверей	С	наличие	п. 5.1.5 СП 59.13330.2012	Наличие	1,4 см.	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)						
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1 СП 59.13330.2012	Соответствует		
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.2 СП 59.13330.2012	Не требуется		
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012	Соответствует		
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012	Соответствует		
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	п. 5.2.7 СП 59.13330.2012	Соответствует		
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	п. 5.2.7 СП 59.13330.2012	Соответствует		
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)						
Ступени ровные с шероховатой	О, С	наличие	п. 5.2.9 СП 59.13330.2012	Отсутствие	имеется скользящее покрытие	

Поверхностью						
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	п. 5.2.15 СП 59.13330.2012	Отсутствие	отсутствует поручень с противоположной стороны и раздельный поручень, т.к. длина марша более 4 м.	
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.2.15 СП 59.13330.2012	Соответствует		
Горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см.	п. 5.2.10 СП 59.13330.2012	Не соответствует	отсутствует горизонтальное завершение поручней	
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	п. 5.2.16 СП 59.13330.2012	Отсутствие	отсутствуют тактильные указатели	
Тактильный напольный указатель за 50-60 см перед лестницей вверх и вниз	С	наличие	п. 6.2.3, 6.2.8 СП 59.13330.2016	Отсутствие	тактильный напольный указатель	
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги)						
Высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.	п. 6.2.3, 6.2.8 СП 59.13330.2016	Отсутствие	отсутствует пандус, имеется переносной аппарат	
Уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	п. 5.2.13 СП 59.13330.2012	Отсутствие		
Уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10	п. 5.2.13 СП 59.13330.2012	Отсутствие		

Горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	(10%) не менее 1,5 x 1,5 м.	п. 5.2.13 СП 59.13330.2012	Отсутствие	
Поручни вдоль обеих сторон пандуса	О, К	наличие	п. 5.2.15	Отсутствие	
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 5.2.15 СП 59.13330.2012	Отсутствие	
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 5.2.15 СП 59.13330.2012	Отсутствие	
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 5.2.15 СП 59.13330.2012	Отсутствие	
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием)	К, О, С	не менее 30 см.	п. 5.2.15 СП 59.13330.2012	Отсутствие	
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие	п. 5.2.14 СП 59.13330.2012	Отсутствие	
Подъемник, дублирующий	К, О	наличие	п. 5.2.13 СП 59.13330.2012	Не требуется	

внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.						
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)						
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012	Не соответствует	ширина проема одной створки в свету менее 0,9 м.	
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012	Соответствует		
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5 СП 59.13330.2012	Не требуется		
Зона оказания услуги						
Заг. зрительный, читальный, ожидания и пр.						
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	п. 5.2.20 СП 59.13330.2012	Не соответствует	отсутствует место для инвалида-колясочника	
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе сбоку)	К	0,55 х 0,85 м.	п. 7.1.7 СП 59.13330.2012	Не соответствует		
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе спереди или сзади)	К	1,25 х 0,85 м.	п. 7.1.7 СП 59.13330.2012	Не соответствует		
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9 СП 59.13330.2012	Не требуется		

Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	п. 7.1.9 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Обслуживание в кабине					
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012	Не соответствует	ширина проема двери менее 0,9 м.
Высота порога	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.2 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,49 м.	п. 7.1.9 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.2.2 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Санитарно-гигиеническое помещение					
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	п. 5.3.2 СП 59.13330.2012	Не соответствует	отсутствует доступная уборная кабин
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	п. 5.3.6 СП 59.13330.2012	Отсутствие	при обеспечении доступной кабины разместить знак доступности
Размер кабины (ширина х глубина)	К	не менее 1,65 х 1,8	п. 5.3.3 СП 59.13330.2012	Не соответствует	размер кабины менее 1,65х1,8 м.

		М.				
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	п. 5.3.3 СП 59.13330.2012	Не соответствует		ширина двери менее 0,9 м.
Пространство для размещения кресла- коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	п. 5.3.3 СП 59.13330.2012	Не соответствует		пространство для размещения кресло- коляски менее 1,4 м.
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.3.3 СП 59.13330.2012	Не соответствует		пространство для разворота кресло- коляски менее 1,4 м.
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	п. 5.3.3 СП 59.13330.2012	Отсутствие		отсутствуют откидные опорные поручни, штанги
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	п. 5.3.6 СП 59.13330.2012	Отсутствие		отсутствует система тревожной сигнализации
Средства информации						
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	п. 5.5.1 СП 59.13330.2012	Наличие		установлена кнопка вызова персонала
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками	К, С, Г	наличие	п. 6.5.9 СП 59.13330.2016	Наличие		
Знаки и указатели в зонах	К, С, Г	от 1,5 до	п. 5.5.4; 5.5.6	Не требуется		

Движения в зальных помещениях на высоте		4,5 м.	СП 59.13330.2012	
Речевые информаторы	С	наличие	п. 6.5.3, 6.5.7 СП 59.13330.2016	Не требуется
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	п. 6.5.7 СП 59.13330.2016	Не требуется

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)				
	К	О	С	Г	
Участки и территории	+	+	+	+	
Вход	-	-	-	#	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	-	-	-	#	
Зона оказания услуги	-	#	#	#	
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	#	#	
Средства информации	+	#	+	+	

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Объект	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов				
		К	О	С	Г	
Объект доступен	X*	X	X	X	X	
Объект недоступен						

*На объекте приняты и согласованы с ВОИ меры по обеспечению минимальных потребностей инвалидов

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	<p>Лестницу на входе наружную: - обустроить с обеих сторон и по всей длине отражения марша входной лестницы; (отсутствуют разделительные поручни, т.к. длина марша более 4,0 м.)</p> <p>Лестницу на входе наружную: - обустроить поручнями на высоте 90 см. (высота поручней более 90 см.)</p> <p>Лестницу на входе наружную: - обустроить ступени шириной 35 - 40 см. (ширина ступеней менее 35-40 см.)</p> <p>Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с уклоном марша пандуса 1/20 (5%) (уклон пандуса более 5 %)</p> <p>Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, со свободной зоной в верхнем и нижнем окончании пандуса не менее 1,5 x 1,5 м. (отсутствует свободная зона в верхнем окончании пандуса)</p> <p>Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - вдоль обеих сторон марша пандуса;</p> <p>Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - с непрерывной поверхностью по всей длине марша пандуса; (отсутствуют поручни с противоположной стороны пандуса)</p> <p>Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на высоте 0,9 м.; (высота поручней более 90 см.)</p> <p>Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на высоте 0,7 м.; (высота поручней более 70 см.)</p> <p>Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на расстоянии между ними в пределах 0,9 – 1,0 м.; (отсутствует расстояние между</p>
Вход	

	<p>поручнями)</p> <p>Обустроить входную дверь (наружную) с шириной проема одной створки в свету не менее 0,9 м. (ширина проема одной створки в свету менее 0,9 м.)</p> <p>Обустроить входную дверь (внутреннюю) с шириной проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м. (ширина проема менее 0,9 см.)</p> <p>Устранить порог внутренней входной двери, превышающий 1,4 см. (высота порога более 1,4 см.)</p>
	<p>Ступени на внутренней лестнице в зону оказания услуги должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью (имеется скользкое покрытие)</p> <p>Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать поручнями с обеих сторон и по всей длине отражения марша лестницы на высоте 0,9 м. (отсутствует поручень с противоположной стороны и разделительный поручень, т.к. длина марша более 4 м.)</p> <p>Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать завершающими поручнями длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м. с не травмирующим завершением (отсутствует горизонтальное завершение поручней)</p>
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	<p>На внутренней лестнице в зону оказания услуги на верхней или боковой (внешней по отношению к маршу) поверхности поручней перил на поверхности лестницы оборудовать рельефные обозначения этажей, а также об окончании перил (отсутствуют тактильные указатели)</p> <p>На внутренней лестнице в зону оказания услуги на расстоянии за 60 см. перед лестницей сверху и внизу разместить напольные тактильные предупреждающие указатели (отсутствует тактильный напольный указатель)</p> <p>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, оборудовать с высотой одного подъема (марша) пандуса не более 0,8 м. (отсутствует пандус, имеется переносной аппарат)</p> <p>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, оборудовать с уклоном марша пандуса не более 1/20 (5%)</p> <p>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, при</p>

	<p>перепаде высот пола на путях движения 0,2 м. и менее оборудовать с уклоном марша пандуса не более 1/10 (10%)</p> <p>В верхнем и нижнем окончании пандуса, дублирующего внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, обустроить горизонтальные площадки не менее 1,5 х 1,5 м.</p> <p>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, обустроить поручнями вдоль обеих сторон марша пандуса</p> <p>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, обустроить поручнями на высоте 0,7 м.</p> <p>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, обустроить поручнями на высоте 0,9 м.</p> <p>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, обустроить поручнями на расстоянии между ними в пределах 0,9 – 1,0 м.</p> <p>Поручни пандуса, дублирующего внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, оборудовать завершающими горизонтальными завершениями длиной марша пандуса на 0,3 м.</p> <p>Обустроить поверхность марша пандуса, дублирующего внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, и площадки перед ним разнотонным цветом</p> <p>Обустроить входную дверь в зону оказания услуги с шириной проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м. (ширина проема одной створки в свету менее 0,9 м.)</p> <p>Обеспечить в зале не менее 1% мест для инвалидов-колясочников (отсутствует место для инвалида-колясочника)</p> <p>Оборудовать в зале места для инвалидов-колясочников: - при доступе сбоку размером 0,55 х 0,85 м.</p> <p>Оборудовать в зале места для инвалидов-колясочников: - при доступе спереди или сзади размером 1,25 х 0,85 м.</p> <p>Обеспечить проем двери шириной не менее 0,9 м. (ширина проема двери менее 0,9 м.)</p>
Санитарно-	Оборудовать 7% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин убоорных

<p>Гигиеническое Помещение</p>	<p>(отсутствует доступная уборная кабина) Установить знаки доступности кабин для инвалидов (при обеспечении доступной кабины разместить знак доступности) Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения не менее 1,65 x 1,8 м. (размер кабины менее 1,65x1,8 м.) Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения с шириной двери не менее 0,9 м. (ширина двери менее 0,9 м.) В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,75 м.; (пространство для размещения кресло-коляски менее 1,4 м.) В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м. (пространство для разворота кресло-коляски менее 1,4 м.) Установить опорные поручни, штанги (отсутствуют откидные опорные поручни, штанги) Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом (отсутствует система тревожной сигнализации)</p>
<p>Средства информации</p>	

«29» июля 2020 г.

Дата составления Паспорта

Ведущий специалист-эксперт УСЗН в Новокузнецком районе

Должность лица, составившего Паспорт



Кузнецова М.А.
Ф.И.О.