

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

350080, г. Краснодар, ул. Уральская, 121, т. 8(861)268-63-56, e-mail: ugpnkkrai@vail.ru,
http://www.ugpn-kk.ru, тел. доверия: 8(861) 268-64-40, 8 (863) 240-66-10

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Апшеронского района УНД и ПР
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю**

(наименование органа государственного надзора)

г. Апшеронск, ул. Индустриальная, 3, тел. 86152-2-74-94, E-mail: ond_ap@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 88/1/3

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №2*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору *Некрасов Ю.А.*

Отдел надзорной деятельности и № 38
профилактической работы
Апшеронского района УНД и ПР ГУ
МЧС России по Краснодарскому краю
(наименование органа ГПН)

от « 22 » октября 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с _____ ч _____ мин.

« 16 » ноября 2021 г. по _____ ч _____ мин. « 29 » ноября 2021 г.

проведена проверка

Старший дознаватель ОНД и ПР Апшеронского района Квашиин Дмитрий Владимирович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №2 (ИНН 2325012122, ОГРН 1022303448551), юридический адрес: 352690, Краснодарский
край, Апшеронский район, город Апшеронск, улица Ленина, 74*

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

И.О. директора МБОУСОШ №2 Жарковой М.Г.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Отсутствует направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	п. 48, ППРФ №1479	04.04.22	
2	Двери эвакуационных выходов не имеют приспособления для самозакрывания.	п. 4.2.7., СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы)	04.04.22	
3	Не обеспечено категорирование помещения книгохранилища по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с	п. 12, ППРФ №1479	04.04.22	

	<p>обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.</p>			
--	---	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в апреле 2022 г.

(квартал, месяц).

Старший дознаватель ОНД и ПР Апшеронского района

Квашнин Дмитрий Владимирович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«29» ноября 2021г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

И.О. директора МБОУСОШ №2 Жаркова М.Г.

(должность, фамилия, инициалы)

«29» ноября 2021г.