

**Предписание**  
**об устранении выявленных нарушений**  
**обязательных требований**

№ 255 г. Апшеронск, ул. Ворошилова, 134 « 14 » декабря 2023 г.  
(место выдачи предписания)

Мною, специалистом - экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий Ключ (инспектор) - Горинской Галиной Валерьевной  
(фамилия, имя, отчество инспектора)

**при проведении профилактического визита в отношении:**

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2, ИНН 2325012122, ОГРН 1022303448551, 352690, Краснодарский край, г. Апшеронск, ул. Ленина, 74 (указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

**выявлены следующие нарушения обязательных требований:**

ст. ст.17, 24 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20);
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21).

---

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

- п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 в кабинете химии отсутствует горячая вода;
- 2.5.2 СП 2.4.3648-20- в кабинетах №14 русского языка, №15 начальные классы, №17 математика, №18 математика, №19 математика стены имеют дефекты и повреждения (не ровные, побелка вздута, местами начала отходить от стен). Полы в кабинетах: трудового обучения для девочек, №14 русского языка, №15 начальные классы, №17 математика, №18 математика, №19 математика деревянные, имеют дефекты и повреждения; плитка полов и панелей стен в коридоре на 1-м этаже, а также в раздевалке для мальчиков и вход в спортзал имеют дефекты и повреждения (сколы, трещины, местами отсутствует, неровная, волнообразная). Побелка стен и потолков имеют дефекты и повреждения (имеют неровности, трещины, местами отколота). Полы рекреации первого этажа, раздевалки для мальчиков покрыты керамической плиткой, имеют дефекты и повреждения, что не позволяет производить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (имеет сколы, трещины,), лестничные марши ведущие на второй этаж (бетонированные, окрашены) не ровные, волнами, с выбоинами. В рекреации на 2-м этаже панели стен, а также потолок имеют дефекты и повреждения (не ровные, местами побелка и штукатурка отколота, паркетная доска на полу имеет дефекты и повреждения (имеет неровности, волнообразная, с трещинами). Полы в

кабинетах второго этажа : № 26 русского языка, № 27 английский язык, № 28 английский язык, № 32 физика, № 33 русский язык, № 34 биологии, № 36 географии, № 37 химии, лаборантской кабинета физики - деревянные (паркетная доска), имеют дефекты и повреждения (неровности, трещины, в некоторых местах волнообразные, прогибаются), в отдельном помещении для хранения уборочного инвентаря, для хранения и разведения моющих и дезинфицирующих средств на полу часть плитки отсутствует, остальная в трещинах, стены побелены, имеют трещины.

- таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» согласно протокола замеров №46 от 07.12.2023г. Белореченского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» фактическое расстояния от учебной доски до первого ряда столов в кабинете 1 «Г» класса – 228 см, в кабинете №18 – 176 см, в кабинете №27 – 216 см вместо нормируемого расстояния – 240см.

- таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» наибольшая удаленность от учебной доски до последнего ряда столов фактическое расстояния от учебной доски до первого ряда столов в кабинете 1 «Г» класса – 590 см, в кабинете 3 «Б» класса – 621 см в кабинете №18 – 594 см, в кабинете №27 – 626 см вместо нормируемого расстояния – 860см.

-таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» высота нижнего края учебной доски над полом в кабинете №27 – 92 см вместо нормируемого расстояния – 70-90 см.

- 6 табл. 6.2 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности» и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» при проведении замеров мебели на соответствие ростовым особенностям детей, не соответствуют замеры (протокол замеров №46 от 07.12.2023г.):

-класс 1 «Г»:

ребенок Ташматова С.:

- высота стола 640 мм, вместо допустимого значения- 520мм;

- высота стула-380 мм, вместо допустимого значения- 300 мм;

ребенок Мишако Р.

- высота стола -680 мм, вместо допустимого значения- 580 мм; высота стула-420 мм, вместо допустимого значения- 340 мм;

ребенок Дога А.:

- высота стола- 680 мм, вместо допустимого значения- 580 мм;

- высота стула-450 мм, вместо допустимого значения- 340 мм;

Класс 4 «Б»:

ребенок Фокина Д.:

- высота стула-380 мм, вместо допустимого значения- 340 мм;

ребенок Руднева В.:

высота стола -700 мм, вместо допустимого значения- 640 мм; - высота стула-410 мм, вместо допустимого значения- 380 мм;

(указать требования, подлежащие вы нарушений)

**за выполнение возлагается на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы №2. 352690, Краснодарский край, г.Апшеронск, ул. Ленина, 74**

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ по адресу: Краснодарский край, г. Апшеронск, ул. Ворошилова, 134, тел./факс 8 861 52 2-79-03 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до «12» августа 2024г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».