

**ПАСПОРТ**  
**Общественное здание**  
**1. Информация об объекте**

Наименование МАУК "Кинотеатр Победа"

Тип объекта Кинотеатры

Место нахождения (адрес) Курганинский р-н, г. Курганинск, ул. Первомайская, 3

Форма собственности объекта

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН:

Телефон:

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1

Комментарий:

Плановая дата обследования: **02.2024**

Фактическая дата обследования: **20.02.2024**

Организация: ГКУ КК - УСЗН в Курганинском районе

Должность лица: Старший специалист

ФИО: Чижевская Е.Д.

## 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>Участки и территории</b>				
<b>Путь к входу в здание</b>				
Указатели направления движения	К	наличие	Наличие	п. 5.1.3 СП 59.13330.2020
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Наличие	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Продольный уклон пути движения	К	не более 50 ‰	Наличие	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
<b>Вход</b>				
<b>Лестница на входе наружная</b>				
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Наличие	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для	С	наличие	Наличие	п. 5.1.10 СП 59.13330.2020

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"

<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша				
Поручни на высоте 90 см	О, С	наличие	Наличие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон	О, С	наличие	Наличие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, О, С	наличие	Наличие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)	О, С	наличие	Наличие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при перепаде высот до 3,0 м)	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при перепаде высот более 3,0 м)	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
<b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе</b>				
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15,0 м.	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020



Длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Уклон пандуса	К	не более 80 ‰	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	Наличие	п.5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	Наличие	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (на высоте 0,7 м)	К	0,7 м.	Наличие	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (на высоте 0,9 м)	О	0,9 м.	Наличие	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	Наличие	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
<b>Входная площадка</b>				
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	Соответствует	п. 6.1.4 СП 59.13330.2020
<b>Дверь входная наружная</b>				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020

Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 - 1,0 м)	С	наличие	Наличие	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 – 1,4 м)	С	наличие	Наличие	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
<b>Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)</b>				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,8 м.	Соответствует	п. 6.2.1 СП 59.13330.2020
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
<b>Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)</b>				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей на уровне 0,9 – 1,0 м	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020



Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей на уровне 1,3 – 1,4 м	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 – 1,0 м и на уровне 1,3 – 1,4 м	С	наличие	Не требуется	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
<b>Зона оказания услуги</b>				
<b>Места обслуживания маломобильных групп населения в общественных зданиях и сооружениях</b>				
Места для инвалида в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения	К, О, С, Г	не менее 5 %, но не менее одного места	Наличие	п. 8.1.4 СП 59.13330.2020
Размещение технологического и иного оборудования:(при расположении сбоку)	К	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Размещение технологического и иного оборудования (при фронтальном подходе)	К	не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,8 – 0,85 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
<b>Санитарно-гигиеническое помещение</b>				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К, О, С	5 % (но не менее 1)	Наличие	п. 6.3.2 СП 59.13330.2020
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на	К, О, С, Г	наличие	Соответствует	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020

расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери				
Размер кабины (ширина x глубина)	К, О, С, Г	не менее 1,65 / 2,2 м	Соответствует	п. 6.3.7 СП 59.13330.2020
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Стационарные и откидные опорные поручни	К, О	наличие	Наличие	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К, О, С	наличие	Наличие	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
<b>Средства информации</b>				
Обозначение знаками доступности для МГН элементов здания, размещение указателей направления, указывающих путь к ближайшим доступным элементам	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.1 СП 59.13330.2020
Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020
Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию	С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.2 СП 59.13330.2020



### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	#	#	#
Вход	+	+	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	#	+	#
Зона оказания услуги	+	+	+	+
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	+	+
Средства информации	+	+	+	+

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X	X	X	X	X
Объект недоступен					

### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	



Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	

« 20 » февраля 2024 г.

Старший специалист ГКУ КК – УСЗН в Курганинском районе \_\_\_\_\_



Чижевская Е.Д.