

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10.

Место нахождения (адрес) : Крымский район, ст.Неберджаевская, ул.Ленина, 50-а

Форма собственности объекта: муниципальная

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте:

директор МБОУ СОШ № 10, Е.А. Чернышева, ИНН 2337010320, тел. раб. 6-45-38

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта 1

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	не соответствует	п. 4.1.2; 4.1.7; 5.1.4 не допускается применять турникеты, калитки с вращающимися полотнами
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	соответствует	п. 4.1.8; 5.1.4
Лестница на входе на территорию:				
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	Не требуется	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Не требуется	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Не требуется	п. 4.1.12

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ /	
				Замечания по несоответствию	
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	Не требуется	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3–0,5 м.	С	наличие	Не требуется	п. 4.1.12	
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	Не требуется	п. 4.1.12	
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:	К	наличие	Не требуется	Не требуется	
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	Не требуется	п. 4.1.14	
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	Не требуется	п. 4.1.14	
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	Не требуется	п. 4.1.15	
Поручни пандуса:			Не требуется		
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	Не требуется	п. 4.1.15	
- на высоте	К	0,7 м.	Не требуется	п. 4.1.15	
- на высоте	О	0,9 м.	Не требуется	п. 4.1.15	
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	Не требуется	п. 4.1.15	
Автостоянка			отсутствует		
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)	отсутствует	п. 4.2.1	
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 х 3,6 м.	К	5%	отсутствует	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6	
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	отсутствует	п. 4.2.2	
Обозначение места специальным знаком:			отсутствует		

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания /	
				Замечания по несоответствию	
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие	отсутствует	п. 4.2.1; рис. Д.6	
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие	отсутствует	п. 4.2.1; рис. Д.6	
Съезд/заезд с тротуара на парковку:					
- ширина	К	не менее 1,0 м.	отсутствует	рис. Д.5	
- уклон	К	не более 10%	отсутствует	п. 4.1.8	
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.	отсутствует	п. 4.1.8	
Путь к входу в здание:					
- указатели направления движения	К	наличие	отсутствуют	п. 4.1.3	
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 4.1.7	
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	соответствует	п. 4.1.7	
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	соответствует	п. 4.1.8	
Открытая лестница:					
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	Не требуется	п. 4.1.12	
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Не требуется	п. 4.1.12	
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Не требуется	п. 4.1.12	
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	Не требуется	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	Не требуется	п. 4.1.12	
- контрастная окраска краевых ступе-	С	наличие	Не требуется	п. 4.1.12	

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
ней				
Пандус, дублирующий открытую лестницу:	К	наличие	Не требуется	Не требуется
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	Не требуется	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	Не требуется	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	Не требуется	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	Не требуется	п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	Не требуется	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	Не требуется	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	Не требуется	п. 4.1.15
2.2. Вход				
Лестница на входе наружная:				
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	Отсутствует	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- поручни на высоте	О, С	90 см.	Отсутствует	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	соответствует	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	соответствует	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	соответствует	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:	К	наличие	отсутствует	п. 4.1.14

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует / отсутствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	отсутствует	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	отсутствует	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	отсутствует	п. 4.1.15
Поручни пандуса:			отсутствует	
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	отсутствует	п. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	отсутствует	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	К	0,7 м.	отсутствует	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	отсутствует	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	отсутствует	п. 4.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	отсутствует	п. 4.1.14; п. 5.2.13 не требуется, высота менее 3м
Входная площадка				
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85 м.	соответствует	п. 5.1.3
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 х 2,2 м.	соответствует	п. 5.1.3
Нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	соответствует	п. 5.1.3
Дверь входная наружная:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Нет в наличии	п. 5.1.5 не требуется, дверь не прозрачная
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	Не соответствует	п. 5.1.7; рис. Д. 10 —
Дверь входная внутренняя:			Не требуется	
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.		п. 5.1.4 —
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4 —
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие		п. 5.1.5 не требуется, дверь не прозрачная
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	соответствует	п. 5.2.1 —
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.1 —
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.2.4 —
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.2.4 —
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
- на стенах	С	не более 10 см.	соответствует	п. 5.2.7 —
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	соответствует	п. 5.2.7 —
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)			Не требуется	
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие		п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие		п. 5.2.15 с одной стороны

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Поручни на высоте	О, С	90 см.		п. 5.2.15
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.		п. 5.2.10
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие		п. 5.2.16
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	С	наличие		п. 5.2.10
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие		п. 5.2.12
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги): - высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.	Не требуется	п. 5.2.13
- Уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)		п. 5.2.13
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)		п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.		п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие		п. 5.2.15
- на высоте	К	0,7 м.		п. 5.2.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.		п. 5.2.15
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые	С	наличие		п. 5.2.14

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие		п. 5.2.13
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):			отсутствует	
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.		п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие		п. 5.1.5
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:			отсутствует	
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.		п. 5.2.18
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.		п. 5.2.18
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие		п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие		п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие		п. 5.2.20
2.4. Зона оказания услуги³ – этаж 1,2,3. Возможна организация предоставления услуг для инвалидов на 1 этаже здания в соответствии с п. 7.1.2. СП 59.13330.2012				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.			Актовый зал	
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	соответствует	п. 7.1.7

³ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Размер места для инвалида-колясочника: - при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.		п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.		п. 7.1.9
Предприятия торговли			отсутствует	
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.		п. 7.4.1
Глубина полок	К	не более 0,5 м.		п. 7.4.1
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1		п. 7.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.		п. 7.4.2
Предприятия питания			столовая	
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 7.4.7 —
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	соответствует	п. 7.4.7 —
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие	Не требуется	п. 7.4.7
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.			Не требуется	Не требуется
Часть стойки-барьера регистрации (В х Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0	Не требуется	п. 7.1.9

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%	Не требуется	п. 6.3.1
Входная дверь в номер:			Не требуется	
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Не требуется	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	Не требуется	п. 5.1.4
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.	Не требуется	п. 6.3.1
Туалет в номере (на этаже):			Не требуется	
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.	Не требуется	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	Не требуется	п. 5.1.4
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	Не требуется	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Не требуется	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	Не требуется	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Обслуживание в кабинете:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	соответствует	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	соответствует	п. 5.2.2

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 1				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	Не выделено	п. 5.3.2
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	Не соответствует	п. 5.3.6 нет в наличии
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	Не соответствует	п. 5.3.3; менее 1,65x1,8м
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 5.3.3; менее 0,9 м
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	Не соответствует	п. 5.3.3; менее 0,75
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Не соответствует	п. 5.3.3; менее 1,4 м
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	Не соответствует	п. 5.3.3; нет в наличии
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	Не соответствует	п. 5.3.6 нет в наличии
2.6. Средства информации – этаж 1				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	Отсутствуют	п. 5.5.1 нет в наличии
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г	наличие	Отсутствуют	п. 5.5.8 нет в наличии
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	Отсутствуют	п. 5.5.4; 5.5.6
Речевые информаторы	С	наличие	Не требуется	п. 5.5.3; 5.5.4

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ /
Световые табловые для вывода оперативной информации	Г	наличие	Не требуется	Замечания по несоответствию п. 5.5.3; 5.5.4

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)		
	К	О	С
Участки и территории	-	-	+
Вход	-	-	+
Пути движения	-	-	+
Зона оказания услуги	-	+	+
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	+
Средства информации	-	+	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Объект	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов		
		К	О	С
Объект доступен				Г
Объект недоступен	X	X	X	X

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	<p>Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге. Покрытие из бетонных плит должно иметь толщину швов между плитами не более 0,015 м. Покрытие из рыхлых материалов, в том числе песка и гравия, не допускается.</p> <p>Не допускается применять калитки с вращающимися полотнами, турникеты и другие устройства, создающие препятствие для МГН.</p>

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Вход	Обеспечить поручни с обеих сторон лестницы.
	Перед входной площадкой разместить предупредительные тактильные полосы.
	Обеспечить пандус в соответствии со СНиП 35-01-2001г Длина марша пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон не круче 1:20. либо оборудовать второй вход для МГН в соответствии со СНиП 35-01-2001г
Пути движения	Убрать пороги и перепады в коридорах и тамбуре
Зона оказания услуги	Соответствует СП.59.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 35-01-2001г
Санитарно-гигиеническое помещение	Оборудовать доступную для маломобильных групп населения кабинку в общей уборной. Размеры кабины в плане должны быть не менее, м: ширина – 1,65, глубина – 1,8, ширина двери -0,9. В кабине рядом с унитазом следует предусмотреть пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. На пути движения к унитазу порогов быть не должно. Доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала.
Средства информации	Обозначить специальными символами, указателями направления движения доступные элементы здания.
	Разместить информацию о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м с дублированием рельефными знаками.

« 4 » августа 2016 г.

Ведущий специалист – эксперт УСЗН в Крымском районе



Т.В.Немец