

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 21 ИМЕНИ НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА ГОРОВОГО»**

МАОУ МО Динской район СОШ № 21 имени Н.И.Горового 353223 Россия, Краснодарский край, Динской район, с.Красносельское, ул.Кирова,62 А, тел./факс (86162) 33-3-60

« 09 » августа 2022 г.

№ 100

Начальнику управления образования
АМО Динской район
М.А.Ежковой

Начальнику территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю в Выселковском,
Усть-Лабинском, Кореновском, Динском
районах
Г.И.Плотниковой



Муниципальное Автономное общеобразовательное учреждение Муниципального образования Динской район «Средняя общеобразовательная школа № 21 имени Николая Ивановича Горového» ставит Вас в известность, что наше учреждение выполнило следующие мероприятия по исполнению Постановления санитарно-противоэпидемической комиссии № 16 от 27 июля 2022 года. Согласно Постановления нам необходимо выполнить следующие мероприятия: Раздел VI таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» предусматривает установление 5 моечных ванн. В нашей столовой установлены 3 моечных ванны вместо . Исполнить данное требование не представляется возможным т.к. в столовой установлено 3 моечных ванны и посудомоечная машина. Для установления дополнительно 2 моечных ванн отсутствует площадь их установки.

СП 24.3846-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

- п. 2.4.3. в кабинетах 1,2,5,7,9 отсутствует цветовая маркировка мебели, в кабинетах начальных классов 11,14 мебель не регулируемая ----- цветовая маркировка произведена, установлена регулируемая мебель;

- п.2.4.4. в кабинетах 10,11,12,13,14,15 не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения ---- освещение заменено в соответствии с требованиями

- п.2.4.11. в туалетных комнатах раковины не оборудованы мылом, бумажными полотенцами ---- туалетные комнаты оборудованы мылом и бумажными полотенцами;

- п.2.4.12. уборочный инвентарь располагается в коридоре --- установлено место для инвентаря

п.2.4.6.3. в обеденном зале мебель с дефектами ---- устранена

п. 2.5.2. в спортивном зале пол с дефектами ---- осуществлен ремонт спортивного зала, дефекты устранены

п. 2.5.3. стены кабинетов № 5,6,8 , спортивного зала, туалетных комнат имеют дефекты (трещины и следы протеканий) ---- трещины и следы протеканий устранены, необходим ремонт крыши.

п. 2.7.5. в спортивном зале отсутствуют ограждения устройств отопительных приборов – не исполнено т.к. необходимо финансирование.

п. 2.8.2. кабинеты начальных классов при ширине более 6 м, не оборудованы правосторонним подсветом со стороны стены противоположной светонесущей --- устранено

п. 2.8.5. в кабинетах № 1,4,5,6,10,11,12,13,14,15 используются лампы с разными светоизлучением; в кабинетах 2,9 уровни ниже нормируемых --- лампы установлены с одним светоизлучением; в кабинетах 2 и 9 установлены другие лампы соответствующие нормируемым;

п.3.4.8. в кабинете химии и лабораторной кабинете химии не подключены вытяжные шкафы ---- для выполнения, необходимовыделение денежных средств;

п. 3.4.16 у учащихся 2-х,3-х,5б,6а,6в,7-х,8а,8б,9б,10а классов в течении недели облегченный день предусмотрен в понедельник или пятница. При подготовке к нового учебному году будут предусмотрены облегченные дни в среду или четверг;

п.3.6.3. используемые спортивные маты имеют дефекты покрытия, что не позволяет проводить их влажную уборку и обработку дезинфицирующими средствами ---оформлена заявка на выделение денежных средств для приобретения новых матов.

Директор МАОУ МО Динской район
СОШ № 21 имени Н.И.Гороваго



Н.И.Владимирова