

Законному представителю юридического лица
Бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования Динской район
«Открытой (сменной) общеобразовательной
школы»

Павлюк Г.А.

353200, Краснодарский край, Динской район, ст.
Динская, ул. Чапаева, д. 98.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения № 36/86

«10» марта 2022 г.
(дата)

ст. Динская
(город, село, район)

Я, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Динского района
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Краснодарскому краю – главный государственный инспектор Динского района по
пожарному надзору подполковник внутренней службы Левтер Роман Александрович,
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев материалы дела об административных правонарушениях № 36/86 от «10» марта 2022
года в отношении юридического лица - Бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования Динской район «Открытой (сменной) общеобразовательной школы»
(далее – БОУ ОСОШ МО Динской район),

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

У С Т А Н О В И Л :

В период с 25 февраля 2022 года по 10 марта 2022 года, проведено внеплановое мероприятие
по надзору в отношении БОУ ОСОШ МО Динской район, по адресу: 353200, Краснодарский край,
Динской район, ст. Динская, ул. Чапаева, д. 98.

В ходе проведенной проверки было установлено, что в административных,
производственных, складских, вспомогательных помещениях, территории БОУ ОСОШ МО
Динской район имеются нарушения требований норм и правил пожарной безопасности. За
допущенные нарушения требований норм и правил пожарной безопасности, к административной
ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ привлечено юридическое лицо – БОУ
ОСОШ МО Динской район, которое признано виновным в совершении административных
правонарушений.

Анализ выявленных нарушений требований пожарной безопасности свидетельствует о
недостатках в обеспечении пожарной безопасности объекта защиты, а именно:

1. При эксплуатации эвакуационных путей в здании школы, допускается применение горючих
материалов для покрытий пола в общем коридоре с более высокой пожарной опасностью,
чем: КМ1 (линолеум) и горючих материалов для отделки потолка в общем коридоре с более
высокой пожарной опасностью, чем: КМ1 (дерево). (ст. 134, табл. 3, табл. 28 Федерального
закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»).
2. Металлическое временное строение, эксплуатируемое под складское не оборудовано
системой автоматической пожарной сигнализации. (п. 54 Постановления Правительства РФ
от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в
Российской Федерации", п. 1, таблица 3 НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений,
помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками
пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, п. 4.12, таблица 3 СП
486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений,
помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками

пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности.).

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлено что, причинами и условиями, способствующими совершению указанных административных правонарушений, является бездействие юридического лица, выразившееся в неисполнении своих обязанностей по соблюдению требований пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34, 29.13 КРФ об АП,
(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановления)

Вам необходимо:

В соответствии со статьей 29.13 КоАП РФ рассмотреть данное представление в течение месяца со дня получения. О принятых мерах по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения необходимо сообщить в отдел надзорной деятельности и профилактической работы Динского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю расположенного по адресу: 353200, Краснодарский край, Динский район, ст. Динская, ул. Гоголя, 102.

За невыполнение в установленный срок законного представления предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за непринятие по представлению мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения по ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Начальник ОНДиПР Динского района
УНДиПР Главного управления МЧС России
по Краснодарскому краю
подполковник внутренней службы



(подпись лица, вынесшего представление)

Р.А. Левтер
(расшифровка подписи)

Представление получил:

10.03.2022 г. Директор [подпись]
(дата, должность, подпись)

Лавлюк Т.А.
(фамилия и инициалы)

Представление направлено

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)