



Начальнику ОНД и ПР
Динского района
УНД и ПР главного
управления МЧС России
по Краснодарскому краю
подполковнику внутренней службы
Р.А. Левтер
Директор БОУ ОСОШ
МО Динской район
Г.А. Павлюк

Уважаемый Роман Александрович!

В ответ на представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения в области пожарной безопасности № 36/86 от 10.03.2022г. сообщая, что для устранения выявленных нарушений проведены следующие работы:

1. Администрацией БОУ ОСОШ МО Динской район было написано письмо в Управление образования администрации муниципального образования Динской район от 21.03.2022г. № 1408 с просьбой разрешить составить сметные расчёты по Предписанию № 56/1 по устранению следующих нарушений:

- при эксплуатации эвакуационных путей в здании школы, допускается применение пола в общем коридоре с более высокой пожарной опасностью, чем: КМ1 (линолеум) и горючих материалов для отделки потолка в общем коридоре с более высокой пожарной опасностью, чем: КМ1 (дерево);

- металлическое временное строение, эксплуатируемое под складское не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации.

2. Было написано письмо начальнику МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» Буряеву А.А. от 01.04.2022г. № 1436 с просьбой сделать расчётно-сметный расчёт по замене в здании БОУ ОСОШ потолка и пола на менее горючие материалы.

Копия письма в УО МО Динской район прилагается.

Копия письма в «Службу заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» прилагается.



Директор БОУ ОСОШ
МО Динской район

Г.А. Павлюк
08.04.2022.
А.В. Дасеши