



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю 350080

г. Краснодар, ул. Уральская, 121, тел. (8861) 991-07-48

E-mail: gu@23.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, г. Краснодар ул. Уральская,

121 тел./факс: (861) 268 42-87

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ейского

района УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 353680

Краснодарский край, г. Ейск, ул. Красная, 68/1, тел. (8861) 32 4-33-01

E-mail: ogrn36@yandex.ru

Единый телефон доверия государственной противопожарной службы

Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю:

тел. (8861) 268-64-40

**Предписание № 245 / 1 / 6
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 34 города Ейска МО Ейский район

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения заместителя главного государственного инспек-
тора Ейского района по пожарному надзору № 245

от «26» октября 2021 г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин.
«16» ноября 2021 г. по 10 ч. 00 мин. «10» ноября 2021 г.,

Проведена плановая выездная проверка

(должность, звание, фамилия, инициалы)

заместителем начальника ОНД и ПР Ейского района майором внутренней
службы Шаталовым Д.С. помещений детского сада № 34, расположенных по

государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

адресу: Краснодарский край, г. Ейск, ул. Коммунистическая, 20/3

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим Савиной О.К.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №
69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нару-
шения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в
ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного пра- вового акта Рос- сийской Федерации и (или) норматив- ного документа по пожарной безопас- ности, требования которого(ых) нару- шены	Срок устране- ния нарушения требования пожарной без- опасности	Отметка (под- пись) о выполне- нии (указы- вается только выполне- ние)
1	2	3	4	5
1	Лестницы 3-го типа, установ- ленные у запасных выходов вто- рого этажа выполнены не в со-	(ч.3, ст.4, ч.1 ст.6, ст.53,89 Федерального	29.07.2022	

	ответствии с требованием норм (уклон, ширина, ширина проступи, высота ступеней).	закона от 22.07.08г. №123-ФЗ; п. 4.4 п. 4.4.2 СП 1.13130.2009; п. 4.4.3, СП 1.13130.2020; п.23, Правил противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации").		
2	Ширина эвакуационных выходов из здания менее 1,2 метра.	(ч.3, ст.4, ч.1 ст.6, ст.53,89 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ; п.5.2.14, СП 1.13130.2009; п.5.1.4, СП 1.13130.2020; п.23, Правил противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации").	29.07.2022	
3	Ширина путей эвакуации при дверях, открывающихся из помещений в коридор не соответствует требованиям норм. (по факту 0,67 м).	(ч.3, ст.4, ч.1 ст.6, ст.53,89 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ; п.4.3.3, СП 1.13130.2009; п.4.3.4, СП 1.13130.2020; п.23, Правил противопожарного режима,	29.07.2022	

		утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации").		
4	Допускается отделка потолка на путях эвакуации горючими материалами (коридоры, музыкальный зал, спортивный зал). ✓	(ст. 53, 89 табл.28, 29 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ).	29.07.2022	
5	Допускается снятие дверей, препятствующие распространению опасных факторов пожара (2 этаж). ✓	(п.16 д), 23, Правил Противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479).	29.07.2022	
6	В помещении прачечной отсутствуют противопожарные двери. ✓	(ст. 88, Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ; п.4, СП 4.13130.2013).	29.07.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответствен-

ных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Заместитель начальника
ОНД и ПР Ейского района
(должность государственного инспектора)

Шаталов Д.С.
(фамилия, инициалы)

« 17 » ноября 20 21 г.

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:



« 17 » ноября 20 21 г.

зобедующий

Садина О.К.
(фамилия, инициалы)