



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

353691, Краснодарский край,  
Ейский район, г. Ейск,  
ул. Коммунистическая, д. 20/3;  
(место составления акта)

«17» марта 2021г.  
(дата составления акта)  
17 час.-00 мин.  
(время составления акта)

Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 14-712/27А

По адресу/адресам: 353691, Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск,  
ул. Коммунистическая, д. 20/3.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № РП-270-692-о от 03.03.2021.

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 34  
города Ейска муниципального образования Ейский район (сокращенно - МБДОУ ДСКВ №34  
г. Ейска МО Ейский район), ИНН – 2306020819, ОГРН - 1022301120555.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«\_\_» \_\_ 20\_\_ г. с \_\_ час. \_\_ мин. до \_\_ час. \_\_ мин. Продолжительность \_\_ часов

«\_\_» \_\_ 20\_\_ г. с \_\_ час. \_\_ мин. до \_\_ час. \_\_ мин. Продолжительность \_\_ часов

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица  
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 раб. дня/ 8 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Северо-Кавказское управление Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): исполняющий

(заполняется при проведении выездной проверки)

обязанности заведующего МБДОУ ДСКВ №34 г. Ейска МО Ейский район Каледина Ольга  
Сергеевна (приказ об исполнении обязанностей заведующего от 12.03.2021 № 89-ОД)

09.03.2021, 11 ч.-00 мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения  
проверки: \_\_\_\_\_

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Градков Роман Михайлович, главный государственный  
инспектор межрегионального отдела по государственному энергетическому надзору  
Северо-Кавказского управления Ростехнадзора

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку в  
случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при  
наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и  
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: исполняющий обязанности заведующего МБДОУ ДСКВ № 34 г. Ейска МО Ейский район, Каледина Ольга Сергеевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


№ п\п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Лицо, допустившее нарушение
1.	Сечение совмещенного проводника (РЕ N) в многофазной системе TN детского сада менее 16 мм <sup>2</sup> по алюминию.	Пункт 1.6.1., 1.7.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003г.№ 6 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный № 4145 от 22 января 2003 г.) (далее - ПТЭЭП); п.1.7.131 Правила устройства электроустановок» (7-е издание), утвержденных приказом Минэнерго РФ №204 от 08.07.2002г. (далее ПУЭ)	МБДОУ ДСКВ №34 г. Ейска МО Ейский район
2.	В помещениях детского сада в однофазной системе (PEN) применен совмещенный проводник, кроме лит. А4.	Пункты 1.6.1., 1.7.2. ПТЭЭП, Пункт 1.7.132. ПУЭ	МБДОУ ДСКВ №34 г. Ейска МО Ейский район
3.	В здании детского сада, кроме лит. А4, применены кабели и провода с алюминиевыми жилами.	Пункты 1.6.1., 1.7.2. ПТЭЭП, Пункт 7.1.34. ПУЭ	МБДОУ ДСКВ №34 г. Ейска МО Ейский район
4.	В помещениях здания детского сада, кроме лит. А4, линии групповой сети, прокладываемые от щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток выполнены двухпроводными.	Пункты 1.6.1., 1.7.2. ПТЭЭП, Пункт 7.1.36. ПУЭ	МБДОУ ДСКВ №34 г. Ейска МО Ейский район
5.	В помещениях здания детского сада,	Пункты 1.6.1., 1.7.2.	МБДОУ ДСКВ




	кроме лит. А4, установлены штепсельные розетки без защитных контактов.	ПТЭЭП, Пункт 7.1.49. ПУЭ	№34 г. Ейска МО Ейский район
6.	Не установлено УЗО для групповых линий, питающих розеточные сети помещений детского сада	Пункты 1.6.1., 1.7.2. ПТЭЭП, Пункт 7.1.82. ПУЭ.	МБДОУ ДСКВ №34 г. Ейска МО Ейский район

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)


\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор

межрегионального отдела по

государственному энергетическому надзору


 Р.М. Градков

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Исполняющий обязанности заведующего МБДОУ ДСКВ № 34 г. Ейска МО Ейский район,  
Каледина Ольга Сергеевна (приказ об исполнении обязанностей заведующего  
от 12.03.2021г. № 89-ОД)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 17 » марта 20 21 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)