



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

от 22 сентября 2021 г., 11 час. 00 мин. № 073-987-27

353691, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Коммунистическая, 20, корп.3

Акт внеплановой выездной проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 10.09.2021г. № 270-484-рщ, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий (КНМ) № 23210011000000734881.

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного энергетического надзора в сфере электроэнергетики № 001.

3. Выездная проверка проведена:

- Шубным А.Н. – главным государственным инспектором межрегионального отдела по государственному энергетическому надзору;

4. К проведению выездной проверки были привлечены: специалисты и эксперты не привлекались.

5. Выездная проверка проведена в отношении:

- электрических установок, находящихся в эксплуатации Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 34 города Ейска муниципального

образования Ейский район.

6. Выездная проверка была проведена по адресам (местоположению): 353691, Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Коммунистическая, д. 20, к.3.

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 34 города Ейска муниципального образования Ейский район (ИНН – 2306020819, ОГРН - 1022301120555), адрес: 353691, Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Коммунистическая, д. 20, к.3.

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с 15 сентября 2021 г., 13 час. 00 мин.
по 22 сентября 2021 г., 10 час. 00 мин.
Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
4 часа 00 минут

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

в следующие сроки:

с 15 сентября 2021г., 13 час. 00 мин.

по 15 сентября 2021 г., 15 час. 00 мин.

по месту: 353691, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Коммунистическая, д. 20, к.3.

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 15.09.2021 № 073-987-27 ОСМ.

2) опрос

в следующие сроки:

с 22 сентября 2021г., 09 час. 00 мин.

по 22 сентября 2021 г., 11 час. 00 мин.

по месту: 353691, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Коммунистическая, д. 20, к.3.

по результатам которого составлен: протокол опроса от 22.09.2021 № 073-987-27 ОПР.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа);
 - предписание Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.03.2021 № 014-712-27П об устранении нарушений обязательных требований.
- 2) представленные контролируемым лицом:
- 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия.

11. По результатам выездной проверки выявлено неисполнение пунктов 1, 2, 3, 4, 5, 6 ранее выданного предписания Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.03.2021 № 014-712-27П об устранении нарушений обязательных требований. Повторно выявлены нарушения требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом РФ №4145 от 22.01.2003г, а именно:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Лицо, допустившее нарушение
1.	Сечение совмещенного проводника (РЕ N) в многофазной системе TN детского сада менее 16 мм ² по алюминию.	Пункт 1.6.1., 1.7.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003г. № 6 (зарегистрирован	МБДОУ ДСКВ №34 г. Ейска МО Ейский район Заведующая Савина Ольга Кимовна

		Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный № 4145 от 22 января 2003 г.) (далее - ПТЭЭП); п.1.7.131 Правила устройства электроустановок» (7-е издание), утвержденных приказом Минэнерго РФ №204 от 08.07.2002г. (далее ПУЭ)	
2.	В помещениях детского сада в однофазной системе (PEN) применен совмещенный проводник, кроме лит. А4.	Пункты 1.6.1., 1.7.2. ПТЭЭП, Пункт 1.7.132. ПУЭ	МБДОУ ДСКВ №34 г. Ейска МО Ейский район Заведующая Савина Ольга Кимовна
3.	В здании детского сада, кроме лит. А4, применены кабели и провода с алюминиевыми жилами.	Пункты 1.6.1., 1.7.2. ПТЭЭП, Пункт 7.1.34. ПУЭ	МБДОУ ДСКВ №34 г. Ейска МО Ейский район Заведующая Савина Ольга Кимовна
4.	В помещениях здания детского сада, кроме лит. А4, линии групповой сети, прокладываемые от щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток выполнены двухпроводными.	Пункты 1.6.1., 1.7.2. ПТЭЭП, Пункт 7.1.36. ПУЭ	МБДОУ ДСКВ №34 г. Ейска МО Ейский район Заведующая Савина Ольга Кимовна
5.	В помещениях здания детского сада, кроме лит. А4, установлены штепсельные розетки без защитных контактов.	Пункты 1.6.1., 1.7.2. ПТЭЭП, Пункт 7.1.49. ПУЭ	МБДОУ ДСКВ №34 г. Ейска МО Ейский район Заведующая Савина Ольга Кимовна
6.	Не установлено УЗО для групповых линий, питающих розеточные сети помещений детского сада	Пункты 1.6.1., 1.7.2. ПТЭЭП, Пункт 7.1.82. ПУЭ.	МБДОУ ДСКВ №34 г. Ейска МО Ейский район Заведующая Савина Ольга Кимовна

Доказательствами нарушения обязательных требований являются:

- протокол осмотра от 15.09.2021 № 073-987-27 ОСМ;

- протокол опроса от 22.09.2021 № 073-987-27 ОПР;

12. К настоящему акту прилагаются:


- протокол осмотра от 15.09.2021 № 073-987-27 ОСМ;

- протокол опроса от 22.09.2021 № 073-987-27 ОПР;

- предписание Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.03.2021 № 014-712-27П об устранении нарушений обязательных требований.

Главный государственный инспектор
межрегионального отдела по
государственному энергетическому надзору
Шубный А.Н.

(должность, фамилия, инициалы инспекторов, проводивших
выездную проверку)




(подпись)

Шубный Андрей Николаевич, главный государственный инспектор
межрегионального отдела по государственному энергетическому надзору,
тел. 8 (861) 214-24-51, a.shubny @sevkav.gosnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной
проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Савина Ольга Кимовна



22.09.2021 11 часов 00 минут

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале