



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.4 Телефон: (861) 214-24-77, Факс: (861) 262-61-00
E-mail: sevkav@gosnadzor.ru, <http://www.sevkav.gosnadzor.ru>
ОКПО 26584470, ОГРН 122301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

ПРЕДПИСАНИЕ № 14-712/27П

«17» марта 2021 г.

Исполняющий обязанности
заведующего МБДОУ ДСКВ
№ 34 г. Ейска МО Ейский
район
Калединой О. С.

Мной, главным государственным инспектором межрегионального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Градковым Романом Михайловичем, в присутствии исполняющего обязанности заведующего МБДОУ ДСКВ № 34 г. Ейска МО Ейский район Калединой Ольги Сергеевны (приказ об исполнении обязанностей заведующего от 12.03.2021 № 89-ОД), на основании распоряжения Северо-Кавказского управления Ростехнадзора № РП-270-692-о от 03.03.2020 и постановления Правительства РФ от 30.07.2004г. № 401 «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» в период с «17» марта 2021г. по «17» марта 2021г. проведена внеплановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 34 города Ейска муниципального образования Ейский район (сокращенно - МБДОУ ДСКВ № 34 г.Ейска МО Ейский район), ИНН – 2306020819, ОГРН - 1022301120555. контроля исполнения ранее выданного предписания №114/31-17П от «27» сентября 2019 г.

Установлено:

| | |
|-----------------------------|---|
| Форма собственности: | Муниципальная |
| Юридический адрес: | 353691, Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Коммунистическая, д. 20/3; |
| Фактический адрес: | 353691, Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Коммунистическая, д. 20/3; |
| И.О. заведующего: | Каледина Ольга Сергеевна |


В целях предупреждения пожаров, аварий и несчастных случаев в энергоустановках, а также эффективного использования электрической энергии, руководителю учреждения предписывается устранить следующие нарушения обязательных требований (ПОВТОРНО!!!):

| № п.п | Содержание мероприятий по организации эксплуатации и техническому состоянию, место устранения (установка) | Ссылка на параграф (пункт) НТД | Срок исполнения |
|-------|--|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Сечение совмещенного проводника (РЕ N) в многофазной системе TN детского сада менее 16 мм ² по алюминию. | Пункт 1.6.1., 1.7.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003г. № 6 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный № 4145 от 22 января 2003 г.) (далее - ПТЭЭП); п.1.7.131 Правила устройства электроустановок» (7-е издание), утвержденных приказом Минэнерго РФ №204 от 08.07.2002г. (далее ПУЭ) | 01.09.2021 |
| 2. | В помещениях детского сада в однофазной системе (PEN) применен совмещенный проводник, кроме лит. А4. | Пункты 1.6.1., 1.7.2. ПТЭЭП, Пункт 1.7.132. ПУЭ | 01.09.2021 |
| 3. | В здании детского сада, кроме лит. А4, применены кабели и провода с алюминиевыми жилами. | Пункты 1.6.1., 1.7.2. ПТЭЭП, Пункт 7.1.34. ПУЭ | 01.09.2021 |
| 4. | В помещениях здания детского сада, кроме лит. А4, линии групповой сети, прокладываемые от щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток выполнены двухпроводными. | Пункты 1.6.1., 1.7.2. ПТЭЭП, Пункт 7.1.36. ПУЭ | 01.09.2021 |
| 5. | В помещениях здания детского сада, кроме лит. А4, установлены штепсельные розетки без защитных контактов. | Пункты 1.6.1., 1.7.2. ПТЭЭП, Пункт 7.1.49. ПУЭ | 01.09.2021 |
| 6. | Не установлено УЗО для групповых линий, питающих розеточные сети помещений детского сада | Пункты 1.6.1., 1.7.2. ПТЭЭП, Пункт 7.1.82. ПУЭ. | 01.09.2021 |

На основании части 2 статьи 20, статьи 21, частей 1, 2 статьи 28, статьи 29.1. Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 401, Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее «01» сентября 2021 г. направить (начальнику) руководителю межрегионального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Ростехнадзора уведомление об исполнении предписания.

Предписание выдали (выдал)


(подпись)


Р.М. Градков
(расшифровка подписи)

Первый экземпляр предписания для исполнения получила и с его содержанием ознакомлен:

И.О. заведующего МБДОУ ДСКВ № 34

г. Ейска МО Ейский район

(должность руководителя организации)


(подпись)

Каледина О.С.
(расшифровка подписи)

«17» марта 2021г.
(дата)